

34 3330

**ШКАФ ЗАЩИТЫ ОШИНОВКИ НН
АВТОТРАНСФОРМАТОРА (ТРАНСФОРМАТОРА)
С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 кВ и выше
ТИПА ШЭ2710 543
(версия ПО 043_305)**

Руководство по эксплуатации
ЭКРА.656453.130 РЭ



Авторские права на данную документацию
принадлежат ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары).
Снятие копий или перепечатка разрешается
только по соглашению с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!
ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШКАФ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Содержание

1.	Описание и работа изделия	10
1.1.	Назначение шкафа	10
1.2.	Основные технические данные и характеристики шкафа	13
1.3.	Общие характеристики шкафа	13
1.4.	Характеристики шкафа	17
1.5.	Основные технические данные и характеристики терминала	27
1.6.	Состав шкафа и конструктивное выполнение	30
1.7.	Средства измерения, инструмент и принадлежности	32
1.8.	Маркировка и пломбирование	32
1.9.	Упаковка	33
2.	Устройство и работа шкафа	34
2.1.	Основные принципы выполнения защиты	34
2.2.	Основные принципы выполнения ДЗО НН	34
2.3.	Принцип действия терминала	36
2.4.	Принцип действия шкафа	51
3.	Использование по назначению	52
3.1.	Эксплуатационные ограничения	52
3.2.	Подготовка изделия к использованию	52
3.3.	Указания по вводу шкафа в эксплуатацию	76
3.4.	Возможные неисправности и методы их устранения	79
4.	Техническое обслуживание изделия	80
4.1.	Общие указания	80
4.2.	Меры безопасности	81
4.3.	Проверка работоспособности изделия (организация эксплуатационных проверок)	81
5.	Рекомендации по выбору уставок	82
5.1.	Конфигурирование терминала	82
5.2.	Выбор уставок защит	88
6.	Транспортирование и хранение	93
7.	Утилизация	94
8.	Графическая часть	95
	Приложение А	117
	Приложение Б	119
	Приложение В	120
	Приложение Г	121
	Приложение Д	129

Приложение Е.....	131
Лист регистрации изменений.....	133

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф защиты ошиновки НН автотрансформатора (трансформатора) 330 кВ и выше (в дальнейшем “шкаф”) типа ШЭ2710 543 и содержит необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию параметров шкафа.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий “Шкаф защиты серии ШЭ 2710”, ТУ 3433-018-20572135-2003.

Вид климатического исполнения и категория размещения шкафа для поставок в Российскую Федерацию и на экспорт в страны с умеренным климатом – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (см. приложение А.1). Заказ внешнего программного обеспечения и оборудования связи для построения локальной сети из терминалов серии БЭ2704 следует осуществлять для энергетического объекта в целом. Формы карт заказа внешнего программного обеспечения и оборудования связи с рекомендациями по выбору, кратким описанием характеристик, назначения и области применения приведены в приложении А.2 настоящего РЭ соответственно.








До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только качеством изделия, но и правильным соблюдением режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

Примечание - В отличие от традиционных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), выполненных с помощью электромеханических и статических (микроэлектронных) устройств, в микропроцессорных устройствах РЗА функции отдельных реле (тока, напряжения, времени и т.д.) реализуются программно. Используемый в настоящем РЭ термин “реле” следует понимать не как физическое устройство, а как программную функцию, реализующую алгоритм работы рассматриваемого реле.

В РЭ используется следующая символика:

	Дискретный сигнал
	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на сигнализацию)
	Сигналы для конфигурирования входов логики
	Сигналы для конфигурирования выходных реле
	Пусковой (измерительный) орган
	Электронный ключ (ЭК)
	Кнопка управления электронным ключом
	Кнопка выбора нижнего регистра. Для выбора нижнего регистра необходимо одновременное нажатие  и 
	Программный переключатель М (один вход и два выхода)
	Логический элемент OR (ИЛИ)
	Логический элемент AND (И)
	Логический элемент NOT (НЕ)
	Нерегулируемая выдержка времени на срабатывание

	Регулируемая выдержка времени на срабатывание
	Нерегулируемая выдержка времени на возврат
	Регулируемая выдержка времени на возврат
	Регулируемый ограничитель длительности импульса
	Программная накладка (состояние 0 или 1)
	<p>RS – триггер S – входной сигнал, R – вход сброса (приоритет), Q – выходной сигнал</p>

1. Описание и работа изделия

1.1. Назначение шкафа

1.1.1. Шкаф типа ШЭ2710 543 предназначен для защиты ошиновки НН автотрансформатора (трансформатора) с высшим напряжением 330 кВ и выше.

Комплект защит реализует функции основных и резервных защит ошиновки НН и содержит:

- дифференциальную токовую защиту цепей стороны НН АТ (ошиновки) от всех видов КЗ (ДЗО НН);
- максимальную токовую защиту стороны НН (МТЗ НН);
- максимальные токовые защиты стороны НН1, НН2, НН3 с пуском по напряжению (соответственно МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3);
- логические защиты шин секций шин НН (ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3);
- защиты минимального напряжения секций шин НН (ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3);
- защиту от дуговых замыканий секций шин НН (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3);
- реле минимального напряжения секции шин НН, реагирующее на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- реле максимального напряжения секции шин НН, реагирующее на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- реле направления мощности для направленности работы МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- Блокировка РПН по току;
- Газовые защиты ЛРТ;
- Автоматика охлаждения;
- УРОВ НН;
- Автоматика охлаждения ЛРТ, блокировка РПН ЛРТ.

Схема подключения комплекта к измерительным трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН) показана на рисунке 10.

Цепи переменного тока шкафа обеспечивают подключение к вторичным цепям трансформаторов тока с номинальным вторичным током 1 А или 5 А.

1.1.2. Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения, приведенной ниже.


Пример записи обозначения шкафа ШЭ2710 543 на номинальный переменный ток 5 А (1 А), номинальное напряжение переменного тока 100 В частоты 50 Гц, номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220 В, при наличии в шкафу одного терминала защиты серии БЭ2704 при его заказе и в документации другого изделия для поставок в Российскую Федерацию:

ЭКРА.656453.130 РЭ

"Шкаф защиты ошиновки автотрансформатора типа ШЭ2710 543-61Е2УХЛ4, ТУ 3433-018-20572135-2003".

Допускается поставка шкафа специального назначения по требованиям заказчика, в том числе на напряжение переменного тока частоты 60 Гц.

Структура условного обозначения типоисполнений шкафов:



* При установке двух терминалов в шкафу

Таблица 1 – Функциональное назначение защиты

Код функции	Версия	Функциональное назначение защиты
54	3	ДЗО НН, МТЗ НН, МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 с пуском по напряжению, ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3, ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3, ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3, УРОВ НН, АО, ГЗ, Блокировка РПН, ГЗ ЛРТ.

1.1.3. Шкаф предназначен для работы в следующих условиях:

а) номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1- 89 и ГОСТ 15150-69, при этом:

- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 5 °С (без выпадения инея и росы);
- верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 45 °С;
- верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре плюс 25°С;
- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- тип атмосферы II промышленная;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

б) рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5 ° в любую сторону.

1.1.4. Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007.

1.1.5. Группа механического исполнения шкафа в части воздействия механических внешних действующих факторов – M40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппаратура, входящая в состав шкафа, выдерживает:

- вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5 г в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц;
- одиночные удары длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3г.

1.1.6. Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.1.7. Оболочка шкафа имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твёрдых посторонних тел IP41 (IP54 по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

1.2. Основные технические данные и характеристики шкафа

1.2.1. Основные параметры шкафа:

- номинальный переменный ток $I_{\text{ном}}$, А 1 или 5
- номинальное междуфазное напряжение переменного тока $U_{\text{ном}}$, В 100
- номинальное напряжение оперативного постоянного или выпрямленного тока $U_{\text{пит}}$, В 220 или 110
- номинальная частота $f_{\text{ном}}$, Гц 50

1.2.2. Типоисполнения шкафа приведены в таблице 2

Таблица 2 – Типоисполнения шкафа

Типоисполнение шкафа	Наименование параметра и норма	
	Номинальный переменный ток, А	Номинальное напряжение оперативного постоянного, В
ШЭ2710 543-61Е2УХЛ4		220
ШЭ2710 543-61Е1УХЛ4	1 (5)	110

1.2.3. Шкаф с двух сторон имеет двери, обеспечивающие двухстороннее обслуживание установленной в нем аппаратуры.

1.2.4. Габаритные, установочные размеры и масса шкафов приведены на рисунке 14.

1.3. Общие характеристики шкафа

1.3.1. Требования к электрической прочности изоляции

1.3.1.1. Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80%, не менее 100 МОм.

Примечание – характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

- температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$;
- относительной влажности не более 80 %;
- номинальному значению напряжения оперативного постоянного тока;
- номинальной частоте переменного тока.

1.3.1.2. В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Электрическая изоляция цепей тока, включенных в разные фазы, между собой и на землю выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не превышает 85 % от вышеуказанных значений.

1.3.1.3. Электрическая изоляция цепей цифровых связей с верхним уровнем АСУ энергоснабжения с номинальным напряжением не более 60 В относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, выдерживает без повреждений испытательное напряжение действующим значением 0,5 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.

1.3.1.4. Электрическая изоляция всех независимых цепей между собой и относительно корпуса (кроме цепей постоянного тока напряжением до 60 В включительно, связанных с корпусом) устройств РЗА выдерживает без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, имеющих параметры по ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007.

1.3.2. Требования к цепям оперативного питания.

1.3.2.1. Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного постоянного тока. Микроэлектронная часть устройства шкафа гальванически отделена от источника оперативного постоянного тока.

1.3.2.2. Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного постоянного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

При этом дополнительная погрешность параметров срабатывания пусковых органов терминала не превышает $\pm 3\%$ относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальном напряжении оперативного постоянного тока и отсутствии синусоидальной составляющей.

1.3.2.3. Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности.

- до 500 мс – без перезапуска терминала;
- свыше 500 мс – с перезапуском терминала в течение не более 3 с.

1.3.2.4. Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно, а аппаратура терминала не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности.

1.3.3. Шкаф по электромагнитной совместимости соответствует требованиям ТУ 3433-018-20572135-2003.

1.3.4. Требования к коммутационной способности контактов выходных реле.

1.3.4.1. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, 1 / 0,4 / 0,2 / 0,15 А при напряжении соответственно 48 / 110 / 220 / 250 В.

Контакты допускают включение цепей с током:

- до 10 А в течение 1,0 с;
- до 15 А в течение 0,3 с;
- до 30 А в течение 0,2 с;

– до 40 А в течение 0,03 с.

Длительно допустимый ток через контакты – 5 А.

Коммутационная износостойкость контактов – не менее 2000 циклов.

1.3.4.2. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих во внешние цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с, должна быть не менее 30 Вт при токе 1 / 0,4 / 0,2 / 0,15 А и напряжении соответственно 48 / 110 / 220 / 250 В.

Коммутационная износостойкость контактов не менее:

- 10000 циклов при $\tau=0,005$ с;
- 6500 циклов при $\tau=0,02$ с.

1.3.4.3. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на цепи внешней сигнализации, не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой с постоянной времени, не превышающей 0,005 с, при напряжении от 24 до 250 В или при токе до 2 А.

1.3.5. Элементы шкафа, в нормальном режиме обтекаемые током, длительно выдерживают 200 % номинальной величины переменного тока, 115 % номинальной величины напряжения оперативного постоянного тока и 180 % номинальной величины напряжения переменного тока для цепей напряжения «разомкнутого треугольника» и 150 % для остальных цепей напряжения.

Цепи переменного тока шкафа выдерживают без повреждения ток $40 I_{\text{ном}}$ в течение 1 с.

Термическая стойкость цепей напряжения шкафа, подключаемых к обмоткам «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, обеспечивается при напряжении до 180 В в течение 6 с.

1.3.6. Мощность, потребляемая каждым комплектом шкафа при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений, не превышает:

- по цепям напряжения переменного тока, подключаемым ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения, соединённым в “звезду”, ВА на фазу 0,5;
- по цепям переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу

при $I_{\text{ном}} = 1$ А 0,5;

при $I_{\text{ном}} = 5$ А 2,0;

- по цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт:

в нормальном режиме 20;

в режиме срабатывания 40;

- по цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт 20.

1.3.6.1. Автоматические выключатели (АВ) в цепях оперативного постоянного тока

– для защиты цепи питания шкафа ШЭ2710 543, включающего в себя терминал БЭ2704 308 и блок фильтра П1712, предпочтительным вариантом автоматического выключателя является АВ с номинальным током 2 А и кратностью срабатывания отсечки (10 – 14);

– для защиты цепи питания шкафа ШЭ2710 543, включающего в себя терминал БЭ2704 308 и 2 блока фильтра П1712, предпочтительным вариантом является АВ с номинальным током 2 А и кратностью срабатывания отсечки (10 – 14).

В приложении Е приведены рекомендации по выбору автоматического выключателя на примере фирмы «ABB» S202M UC. Данная информация является справочной. По аналогии могут быть выбраны АВ других производителей, а также выбраны другие номинальные токи и кратность срабатывания отсечки.

1.3.7. Требования по надёжности.

1.3.7.1. Номенклатура и значение показателей надежности шкафов соответствуют требованиям ГОСТ 27.003-90:

- средняя наработка на отказ шкафа - не менее 25 000 ч и 125 000 ч – для терминалов;
- среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков - не более 2 ч с учётом времени нахождения неисправности;
- средний срок службы шкафа - не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы;
- средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.3.7.2. В соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90 для шкафов приняты следующие критерии:

1) критерии отказов:

- прекращение выполнения шкафом одной из заданных функций;
- внешние проявления, связанные с наступлением или предпосылками наступления неработоспособного состояния (шум, перегрев, искры и др.).

2) критерии предельного состояния:

- снижение электрических свойств материалов и комплектующих до предельно допустимого уровня, восстановление или замена которых не предусмотрены эксплуатационной документацией;
- моральное устаревание вследствие несоответствия обновленным нормативным требованиям (несоответствие комплектации, выполняемых функций, сервисных возможностей и др.).

1.3.7.3. Соответствие показателей надежности шкафов установленным требованиям подтверждается статистическими данными о числе и видах отказов, полученным из опыта эксплуатации.

1.3.8. Класс покрытия поверхности шкафа по ГОСТ 9.032-74 и в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

1.3.9. В соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007 в шкафу обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. При этом электрическое сопротивление, измеренное между болтом для заземления шкафа и любой заземляемой металлической частью, не превышает 0,1 Ом.

1.3.10. Конструкция шкафа обеспечивает воздушные зазоры и длину пути утечки между контактными зажимами шкафа и корпусом не ниже 3 мм по воздуху и 4 мм по поверхности.

1.3.11. Содержание драгоценных металлов в диодах, микросхемах и других комплектующих изделиях соответствуют указанному в технической документации их предприятий-изготовителей. Сведения о содержании драгоценных материалов в шкафу приведены в паспорте на шкаф.

1.3.12. Сведения о содержании цветных металлов в шкафу приведены в приложении Б.

1.4. Характеристики шкафа

1.4.1. Дифференциальная защита ошиновки автотрансформатора (ДЗО НН)

1.4.1.1. ДЗО НН имеет до восемнадцати входов для подключения к шести трехфазным группам трансформаторов тока сторон НН, НН1, НН2, НН3 (ЛРТ) (оставшиеся группы находятся в резерве).

Примечание – при отсутствии какой-либо стороны, предусмотрена возможность отключения измерительных органов ДЗО при помощи программных накладок в соответствующем меню терминала «Страна №... | Есть / Нет» (см. таблица 22). Работа остальных измерительных органов при этом не выводится.

Предусмотрена возможность выравнивания различий по коэффициентам трансформации трансформаторов тока присоединений в пределах от **10 до 25 000 А** в первичных величинах.

Погрешность выравнивания составляет не более $\pm 2\%$ от базисного тока стороны ($I_{БАЗ.СТОР.}$).

Примечание:

- под базисным током стороны ($I_{БАЗ.СТОР.}$) понимается значение тока в плече защиты на определенной стороне при передаче на эту сторону номинальной мощности автотрансформатора (формула для расчета приведена в разделе 5);

- здесь и в дальнейшем, если это не оговорено, предполагается, что дискретность регулирования уставок отсутствует, регулирование уставок в заданных пределах производится плавно.

1.4.1.2. ДЗО НН выполнена в виде двухканальной дифференциальной токовой защиты, содержащей чувствительное реле ДЗО и отсечку.

Чувствительное реле ДЗО НН имеет токозависимую характеристику с уставкой по начальному току срабатывания ($I_{д0}$), изменяемой в диапазоне от **0,20 до 1,00 о.е.**

Средняя основная погрешность ДЗО НН по начальному току срабатывания не более $\pm 5\%$ от уставки.

Дифференциальная отсечка предназначена для обеспечения надежной работы при больших токах повреждения в зоне действия защиты. Отсечка отстраивается от броска тока намагничивания по уставке.

Ток срабатывания отсечки (I_{OTC}) изменяется в диапазоне от **2,00 до 20,00 о.е.**

Средняя основная погрешность по току срабатывания отсечки не более $\pm 5\%$ от уставки.

1.4.1.3. ДЗО НН выполнена в виде дифференциальной токовой защиты с торможением от тормозного тока, определяемого по выражению:

$$I_T = \sqrt{\operatorname{Re}(I'_1 \cdot I'_2)}, \quad \text{при } |\arg I'_1 - \arg I'_2| \geq \pi/2$$

$$I_T = 0, \quad \text{при } |\arg I'_1 - \arg I'_2| < \pi/2,$$

где I'_1 – наибольший из токов сторон НН-НН1-НН2-НН3;

$I'_2 = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 - I'_1$ – комплексно сопряженный вектор суммы всех токов за исключением I'_1 ;

$\operatorname{Re}(I'_1 \cdot I'_2)$ – действительная часть векторного произведения токов I'_1 и I'_2 ;

$I_D = |I'_1 + I'_2|$ – дифференциальный ток.

Характеристика срабатывания ДЗО НН, приведенная на рисунке 11, состоит из горизонтального и наклонного участков, соединенных плавным переходом.

$$I_{CP} = I_{D0} + K_T (I_T - I_{T0}),$$

где I_{CP} - ток срабатывания чувствительного реле ДЗО НН;

I_{D0} - начальный ток срабатывания;

I_T - тормозной ток;

I_{T0} - длина горизонтального участка тормозной характеристики;

K_T - коэффициент торможения.

Длина горизонтального участка (I_{T0}) регулируется в диапазоне от **0,40 до 1,00 о.е.**

Средняя основная погрешность по длине горизонтального участка характеристики срабатывания не более $\pm 10\%$ от уставки.

Уставка по коэффициенту торможения ДЗО НН изменяется в диапазоне от **0,20 до 0,70**.

Средняя основная погрешность по коэффициенту торможения не более $\pm 10\%$ от уставки.

Примечание:

– под коэффициентом торможения понимается отношение приращения дифференциального тока (I_D) к приращению тормозного тока (I_T) в условиях срабатывания.

При тормозном токе $I_T \geq I_{T, бл.}$ (ток торможения блокировки) характеристика срабатывания ДЗО НН изменяется:

– если $I'_1 \geq I_{T, бл.}$ и $I'_2 \geq I_{T, бл.}$ – ДЗО НН блокируется;

– если $I'_1 < I_{T, бл.}$ или $I'_2 < I_{T, бл.}$ наклон характеристики срабатывания ДЗО НН определяется коэффициентом торможения.

Уставка по току торможения блокировки изменяется в диапазоне от **0,70 до 3,00 о.е.**

Средняя основная погрешность по току торможения блокировки не более $\pm 5\%$ от уставки.

Коэффициент возврата ДЗО НН не менее 0,6.

1.4.1.4. Время срабатывания ДЗО НН при двукратном и более по отношению к току срабатывания не более 0,030 с.

Время возврата ДЗО НН должно быть не более 0,045 с.

1.4.1.5. ДЗО НН на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения обеспечивает отстройку от однополярных бросков намагничивающего тока (в том числе и “трансформированных”) с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды базисного тока стороны, и основанием волны тока до 240° .

ДЗО НН на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения обеспечивает отстройку от периодических бросков намагничивающего тока с амплитудой, равной двукратному значению амплитуды базисного тока стороны.

1.4.1.6. Для отстройки ДЗО НН от бросков токов намагничивания контролируется уровень второй гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по второй гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.

1.4.1.7. ДЗО НН правильно функционирует при КЗ в зоне действия при токе повреждения более начального тока срабатывания чувствительного реле до $40 I_{\text{БАЗ.СТОР.}}$ при значении токовой погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 50 %.

1.4.1.8. ДЗО НН отстроена от тока внешнего КЗ при максимальной кратности входного тока не более $40 I_{\text{БАЗ.СТОР.}}$ при значении полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 10 %.

1.4.1.9. Дополнительная погрешность по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения ДЗО при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает $\pm 5\%$ от средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$.

1.4.1.10. Для отстройки ДЗО НН от перевозбуждения трансформатора контролируется уровень пятой гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по пятой гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.

1.4.2. Максимальная токовая защита (МТЗ) на стороне низшего напряжения.

1.4.2.1. Максимальная токовая защита стороны НН выполняется в трехфазном исполнении и содержит:

- реле максимального тока;
- реле выдержки времени для действия на выключатели всех сторон АТ;
- пусковые органы низшего напряжения.

Реле тока МТЗ НН включаются на расчётный линейный ток, когда схема соединения стороны «звезда» или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник».

Формулы расчета линейных токов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Включение реле тока МТЗ

Схема соединения стороны	Включение реле тока МТЗ		
	фаза А	фаза В	фаза С
Y «звезда»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a - \dot{I}_b$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b - \dot{I}_c$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c - \dot{I}_a$
Δ «треугольник»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c$

\dot{I}_A^* , \dot{I}_B^* , \dot{I}_C^* – расчётные токи соответствующей стороны, А;

\dot{I}_a , \dot{I}_b , \dot{I}_c – измеряемые токи соответствующей стороны, А.

1.4.2.2. Уставки реле максимального тока МТЗ изменяются в диапазоне от **0,10 до 100,00 А**. Средняя основная погрешность по току срабатывания не более $\pm 5\%$ от уставки.

1.4.3. Токовая отсечка на стороне низкого напряжения (ТО НН)

1.4.3.1. ТО НН выполняется в трехфазном исполнении и содержит:

- реле максимального тока;
- реле выдержки времени для действия на выключатели всех сторон АТ;

Реле тока ТО НН включаются на расчетный линейный ток, когда схема стороны «звезда» или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник».

Схема соединения стороны	Включение реле тока ТО НН		
	фаза А	фаза В	фаза С
Y «звезда»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a - \dot{I}_b$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b - \dot{I}_c$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c - \dot{I}_a$
Δ «треугольник»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c$

\dot{I}_A^* , \dot{I}_B^* , \dot{I}_C^* – расчётные токи соответствующей стороны, А;

\dot{I}_a , \dot{I}_b , \dot{I}_c – измеряемые токи соответствующей стороны, А.

1.4.3.2. Уставка реле максимального тока ТО НН изменяется в диапазоне от **0,10 до 100,00 А**.

1.4.4. Максимальные токовые защиты на стороне низшего напряжения (МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3)

1.4.4.1. МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 выполняются в трехфазном исполнении и содержат:

- реле максимального тока имеет 2 ступени;
- реле выдержки времени для действия на выключатели всех сторон АТ;
- пусковые органы низшего напряжения.

Реле тока МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 включаются на расчетный линейный ток, когда схема стороны «звезда» или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник».

Схема соединения стороны	Включение реле тока МТЗ НН1, НН2, НН3		
	фаза А	фаза В	фаза С
Y «звезда»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a - \dot{I}_b$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b - \dot{I}_c$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c - \dot{I}_a$
Δ «треугольник»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a$	$\dot{I}_B^* = \dot{I}_b$	$\dot{I}_C^* = \dot{I}_c$

\dot{I}_A^* , \dot{I}_B^* , \dot{I}_C^* – расчётные токи соответствующей стороны, А;

\dot{I}_a , \dot{I}_b , \dot{I}_c – измеряемые токи соответствующей стороны, А.

1.4.4.2. Уставки реле максимального тока МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 изменяются в диапазоне от **0,10 до 100,00 А**. Средняя основная погрешность по току срабатывания не более $\pm 5\%$ от уставки.

1.4.4.3. МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 выполняются с контролем направленности, или без контроля направленности.

1.4.4.4. С помощью программной накладки выбирается направленность работы МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 (к шинам, в трансформатор).

1.4.4.5. Реле направления мощности прямой последовательности имеют уставки по углу максимальной чувствительности, регулируемые в диапазоне от 30° до 90° .

1.4.4.6. МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 выполняются с пуском или без пуска по напряжению.

Пуск по напряжению осуществляется с помощью реле минимального напряжения, реагирующего на уменьшение междуфазного напряжения, и реле максимального напряжения, реагирующего на увеличение напряжения обратной последовательности.

1.4.4.7. Реле минимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне **от 10,00 до 100,00 В**.

1.4.4.8. Реле максимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне **от 6,00 до 24,00 В** (в фазных величинах).

1.4.5. Автоматика охлаждения.

1.4.5.1. Автоматика охлаждения содержит:

- три ступени, каждая из которых выполнена на базе реле максимального тока, включенного на токи сторон НН, НН1 и НН2. Выходы реле объединены по схеме ИЛИ;

- программные накладки для вывода автоматики охлаждения любой из сторон.

1.4.5.2. Уставки реле максимального тока для автоматики охлаждения обеспечиваются в диапазоне **от 0,05 до 100,00 А**.

1.4.6. Устройство для блокировки РПН при перегрузке по току

1.4.6.1. Устройство для блокировки РПН содержит:

- реле максимального тока, включенное на фазные токи стороны НН1 и НН2;
- программные накладки для вывода блокировки РПН по току сторон НН1 и НН2.

1.4.6.2. Контактный выход реле блокировки РПН может быть выполнен как с нормально-открытым, так и с нормально-закрытым контактом.

1.4.6.3. Уставки реле максимального тока устройства для блокировки РПН при перегрузке обеспечиваются в диапазоне от **0,10 до 100,00 А.**

1.4.7. Логические защиты шин секций шин НН (ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3)

1.4.7.1. ЛЗШ работает с регулируемой выдержкой времени при срабатывании МТЗ соответствующей секции шин и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой секции шин.

1.4.7.2. Предусмотрена возможность действия ЛЗШ на отключение выключателей вводов на секции как с пуском, так и без пуска АПВ.

1.4.7.3. Обеспечена возможность действия с дополнительной выдержкой времени на отключение АТ со всех сторон при срабатывании ЛЗШ и отказе выключателя ввода.

1.4.8. Защита минимального напряжения (ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3)

1.4.8.1. При исчезновении питания АТ ЗМН с регулируемой выдержкой времени действует на отключение без АПВ выключателя ввода соответствующей секции шин НН.

1.4.8.2. Для контроля напряжения от ТН соответствующей секции шин НН предусмотрены два реле минимального напряжения, реагирующие на междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} .

Уставка по напряжению срабатывания реле минимального напряжения регулируется в диапазоне **от 10,00 до 100,00 В.**

1.4.8.3. При появлении напряжения обратной последовательности запрещается работа ЗМН. Контроль напряжения обратной последовательности осуществляется с помощью реле максимального напряжения обратной последовательности МТЗ НН соответствующей секции шин НН.

1.4.8.4. Предусмотрено реле максимального напряжения, реагирующее на междуфазное напряжение U_{AB} для контроля “встречного” напряжения параллельно работающего автотрансформатора.

Уставка по напряжению срабатывания реле максимального напряжения регулируется в диапазоне **от 10,00 до 100,00 В.**

1.4.8.5. Предусмотрен дискретный вход для приема сигнала контроля “встречного” напряжения от параллельно работающего трансформатора.

1.4.9. Защита от дуговых замыканий секций шин НН (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3)

1.4.9.1. Предусмотрен дискретный вход для приема сигнала о срабатывании датчика дуговой защиты SQH с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ НН.

1.4.9.2. Для пуска ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3 используются сигналы о пуске МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3 соответственно.

1.4.9.3. Предусмотрен дискретный вход для приема сигнала от реле срабатывания дуговой защиты KTD.

1.4.10. УРОВ НН

1.4.10.1. Для контроля тока через выключатель стороны НН предусмотрены три реле тока УРОВ, выходы которых объединены по схеме ИЛИ.

1.4.10.2. Ток срабатывания реле тока УРОВ (I_{CP}) регулируется в диапазоне **от 0,04 до 2,00 А.**

1.4.10.3. Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ не более $\pm 10\%$ от уставки

1.4.10.4. Коэффициент возврата реле тока УРОВ не ниже 0,9.

1.4.10.5. Время срабатывания реле тока УРОВ при входном токе $2 I_{CP}$ не более 0,025 с.

1.4.10.6. Время возврата реле тока УРОВ при сбросе входного тока от $2 I_{CP}$ до нуля не более 0,030 с.

1.4.10.7. Реле тока УРОВ правильно работает при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50 % в установившемся режиме, при значении вторичного тока от 4 до 40 I_{NOM} . (для неискаженной формы).

1.4.10.8. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает $\pm 5\%$ от среднего значения, определенного при температуре $(25 \pm 10)^\circ C$.

1.4.10.9. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении частоты в диапазоне от 0,9 до 1,1 номинальной частоты не превышает $\pm 5\%$ от среднего значения, определенного при номинальной частоте.

1.4.10.10. Уставки по выдержке времени УРОВ регулируются в диапазоне от 0,10 до 0,60 с.

1.4.10.11. Прием сигнала пуска УРОВ от защит фиксируется при длительности сигнала не менее 10 мс.

1.4.11. Характеристики измерительных реле максимального тока и реле максимального и минимального напряжений.

1.4.11.1. Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения не более $\pm 5\%$ от уставки.

1.4.11.2. Коэффициент возврата реле максимального тока и напряжения не менее 0,9, реле минимального напряжения - не более 1,1.

1.4.11.3. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает $\pm 5\%$ от соответствующих средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре $(25 \pm 10)^\circ C$.

1.4.11.4. Время срабатывания (возврата) реле максимального (минимального) напряжения при подаче напряжения $2U_{CP}$ не более 0,025 с.

1.4.11.5. Время возврата (срабатывания) реле максимального (минимального) напряжения при снижении напряжения от $2U_{CP}$ до нуля не более 0,030 с.

1.4.12. Реле выдержки времени.

Реле выдержки времени, используемые в логической схеме формирования выходных сигналов шкафа защищают трансформатора, имеют диапазон регулирования уставки от 0,05 до 27,00 с, если не указано другое значение.

Средняя основная погрешность по выдержкам времени реле выдержек времени не более $\pm 5\%$ от значения уставки.

1.4.13. Предусмотрена следующая внешняя сигнализация действия шкафа:

- реле "НЕИСПРАВНОСТЬ" - сигнал о внешних или внутренних нештатных ситуациях;
- реле "СРАБАТЫВАНИЕ" - сигнал о штатной работе любой из защит терминалов;
- лампа HL1 "ВЫЗОВ" - свечение при замыкании контактов реле "НЕИСПРАВНОСТЬ", "СРАБАТЫВАНИЕ"

- выход в центральную сигнализацию (ЦС) "Срабатывание";
- выход в ЦС "Неисправность";
- выход в ЦС "Монтажная единица";
- выход в ЦС "Звук".

Возврат сигнальных реле осуществляется вручную при закрытой двери шкафа. При этом обеспечивается снятие звуковой и световой индикации и сигналов на выходных контактах сигнальных реле.

1.4.14. Оперативные переключатели шкафа.

1.4.14.1. В шкафу ШЭ2710 543 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

SA13 "ТЕРМИНАЛ"	- для ввода-вывода комплекта из работы;
SA14 "ДЗО НН"	- для ввода-вывода ДЗО НН;
SA15 "ПУСК МТЗ НН1 ПО Унн1"	- для ввода-вывода пуска по Унн1 МТЗ НН1;
SA16 "ПУСК МТЗ НН2 ПО Унн2"	- для ввода-вывода пуска по Унн2 МТЗ НН2;
SA17 "КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН1"	- для блокировки ЗМН НН1;
SA18 "КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН2"	- для блокировки ЗМН НН2;
SA19 "ЛЗШ НН1"	- для ввода-вывода пуска ЛЗШ НН1;
SA20 "ЛЗШ НН2"	- для ввода-вывода пуска ЛЗШ НН2;
SA23 "Г3 ЛРТ"	- для перевода Г3 ЛРТ на сигнал;
SAF1 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ1"	- для вывода цепей отключения QZ1;
SAF2 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ2"	- для вывода цепей отключения QZ2;
SAF3 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ3"	- для вывода цепей отключения QZ3;
SAF4 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ4"	- для вывода цепей отключения QZ4;
SAF5 "ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ Q СН"	- для вывода цепей отключения СН;
SAF6 "ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ ОВ СН"	- для вывода цепей отключения ОВ СН;

SAF7 "ОТКЛЮЧЕНИЕ НН1"	- для вывода цепей отключения НН1;
SAF8 "ОТКЛЮЧЕНИЕ НН2"	- для вывода цепей отключения НН2;
SAF9 "ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 1 КОМПЛЕКТ"	- для вывода цепей отключение АТ через 1 комплект;
SAF10 "ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 2 КОМПЛЕКТ"	- для вывода цепей отключение АТ через 2 комплект;

1.4.14.2. В шкафу ШЭ2710 543 предусмотрены входные цепи для приема сигналов:

- от KQC-Q1 (нормально замкнутый контакт РПВ вводного выключателя 1с.ш.НН);
- от KQC-Q4 (нормально замкнутый контакт РПВ вводного выключателя 2с.ш.НН);
- от KQT-QC1;
- от KQT-QC2;
- ускорение МТЗ НН1 (от KQT-Q1);
- ускорение МТЗ НН3 (от KQT-Q2);
- SQH Q1;
- KTD Q1;
- SQH Q4;
- KTD Q4;
- внешнего отключения;
- срабатывание ГЗ ЛРТ сигнальная ступень;
- срабатывание ГЗ ЛРТ отключающая ступень;
- пуска ЗДЗ от МТЗ НН.

1.4.14.3. В шкафу ШЭ2710 543 предусмотрено действие независимыми контактами выходных промежуточных реле:

- на отключение выключателя стороны НН1 секции шин НН (Q1) с пуском АПВ;
- на отключение выключателя стороны НН2 секции шин НН (Q4) с пуском АПВ;
- на отключение выключателя стороны НН1 без пуска АПВ;
- на отключение выключателя стороны НН2 без пуска АПВ;
- на отключение выключателя стороны СН;
- на пуск УРОВ и запрет АПВ выключателя стороны СН;
- в схему ЗДЗ КРУ НН на блокировку АВР СВ1;
- в схему ЗДЗ КРУ НН на блокировку АВР СВ2;
- в схему ЗДЗ КРУ НН (контроль тока НН1);
- в схему ЗДЗ КРУ НН (контроль тока НН2);
- контроль встречного напряжения от ЗМН НН1;
- контроль встречного напряжения от ЗМН НН2;
- от ЗДЗ 1с.ш. на блокировку цепи отключения НН1;
- от ЗДЗ 2с.ш. на блокировку цепи отключения НН2;

- на отключение НН1 без АПВ через схему ЗДЗ 1с.ш. НН;
- на отключение НН2 без АПВ через схему ЗДЗ 2с.ш. НН;
- в схему ТН 1с.ш. НН (информация UAB< или UBC<);
- в схему ТН 1с.ш. НН (информация U2>);
- в схему ТН 2с.ш. НН (информация UAB< или UBC<);
- в схему ТН 2с.ш. НН (информация U2>);
- на отключение и пуск УРОВ выключателей QZ1...QZ4;
- на отключение АТ через 1 (2) комплекты.

1.5. Основные технические данные и характеристики терминала

1.5.1. Каждый терминал имеет 18 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и 8 аналоговых входа для подключения цепей переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения.

1.5.2. Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминалов обеспечивает:

- измерение текущих значений токов, напряжений и частоты;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

1.5.3. В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиода):

Таблица 4 – Светодиодная индикация терминала БЭ2704 308 (по умолчанию)

Номер светодиода	Цвет по умолчанию	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	Красный	Срабатывание ДЗО НН фазы А	ДЗО НН фаза А
2	Красный	Срабатывание ДЗО НН фазы В	ДЗО НН фаза В
3	Красный	Срабатывание ДЗО НН фазы С	ДЗО НН фаза С
4	Красный	Внешнее отключение от УРОВ	Внешнее отключение
5	Красный	Срабатывание МТЗ НН1	МТЗ НН1
6	Красный	Срабатывание ЛЗШ НН1	ЛЗШ НН1
7	Красный	Срабатывание ЗМН НН1	ЗМН НН1
8	Красный	Срабатывание ЗДЗ НН1	ЗДЗ НН1
9	Красный	Срабатывание МТЗ НН2	МТЗ НН2
10	Красный	Срабатывание ЛЗШ НН2	ЛЗШ НН2
11	Красный	Срабатывание ЗМН НН2	ЗМН НН2
12	Красный	Срабатывание ЗДЗ НН2	ЗДЗ НН2
13	Красный	Резерв	Светодиод 13
14	Красный	Резерв	Светодиод 14
15	Красный	Резерв	Светодиод 15
16	Красный	Режим тестирования	Тестирование
17	Красный	Срабатывание МТЗ НН3	МТЗ НН3
18	Красный	Срабатывание ЛЗШ НН3	ЛЗШ НН3
19	Красный	Срабатывание ЗМН НН3	ЗМН НН3
20	Красный	Срабатывание ЗДЗ НН3	ЗДЗ НН3

Таблица 4 – Светодиодная индикация терминала БЭ2704 308 (по умолчанию)

Номер светодиода	Цвет по умолчанию	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
21	Красный	Неисправность цепей напряжения НН1	Неисправность цепей напряжения НН1
22	Красный	Неисправность цепей напряжения НН2	Неисправность цепей напряжения НН2
23	Красный	Неисправность цепей напряжения НН3	Неисправность цепей напряжения НН3
24	Красный	Неисправность цепей ЛЗШ НН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН1
25	Красный	Неисправность цепей ЛЗШ НН2	Неисправность цепей ЛЗШ НН2
26	Красный	Неисправность цепей ЛЗШ НН3	Неисправность цепей ЛЗШ НН3
27	Красный	Резерв	Светодиод 27
28	Красный	Резерв	Светодиод 28
29	Красный	Резерв	Светодиод 29
30	Красный	Резерв	Светодиод 30
31	Красный	Резерв	Светодиод 31
32	Красный	Резерв	Светодиод 32
33	Красный	Резерв	Светодиод 33
34	Красный	Резерв	Светодиод 34
35	Красный	Резерв	Светодиод 35
36	Красный	Резерв	Светодиод 36
37	Красный	Резерв	Светодиод 37
38	Красный	Резерв	Светодиод 38
39	Красный	Резерв	Светодиод 39
40	Красный	Резерв	Светодиод 40
41	Красный	Резерв	Светодиод 41
42	Красный	Резерв	Светодиод 42
43	Красный	Резерв	Светодиод 43
44	Красный	Резерв	Светодиод 44
45	Красный	Резерв	Светодиод 45
46	Красный	Резерв	Светодиод 46
47	Красный	Резерв	Светодиод 47
48	Красный	Резерв	Светодиод 48

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

– назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню терминала **Служ. Параметры / Конфиг.сигн.** или в программе **EKRASMS – Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов**;

– наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **Служ. Параметры / Фикс. сост. Светодиода** или в программе **EKRASMS – Служебные параметры / Параметры светодиодов**;

– назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню терминала **Служ. Параметры / Маска сигн.сраб.** и **Маска сигн.неисп** или в программе **EKRASMS – Служебные параметры / Параметры светодиодов**.

– выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню терминала **Служ. Параметры / Цвет светодиода** или в программе **EKRASMS – Служебные параметры / Цвет светодиода**.

Оперативный съем сигнализации на светодиодных индикаторах осуществляется с помощью кнопки SB1, установленной на передней двери шкафа.

1.5.4. Предусмотрена сигнализация без фиксации:

- | | |
|--|----------------------------|
| - наличия питания | “Питание” |
| - возникновения внутренней неисправности терминала | “Неисправность” |
| - режима проверки работы терминала | “Контрольный выход” |

1.5.5. Управление терминалом осуществляется с помощью кнопочной клавиатуры и дисплея или (и) по последовательному каналу связи (USB).

1.5.6. Технические данные и характеристики терминала приведены в руководстве по эксплуатации «Терминалы защиты серии БЭ2704» ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

1.6. Состав шкафа и конструктивное выполнение

1.6.1. Шкаф содержит:

- дифференциальную токовую защиту цепей стороны НН АТ (ошиновки) от всех видов КЗ (ДЗО НН);
- максимальную токовую защиту стороны НН (МТЗ НН);
- максимальные токовые защиты стороны НН1, НН2, НН3 с пуском по напряжению (соответственно МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3);
- логические защиты шин секций шин НН (ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3);
- защиты минимального напряжения секций шин НН (ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3);
- защиту от дуговых замыканий секций шин НН (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3);
- реле минимального напряжения секции шин НН, реагирующее на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- реле максимального напряжения секции шин НН, реагирующее на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- реле направления мощности для направленности работы МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3;
- Блокировка РПН по току;
- Газовые защиты ЛРТ;
- Автоматика охлаждения;
- УРОВ НН.

1.6.2. Шкаф представляет собой металлоконструкцию, созданную на основе специализированного профиля. Для осуществления двухстороннего обслуживания шкаф имеют переднюю и заднюю двери. На внутренней плите шкафа установлен терминал БЭ2704 308. Общий вид шкафа, расположение аппаратов на двери и передней плите шкафа приведён на рисунке 15.

Схема электрическая принципиальная и распределение внешних цепей по группам захватов шкафа приведена в ЭКРА.656453.130 Э3.

1.6.3. На передней двери шкафа расположены:

- лампа сигнализации:

HL1 – "ВЫЗОВ".

- оперативные переключатели:

SA13 "ТЕРМИНАЛ"

SA14 "ДЗО НН"

SA15 "ПУСК МТЗ НН1 ПО Унн1"

SA16 "ПУСК МТЗ НН2 ПО Унн2"

SA17 "КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН1"

SA18 "КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН2"

SA19 "ЛЗШ НН1"

SA20 "ЛЗШ НН2"

SA23 "Г3 ЛРТ"

SAF1 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ1"

SAF2 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ2"

SAF3 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ3"

SAF4 "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ QZ4"

SAF5 "ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ Q СН"

SAF6 "ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ ОВ СН"

SAF7 "ОТКЛЮЧЕНИЕ НН1"

SAF8 "ОТКЛЮЧЕНИЕ НН2"

SAF9 "ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 1 КОМПЛЕКТ"

SAF10 "ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 2 КОМПЛЕКТ"

- кнопки:

SB1 - "СЪЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ";

SB3 - "КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП".

1.6.4. На передней двери шкафа предусмотрено прозрачное окно для контроля светодиодной сигнализации терминала.

1.6.5. Расположение блоков и элементов терминала защиты типа БЭ2704 308 приведены в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Расположение элементов сигнализации и управления на лицевой панели терминала БЭ2704 308 приведено на рисунках 16, 17.

На лицевой плате терминала имеются:

- цветной дисплей (тип TFT4.3");
- четыре кнопки управления, с помощью которых обеспечивается управление работой терминала;

- светодиодные индикаторы для сигнализации текущего состояния терминала;
- разъем USB для связи с ПК;
- три программируемые функциональные клавиши F1–F3.

На задней плате терминала расположены разъёмы TTL1 – TTL3 и LAN1 – LAN2 для соединения локальной сети связи.

1.6.6. На передней внутренней плате шкафа расположены:

- выключатель «ПИТАНИЕ» (SA3) для подачи напряжения питания ±220 (110) В на блок питания терминала;
- испытательные блоки (SGA6-SGA9, SGV5, SGV6), через которые подключаются входные цепи комплекта от измерительных ТТ и ТН.

1.6.7. С обратной стороны шкафа расположены реле для размножения выходных контактов терминала комплекта, ряды наборных зажимов для подключения устройств шкафа к внешним цепям.

В нижней части шкафа на плате установлен помехозащитный фильтр в цепях напряжения питания оперативного постоянного тока, который предназначен для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм^2 включительно.

В шкафу ШЭ2710 543 устанавливается 40 кабельных зажимов для механического крепления кабелей 40 гермовводов и комплект хомутов для заземления экранов кабелей.

1.6.8. Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными соединительными проводами на внутренней стороне шкафа. Контактные соединения шкафа соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82.

Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм^2 для токовых цепей.

Присоединение цепей шкафа к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов. Для цепей тока допускается подключение одного проводника сечением (0,5 ... 10) мм^2 или двух проводников сечением (0,5 ... 2,5) мм^2 .

Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением (0,2 ... 6) мм^2 или двух проводников сечением (0,2 ... 1,5) мм^2 .

Ряды зажимов шкафа выполнены с учетом требований раздела 3 "Правил устройства электроустановок" Издание 7.

1.7. Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении В.

1.8. Маркировка и пломбирование

1.8.1. Шкаф и терминал имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86, ТУ 3433-018-20572135-2003 в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.8.2. На передней двери шкафа имеется табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип шкафа;
- заводской номер;
- основные параметры шкафа по 1.2.1 настоящего РЭ;
- масса шкафа;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- надпись «Сделано в России»;
- дата изготовления.

1.8.3. Терминал имеет на передней плате маркировку с указанием типа устройства.

1.8.4. Место каждого блока в кассете имеет маркировку на нижнем заднем профиле кассеты. Тип и серийный номер блока указаны на разъеме или печатной плате.

1.8.5. На задней металлической плите терминала указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип терминала;
- заводской номер;
- основные параметры терминала по ЭКРА.656132.265-03 РЭ (подпункт 1.2.1);
- масса терминала;
- знак сертификата соответствия;
- надпись «Сделано в России»;
- дата изготовления;
- маркировка разъёмов.

1.8.6. Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

Провода, подводимые к рядам наборных зажимов шкафа, имеют маркировку монтажного номера зажима шкафа.

1.8.7. Транспортная маркировка тары - по ГОСТ 14192-96, в том числе на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки», «Верх», «Пределы температур» (интервал температур в соответствии с разделом 6 настоящего РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару окраской по трафарету.

1.8.8. Пломбирование терминалов шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.9. Упаковка

Упаковка шкафа произведена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-018-20572135-2003 по чертежам изготовителя шкафа для условий транспортирования и хранения, указанных в разделе 6 настоящего РЭ.

2. Устройство и работа шкафа

Функциональная схема логической части устройства, реализованная в терминале БЭ2704 308, представлена на рисунке 19, где цифрами обозначены порядковые номера логических элементов. Далее по тексту ссылки на номера этих логических элементов будут представлены следующим образом: 1, 2, 3 и т.д. (например: ИЛИ (7), И(4))

2.1. Основные принципы выполнения защиты

Шкаф типа ШЭ2710 543 предназначен для защиты ошиновки НН автотрансформатора 330 кВ и выше, обеспечивает функции основных и резервных защит.

Аппаратно функции шкафа ШЭ2710 543 реализуются на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2704 308. На лицевой плате терминала имеется жидкокристаллический дисплей и клавиатура, с помощью которых обеспечивается считывание текущих значений токов и напряжений, значений уставок и состояния программируемых накладок. С помощью данной клавиатуры может быть произведено перепрограммирование терминала (изменение значений уставок и состояний программируемых накладок). На лицевой плате терминалов расположены светодиодные индикаторы, с помощью которых обеспечивается сигнализация текущего состояния терминала (работа или неисправность), а также срабатывание отдельных защит или узлов шкафа.

На лицевой плате терминала имеется разъем для подключения к последовательному порту персонального компьютера (ПК), с помощью которого производится перепрограммирование терминала. На задней плате терминала расположен разъем для подключения через специальный адаптер аппаратуры локальной сети к персональному компьютеру (ПК), с помощью которого могут быть произведены перепрограммирование терминала, считывание и анализ осцилограмм, регистратора событий, наблюдение текущих значений токов и напряжений.

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминалов не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом.

2.2. Основные принципы выполнения ДЗО НН

Шкаф через промежуточные трансформаторы тока подключен к основным трансформаторам тока всех сторон ошиновки НН.

Измерительные ТТ ошиновки НН соединяются в "звезду".

В этом случае, для группы соединения автотрансформатора Y/D-11 программно производится подстройка величины тока и фазового угла. Если измерительные ТТ автотрансформатора стороны ВН соединены в "треугольник", тогда для группы соединения автотрансформатора Y/D-11 подстройка не нужна, но необходимо при расчете базисного тока учесть коэффициент схемы $K_{cx} = \sqrt{3}$.

Для всех сторон производится выравнивание входных токов ТТ.

Пример расчета приведен в разделе 5.

Реле ДЗО НН состоит из нескольких узлов:

ЭКРА.656453.130 РЭ

- формирователя дифференциального и тормозного сигналов (ФДТС);
- токового органа;
- блокировки от бросков тока намагничивания;
- дифференциальной отсечки.

Выравненные токи подаются на входы реле ДЗО НН, которые выполнены пофазными и срабатывают при всех видах КЗ в зоне действия защиты. ФДТС выбирает из токов сторон (НН, НН1, НН2, НН3) наибольший и присваивает ему название I_1' . Из суммы оставшихся трех токов получается ток I_2' .

Дифференциальный ток (I_D) определяется как модуль геометрической суммы всех токов, поступающих на входы реле ДТЗ. В зависимости от угла между токами I_1' и I_2' значение тормозного тока (I_T) может составить:

$$I_T = \sqrt{I_1' \cdot I_2' \cdot \cos(180^\circ - \alpha)}, \quad \text{если } 90^\circ < \alpha < 270^\circ,$$

$$I_T = 0, \quad \text{если } -90^\circ < \alpha < 90^\circ \text{ или } I_2' = 0,$$

где α - угол между векторами токов I_1' и I_2' .

На рисунке 12 показано как определяются дифференциальный и тормозной токи при внешнем КЗ и при КЗ в зоне действия ДЗО НН.

Токовый орган ДЗО имеет характеристику срабатывания, приведенную на рисунке 11. Характеристика срабатывания имеет:

- горизонтальный участок, определяемый уставкой "ток начала торможения";
- наклонный участок, определяемый уставкой "коэффициент торможения";
- вертикальный участок, определяемый уставкой "ток торможения блокировки".

Горизонтальный участок характеристики срабатывания позволяет обеспечить чувствительность ДЗО НН при малых токах КЗ.

Коэффициент торможения влияет на устойчивость ДЗО НН при внешних КЗ. Он равен отношению приращения дифференциального тока к приращению тормозного тока в условиях срабатывания.

Ток торможения блокировки определяет переключение характеристики срабатывания ДЗО НН с наклонного участка на вертикальный: если оба тока I_1' и I_2' превышают значение тока торможения блокировки, то это означает появление внешнего КЗ с большим сквозным током. В этом режиме ДЗО НН блокируется.

Дифференциальная отсечка обеспечивает быстрое отключение ошиновки при внутренних КЗ. Уставка срабатывания дифференциальной отсечки должна быть отстроена по величине от броска намагничивающего тока.

2.3. Принцип действия терминала

Структурная схема терминала БЭ2704 308 приведена на рисунке 19. В состав терминала входят восемнадцать промежуточных трансформаторов тока и восемь промежуточных трансформаторов напряжения, выведенные на разъемы ХА1, ХА2 терминала. На разъемы X1–X6 выведены дискретные входы терминала, а на разъемы X101–X104 - контакты выходных реле терминала. На разъем X31 подключается напряжение оперативного постоянного тока для питания терминала.

На токовые входы терминала подаются фазные токи от трех групп трансформаторов тока сторон НН, НН1, НН2, НН3 (ЛРТ). Фазные токи используются для ДЗО НН, УРОВ НН, МТЗ НН, ТО НН, МТЗ НН1 (НН2), токовых реле автоматики охлаждения и блокировки РПН при перегрузке.

От ТН, установленных на стороне НН1 и НН2, к терминалу подаются линейные напряжения U_{AB} и U_{BC} . Данные напряжения необходимы для реализации алгоритмов реле минимального ($U_{M\phi<}$) и максимального ($U_{2>}$) напряжений пусковых органов МТЗ и для защиты минимального напряжения.

Через дискретные входы терминала, имеющих гальваническую оптоэлектронную развязку, принимаются сигналы от внешних устройств, переключателей шкафа. Контакты выходных реле терминала коммутируют выходные цепи шкафа и цепи внешней сигнализации.

Предусмотрен дискретный вход "Съем сигнализации" для оперативного снятия сигнализации на светодиодных индикаторах и "Вывод терминала" для отключения выходных реле терминала.

2.3.1. ДЗО НН

Сигналы срабатывания от ДЗО НН ф.А и дифференциальной отсечки ф.А через логические элементы И (4), ИЛИ (7), НЕ-И (10), ИЛИ (13), ИЛИ (15) действуют в узел отключения АТ. С помощью программной накладки **XB09** имеется возможность перевода работы дифференциальной отсечки в режим работы с выдержкой времени через ИЛИ (14), М (1) в случае невозможности обеспечения отстройки по току срабатывания.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод ДЗО НН" для вывода ДЗО НН из работы.

Предусмотрена пофазная светодиодная индикация при срабатывании ДЗО НН.

Работа ДЗО НН ф.В, С и дифференциальной отсечки ф.В, С выполнена по аналогии.




Рисунок 1 – Функциональная логическая схема блока логики ДЗО НН




Рисунок 2 – Функциональная логическая схема узла отключения

Таблица 5 – Выдержки времени блока логики ДЗО НН и узла отключения

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT01	Время подхваты срабатывания защит	0,05 – 27,00 с	0,05 с
DT05	Задержка на срабатывание дифф. отсечки	0,00 – 27,00 с	0,06 с

Таблица 6 – Программные накладки блока логики ДЗО НН и узла отключения

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB04	Действие технологических защит N1 на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB05	Действие технологических защит N2 на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB06	Действие предохр-ого клапана N1 на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено

XB07	Действие предохраняющего клапана N2 на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB08	Дифференциальная отсечка	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB09	Действие диф.отсечки с выдержкой времени	оперативный ввод по входу	введено постоянно	оперативный ввод по входу

2.3.2. Автоматика охлаждения

Реле тока автоматики охлаждения включается на фазные токи сторон НН, НН1, НН2.

При наличии сигнала “Отключены охладители” и срабатывании РТ ЗПО 1 (2) ступени защиты от потери охлаждения с выхода элементов ИЛИ (314), И (320), ИЛИ (318), И (319) действует в узел отключения АТ.

Предусмотрена работа ЗПО 3 ступени без контроля тока с выхода элемента И (316) с выдержкой времени **DT49**.

Предусмотрена работа ЗПО без контроля тока с выхода элемента И (317) с контролем повышения температуры.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход “Вывод ЗПО” для вывода ЗПО из работы.

С помощью программной накладки **XB80** имеется возможность вывести действие ЗПО на отключение.




Рисунок 3 – Функциональная логическая схема блока логики автоматики охлаждения

Таблица 7 – Выдержки времени блока логики автоматики охлаждения

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT47	Время срабатывания ЗПО-1 1 ступень	1 - 60 мин	10 мин
DT48	Время срабатывания ЗПО-1 2 ступень	1 - 60 мин	20 мин
DT49	Время срабатывания ЗПО-1 3 ступень	1 - 60 мин	60 мин
DT50	Время срабатывания ЗПО-2 1 ступень	1 - 60 мин	10 мин
DT51	Время срабатывания ЗПО-2 2 ступень	1 - 60 мин	20 мин
DT52	Время срабатывания ЗПО-2 3 ступень	1 - 60 мин	60 мин

Таблица 8 – Программные накладки блока логики автоматики охлаждения

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB77	Автоматика охлаждения по току стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB78	Автоматика охлаждения по току стороны НН1	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB79	Автоматика охлаждения по току стороны НН2	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB80	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-1) на откл.	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB81	Контроль температуры для ЗПО-1 1(2)ст.	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB82	Контроль температуры при потере дутья ЗПО-1	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB83	Действие ЗПО-1 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB84	Действие ЗПО-1 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB85	Контроль нагрузки для ЗПО-1 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен	не предусмотрен
XB86	Действие ЗПО-1 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB87	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-2) на откл.	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB88	Контроль температуры для ЗПО-2 1(2)ст.	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB89	Контроль температуры при потере дутья ЗПО-2	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB90	Действие ЗПО-2 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB91	Действие ЗПО-2 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB92	Контроль нагрузки для ЗПО-2 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен	не предусмотрен
XB93	Действие ЗПО-2 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено

2.3.3. Блокировка РПН

В комплекте предусмотрена блокировка РПН по току сторон НН1 и НН2.




Рисунок 4 – Функциональная логическая схема блока логики блокировки РПН

Таблица 9 – Программные накладки блока логики блокировки РПН

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB63	Блокировка РПН по току стороны НН1	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB64	Блокировка РПН по току стороны НН2	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

2.3.4. Защита минимального напряжения (ЗМН НН1, НН2)

В терминале предусмотрена защита минимального напряжения. ЗМН НН1 (НН2) при исчезновении питания автотрансформатора с выдержкой времени отключает выключатели НН1 (НН2) без АПВ. Для ЗМН предусмотрены два реле минимального напряжения, реагирующие на понижение междуфазного напряжения $U_{AB}<$, $U_{BC}<$, реле максимального напряжения, реагирующее на увеличение напряжения $U2>$.

С выхода И (241) через выдержку времени DT43 выдается сигнал на отключение выключателя НН1 без пуска АПВ.

С выхода И (304) через выдержку времени DT44 выдается сигнал на отключение выключателя НН2 без пуска АПВ.

Предусмотрены свободно-конфигурированные входы “Вывод ЗМН НН1 (НН2)” для вывода ЗМН НН1 (НН2) из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЗМН НН1 (НН2).




Рисунок 5 – Функциональная логическая схема блока логики ЗМН НН1 (НН2)

Таблица 10 – Выдержки времени блока логики ЗМН НН1 (НН2)

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT02	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1	0,05 – 27,00 с	27,00 с
DT03	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2	0,05 – 27,00 с	27,00 с
DT43	Время срабатывания ЗМН НН1	0,05 – 27,00 с	27,00 с
DT44	Время срабатывания ЗМН НН2	0,05 – 27,00 с	27,00 с

Таблица 11 – Программные накладки блока логики ЗМН НН1 (НН2)

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB01	Контроль цепей напряжения стороны НН1	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB02	Контроль цепей напряжения стороны НН2	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB60	Действие ЗМН НН1	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB61	Действие ЗМН НН2	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено

2.3.5. Газовые защиты ЛРТ

Предусмотрена возможность конфигурирования газовых защит ЛРТ на прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней ГЗ ЛРТ-1 (2), ГЗ ЛРТ-1 (2) РПН.

Предусмотрена возможность конфигурирования входов на приём сигналов для перевода на сигнал ГЗ ЛРТ-1 (2), ГЗ ЛРТ-1 (2) РПН.

Реализована блокировка срабатывания ГЗ ЛРТ при срабатывании контроля изоляции ГЗ ЛРТ спустя выдержку времени **DT46**.




Рисунок 6 – Функциональная логическая схема блока логики ГЗ ЛРТ

Таблица 12 – Выдержки времени блока логики ГЗ ЛРТ

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT46	Время срабатывания КИ ГЗ ЛРТ	0,05 - 27,00 с	1,00 с

Таблица 13 – Программные накладки блока логики ГЗ ЛРТ

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB65	Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB66	Действие ГЗ ЛРТ-1 РПН на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB67	Перевод ГЗ ЛРТ1-сигн. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB68	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB69	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB70	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 РПН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB71	Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB72	Действие ГЗ ЛРТ-2 РПН на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB73	Перевод ГЗ ЛРТ2-сигн. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB74	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB75	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB76	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 РПН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено

2.3.6. Максимальная токовая защита стороны НН

Реле тока МТЗ НН включается на линейные токи ввода НН АТ.

Предусмотрен пуск МТЗ НН с выхода элемента ИЛИ (147):

- по напряжению пусковыми органами напряжения НН1, НН2, НН3 ($U_{\text{мф}} <$ и $U_2 >$);
- оперативно при вводе накладки **XB15**;
- с контролем положения выключателей НН1, НН2, НН3;
- по напряжению пусковыми органами напряжения НН1;
- по напряжению пусковыми органами напряжения НН2;
- по напряжению пусковыми органами напряжения НН3.

МТЗ НН с выдержкой времени **DT08** действует на отключение секционных выключателей НН1, НН2, НН3 с выхода элемента М (162), с выдержкой времени **DT09** на отключение НН с АПВ с выхода элемента ИЛИ (157), с выдержкой времени **DT10** в узел отключения АТ.

Предусмотрена блокировка МТЗ НН по 2 гармонике через программную накладку **XB11**.

Предусмотрена светодиодная сигнализация при срабатывании МТЗ НН.

Предусмотрены свободно-конфигурированный вход “Вывод МТЗ НН и ТО НН” или программная накладка **XB12** для вывода МТЗ НН из работы.




Рисунок 7 – Функциональная логическая схема блока логики МТЗ НН

Таблица 14 – Выдержки времени блока логики МТЗ НН

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT08	Время срабатывания МТЗ НН 1 ступень (СВ откл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT09	Время срабатывания МТЗ НН 2 ступень (СВ вкл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT10	Время срабатывания МТЗ НН на отключение АТ	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT11	Время срабатывания ТО НН	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT12	Время срабатывания ЛЗ НН	0,05 - 27,00 с	27,00 с

Таблица 15 – Программные накладки блока логики МТЗ НН

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB11	Блокировка МТЗ НН от БТН	не предусмотрена	предусмотрена	не предусмотрена
XB12	Действие МТЗ НН и ТО НН	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB13	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB14	Действие логической защиты НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB15	Пуск МТЗ НН по наряжению	предусмотрен	не предусмотрен	не предусмотрен

XB16	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН1 (Q1 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB17	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН2 (Q4 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB18	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН3 (Q5 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB19	Ускорение МТЗ НН при отключенных СВ НН1(НН2, НН3)	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB20	Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB21	Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB22	Действие сигнала KQT СВ НН3 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено

2.3.7. МТЗ НН1, ЛЗШ НН1, ЗДЗ НН1

МТЗ НН1 имеет 2 ступени. Реле тока МТЗ НН1 включается на линейные токи стороны НН1.

МТЗ НН1 2 ступень при включенном положении СВ НН1 с выхода элемента **DT16**, НЕ-И (196), ИЛИ (197) действует на отключение СВ НН1, с выдержкой времени **DT14** с выхода элементов М (200), НЕ-И (201) на отключение НН1 с АПВ, с выдержкой времени **DT17** в узел отключения АТ.

МТЗ НН1 1 ступень при отключенном положении СВ НН1 с выхода элемента **DT13**, НЕ-И (201) действует на отключение НН1 с АПВ, с выдержкой времени **DT17** в узел отключения АТ.

Предусмотрено ускорение МТЗ НН1 при включении Q1. С выдержкой времени **DT15** МТЗ НН1 действует на отключение НН1 без АПВ, с выдержкой времени **DT17** в узел отключения Т (АТ).

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход “Вывод МТЗ НН1” или программная накладка **XB23** для вывода МТЗ НН1 из работы.

Предусмотрена светодиодная сигнализация при срабатывании МТЗ НН1.

ЛЗШ НН1 работает при срабатывании МТЗ соответствующей стороны и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой стороны. Для ЛЗШ НН1 используется сигнал о пуске МТЗ НН1 с подтверждением пуска ЛЗШ НН1 от цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений. В зависимости от положения программной накладки **XB43** ЛЗШ НН1 с выдержкой времени **DT31** действует на отключение НН1 с АПВ или без АПВ, далее с выдержкой времени **DT17** – в узел отключения АТ.

Предусмотрена программная накладка **XB42** для вывода ЛЗШ НН1 из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЛЗШ НН1.

Дуговая защита НН1 при срабатывании датчика дуговой защиты НН1 (SQH Q1) с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ с выхода элемента М (225) действует в узел отключения АТ. ЗДЗ НН1 с выдержкой времени на возврат **DT37** формирует сигнал на блокировку цепи отключения выключателя Q1 через программную накладку **XB53**.

Предусмотрена программная накладка **XB52** для вывода ЗДЗ НН1 из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЗДЗ НН1.




Рисунок 8 – Функциональная логическая схема блока логики МТЗ НН1, ЛЗШ НН1, ЗДЗ НН1

Таблица 16 – Выдержки времени блока логики МТЗ НН1, ЛЗШ НН1, ЗДЗ НН1

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT13	Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT14	Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT15	Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT16	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT17	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т(АТ)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT18	Время ввода ускорения МТЗ НН1	0,05 - 27,00 с	0,05 с
DT31	Время срабатывания ЛЗШ НН1	0,05 - 27,00 с	10,00 с
DT32	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1	0,50 - 27,00 с	27,00 с
DT37	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку откл. Q1	0,05 - 27,00 с	0,05 с
DT38	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1	0,05 - 27,00 с	0,60 с

Таблица 17 – Программные накладки блока логики МТЗ НН1, ЛЗШ НН1, ЗДЗ НН1

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB23	Действие МТЗ НН1	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB24	Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB25	Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB26	Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB27	Действие РТОП НН1 МТЗ НН1	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB28	Действие РНМПП НН1 в МТЗ НН1	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB41	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1'	НЗК	НОК	НЗК
XB42	Действие ЛЗШ НН1	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB43	Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1	с АПВ	без АПВ	с АПВ
XB50	Выбор пуска ЗДЗ	от МТЗ НН (внт)	от МТЗ НН (внш)	от МТЗ НН (внш)
XB52	Действие ЗДЗ НН1	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB53	Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

Обозн.	Наименование	Положение			Значение по умолчанию
		"0"	"1"	"2"	
Set_51	Выбор пуска ЗДЗ НН1	от МТЗ НН	от МТЗ НН1 (внт)	от МТЗ НН1 (внш)	от МТЗ НН

2.3.8. МТЗ НН2, ЛЗШ НН2, ЗДЗ НН2

МТЗ НН2 имеет 2 ступени. Реле тока МТЗ НН2 включается на линейные токи стороны НН2.

МТЗ НН2 2 ступень при включенном положении СВ НН2 с выхода элемента **DT22**, НЕ-И (**264**), ИЛИ (**265**) действует на отключение СВ НН2, с выдержкой времени **DT20** с выхода элементов М (**267**), НЕ-И (**268**) на отключение НН2 с АПВ, с выдержкой времени **DT23** в узел отключения АТ.

МТЗ НН2 1 ступень при отключенном положении СВ НН2 с выхода элемента **DT19**, НЕ-И (**268**) действует на отключение НН2 с АПВ, с выдержкой времени **DT23** в узел отключения АТ.

Предусмотрено ускорение МТЗ НН2 при включении Q4. С выдержкой времени **DT21** МТЗ НН2 действует на отключение НН2 без АПВ, с выдержкой времени **DT23** в узел отключения АТ.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход “Вывод МТЗ НН2” или программная накладка **XB29** для вывода МТЗ НН2 из работы.

Предусмотрена светодиодная сигнализация при срабатывании МТЗ НН2.

ЛЗШ НН2 работает при срабатывании МТЗ соответствующей стороны и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой стороны. Для ЛЗШ НН2 используется сигнал о пуске МТЗ НН2 с подтверждением пуска ЛЗШ НН2 от цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений. В зависимости от положения программной накладки **XB46** ЛЗШ НН2 с выдержкой времени **DT33** действует на отключение НН2 с АПВ или без АПВ, далее с выдержкой времени **DT23** – в узел отключения АТ.

Предусмотрена программная накладка **XB45** для вывода ЛЗШ НН2 из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЛЗШ НН2.

Дуговая защита НН2 при срабатывании датчика дуговой защиты НН2 (SQH Q4) с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ с выхода элемента М (**387**) действует в узел отключения АТ. ЗДЗ НН2 с выдержкой времени на возврат **DT39** формирует сигнал на блокировку цепи отключения выключателя Q4 через программную накладку **XB56**.

Предусмотрена программная накладка **XB55** для вывода ЗДЗ НН2 из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЗДЗ НН2.




Рисунок 9 – Функциональная логическая схема блока логики МТЗ НН2, ЛЗШ НН2, ЗДЗ НН2

Таблица 18 – Выдержки времени блока логики МТЗ НН2, ЛЗШ НН2, ЗДЗ НН2

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT19	Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ НН2 откл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT20	Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ НН2 вкл.)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT21	Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT22	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT23	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение Т(АТ)	0,05 - 27,00 с	27,00 с
DT24	Время ввода ускорения МТЗ НН2	0,05 - 27,00 с	0,05 с
DT33	Время срабатывания ЛЗШ НН2	0,05 - 27,00 с	10,00 с
DT34	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2	0,50 - 27,00 с	27,00 с
DT39	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку откл. Q4	0,05 - 27,00 с	0,05 с
DT40	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4	0,05 - 27,00 с	0,60 с

Таблица 19 – Программные накладки блока логики МТЗ НН2, ЛЗШ НН2, ЗДЗ НН2

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по умолчанию
		"0"	"1"	
XB29	Действие МТЗ НН2	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB30	Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB31	Действие команды 'КQC Q4 (НН2)' в МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB32	Действие команды 'КQT Q4 (НН2)' в МТЗ	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB33	Действие РТОП НН2 МТЗ НН2	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB34	Действие РНМПП НН2 в МТЗ НН2	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB44	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2'	НЗК	НОК	НЗК
XB45	Действие ЛЗШ НН2	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB46	Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4	с АПВ	без АПВ	с АПВ
XB55	Действие ЗДЗ НН2	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB56	Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

Обозн.	Наименование	Положение			Значение по умолчанию
		"0"	"1"	"2"	
Set_54	Выбор пуска ЗДЗ НН2	от МТЗ НН	от МТЗ НН2 (внт)	от МТЗ НН2 (внш)	от МТЗ НН

2.3.9. Дополнительные функции терминала

В состав терминала БЭ2704 308 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала). Точность привязки метки времени к регистрируемому событию 0,001 с. Устройство позволяет запомнить до 1024 событий во времени. При переполнении буфера событий новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи). Переполнение буфера событий не может возникать при постоянном вычитывании событий с помощью системы мониторинга **EKRASMS**.

Терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов (до 10 входных сигналов) и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри устройства) с дискретностью 12 или 24 цифровых отсчёта за период.

Максимальное время записи каждой осциллограммы – 10 с. Время записи предшествующего (предаварийного) режима регулируется в пределах (0,04 – 0,50) с. Время записи послеаварийного режима (продолжение записи после исчезновения условий пуска) регулируется в пределах (0,50 – 5,00) с.

Пуск аварийного осциллографа может производиться от изменения логических сигналов с "0" на "1" или с "1" на "0", выбираемых пользователем из списка 512 логических сигналов, как внешних, так и формируемых внутри устройства.

Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти типа **CompactFlash™** с объемом записываемой информации 16 – 512 МБ. Запись осуществляется по "кольцу": при недостатке на карте места для записи очередной осциллограммы стираются самые старые осциллограммы.

Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется релейным персоналом с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с использованием ПК и системы мониторинга **EKRASMS**.

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминала не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом. Система самодиагностики терминала не охватывает: входные трансформаторы, входные оптроны и контакты выходных реле.

Описание программы «**Анализ осциллограмм**» (WAVES) приведено в руководстве пользователя ЭКРА.00003-01 90 01.

2.3.10. Связь с АСУ ТП

Терминал БЭ2704 308 может использоваться в качестве системы сбора информации для АСУ ТП. Подробная информация по связи с АСУ ТП приведена в руководстве по эксплуатации на терминалы серии БЭ2704 ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Вопрос об организации обмена данными между аппаратурой разных фирм-разработчиков аппаратно-программных средств решается при выполнении каждого конкретного проекта.

2.4. Принцип действия шкафа

Фазные токи подключаются к контактным наборным зажимам шкафа и подаются на клеммы терминала через испытательные блоки (БИ): SGA6...SGA9. Междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} стороны НН1 и НН2 подключаются через БИ SGV5, SGV6.

Напряжения оперативного постоянного тока заводятся в шкаф от отдельных автоматических выключателей. Напряжение $\pm EC2$ используется для питания терминала и выходных промежуточных реле.

С целью повышения помехоустойчивости в цепях питания терминала предусмотрен специальный помехозащитный фильтр. Фильтр установлены в нижней части шкафа и снабжены зажимами, которые предназначены для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 mm^2 включительно.

Напряжения питания $\pm EC2$ подаются непосредственно на входы фильтров Е5 соответственно, а с его выходов ($\pm 220\text{V2}$) - на ряды зажимов шкафа. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место непосредственно на входе шкафа в цепях оперативного постоянного тока и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Все дискретные входные и выходные сигналы от ряда зажимов шкафа подаются на терминал и реле через испытательные зажимы. Это позволяет отключить терминал и реле от всех внешних цепей и обеспечить подключение через эти же зажимы устройств проверки.

Действие комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле, коммутируют соответствующие пары зажимов.

Сигнализация шкафа выполняется на реле K21, K22, лампе HL1 и светодиодных индикаторах терминала. От реле шкафа выдаются сигналы для действия на табло "Срабатывание", "Неисправность", "Монтажная единица" и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций ("Звук").

На зажимы 00ХТ:1–00ХТ:2 выведен контрольный выход терминала. Данный выход используется при снятии уставок измерительных реле.

3. Использование по назначению

3.1. Эксплуатационные ограничения

3.1.1. Климатические условия монтажа и эксплуатации шкафа должны соответствовать требованиям 1.1.3 настоящего РЭ. Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием – изготовителем.

3.1.2. Группа условий эксплуатации должна соответствовать требованиям 1.1.5 настоящего РЭ.

3.2. Подготовка изделия к использованию

3.2.1. Меры безопасности при подготовке изделия к использованию.

3.2.1.1. Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

 **Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.**

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.1.2. Шкаф перед включением и во время работы должен быть надёжно заземлён.

3.2.2. Внешний осмотр, порядок установки шкафа.

3.2.2.1. Упакованный шкаф поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками «Верх». Убедиться в соответствии содержимого упаковочному листу. Извлечь шкаф из упаковки и снять с него ящик с запасными частями и приспособлениями (если они поставляются в одной таре).

Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в отсутствии механических повреждений терминала и шкафа, вызванных транспортированием.

При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие – изготовитель.

3.2.2.2. Шкаф предназначен для установки в чистом помещении, достаточно освещённом для проведения необходимых проверок.

3.2.2.3. Установить шкаф в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками, либо приварив основание шкафа к металлоконструкции пола, либо по инструкции, принятой в энергосистемах.

3.2.2.4. На металлоконструкции шкафа предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения к заземляющему контуру. Выполнение этого требования по заземлению является обязательным.

 КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА СВАРКОЙ ИЛИ БОЛТАМИ К ЗАКЛАДНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.2.3. Монтаж шкафа.

3.2.3.1. Выполнить подключение шкафа согласно утверждённому проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ. Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее 1,5 мм².

 Подключение цепей питания «+ЕС» и «-ЕС» должно производиться непосредственно к клеммнику помехозащитного фильтра.

3.2.4. Подготовка шкафа к работе.

3.2.4.1. Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требуется.

3.2.4.2. Шкаф выпускается с предприятия-изготовителя работоспособным и полностью испытанным.

Положение оперативных переключателей шкафа выставить в соответствии с таблицей 20, а значения уставок защит с учетом бланка уставок шкафа.

Таблица 20 – Значения положений оперативных переключателей и кнопок шкафа

Обозначение	Изменяемый параметр	Функциональное назначение	Положение
SA3	Питание	Подача оперативного постоянного тока на терминал	Рабочее положение «ВКЛ.»
SA13	ТЕРМИНАЛ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение «РАБОТА»
SA14	ДЗО НН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA15	ПУСК МТЗ НН1 ПО У НН1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA16	ПУСК МТЗ НН2 ПО У НН2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA17	КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA18	КОНТР. ВСТРЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗМН НН2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA19	ЛЗШ НН1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA20	ЛЗШ НН2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA23	ГЗ ЛРТ	Выбор одного из режимов работы: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»	Рабочее положение по заданию
SAF1	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ QZ1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию

SAF2	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ QZ2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF3	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ QZ3	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF4	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ QZ4	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF5	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ СН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF6	ЦЕПИ ВЫХОДНЫЕ ОВ СН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF7	ОТКЛЮЧЕНИЕ НН1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF8	ОТКЛЮЧЕНИЕ НН2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF9	ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 1 КОМПЛЕКТ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SAF10	ОТКЛЮЧЕНИЕ АТ ЧЕРЕЗ 2 КОМПЛЕКТ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SB1	Съём сигнализации	Снятие светодиодной сигнализации с терминала	При нажатии более 3 с – режим проверки исправности светодиодов
SB3	Контроль исправности ламп	Проверка исправности ламп HL1	При нажатии – режим проверки исправности ламп

Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации шкафа, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии на соответствующие кнопки управления. С помощью клавиатуры и дисплея, которые расположены на лицевой панели терминала, можно производить изменение уставок защит.

Работа с терминалом подробно описана в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Список меню, подменю, входящих в основные меню, и их функции приведены в таблицах 21 и 22.

Текущие значения входных токов и напряжений, а также вычисляемых величин в процессе работы терминала, можно наблюдать через меню терминала **Текущие величины / Аналог. входы, Аналог. велич.** или в программе **EKRASMS – Текущие величины / Текущие значения аналоговых входов, Текущие аналоговые величины** в первичных или во вторичных величинах.

Изменение и наблюдение параметров терминала (уставок, программных накладок, выдержек времени и т.д.) производится с помощью пунктов меню терминала **ОБЩАЯ ЛОГИКА, ДЗО НН, УРОВ НН, МТЗ НН, МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3, ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3,**

ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3, ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3, Блокировка РПН, ЛРТ, Газовые защиты, Автоматика охлаждения, Контроль перевода на ОВ, Дополнительная логика, Состояние переключателей и Служебные параметры или в программе EKRASMS – Общая логика, ДЗО НН, УРОВ НН, МТЗ НН, МТЗ НН1, МТЗ НН2, МТЗ НН3, ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2, ЛЗШ НН3, ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2, ЗДЗ НН3, ЗМН НН1, ЗМН НН2, ЗМН НН3, Блокировка РПН, ЛРТ, Газовые защиты, Автоматика охлаждения, Контроль перевода на ОВ, Дополнительная логика, Состояние переключателей и Служебные параметры.

Перечень регистрируемых дискретных сигналов приведён в приложении Г.

Таблица 21 – Наблюдение текущих значений сигналов терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналог. входы	HH-Ia, A 0.00	1 втор HH-Ia, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН
		HH-Ib, A 0.00	2 втор HH-Ib, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН
		HH-Ic, A 0.00	3 втор HH-Ic, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН
		HH1-Ia, A 0.00	4 втор HH1-Ia, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН1
		HH1-Ib, A 0.00	5 втор HH1-Ib, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН1
		HH1-Ic, A 0.00	6 втор HH1-Ic, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН1
		HH2-Ia, A 0.00	7 втор HH2-Ia, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН2
		HH2-Ib, A 0.00	8 втор HH2-Ib, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН2
		HH2-Ic, A 0.00	9 втор HH2-Ic, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН2
		HH-Uab, B 0.00	10 втор HH-Uab, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН
		HH-Ubc, B 0.00	11 втор HH-Ubc, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН
		HH1-Uab, B 0.00	12 втор HH1-Uab, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН1
		HH1-Ubc, B 0.00	13 втор HH1-Ubc, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН1
		HH3-Ia, A 0.00	14 втор HH3-Ia, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН3
		HH3-Ib, A 0.00	15 втор HH3-Ib, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН3
		HH3-Ic, A 0.00	16 втор HH3-Ic, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН3
		HH2-Uab, B 0.00	23 втор HH2-Uab, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН2
		HH2-Ubc, B 0.00	24 втор HH2-Ubc, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН2
		HH3-Uab, B 0.00	25 втор HH3-Uab, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН3
		HH3-Ubc, B 0.00	26 втор HH3-Ubc, B/ ^o 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН3
	Аналог. велич.	Iдиф–A, о.е. 0.00	27 втор IдифA, о.е./ ^o	Дифференциальный ток ф.А (мгновенная величина)
		Порог сраб.ДТЗ-А, о.е. 0.00	28 втор ДТЗпорогA, о.е./ ^o	Текущее значение уставки срабатывания (возврата) по фазе А
		Iдиф–B, о.е. 0.00	29 втор IдифB, о.е./ ^o	Дифференциальный ток ф.В (мгновенная величина)
		Порог сраб.ДТЗ-В, о.е. 0.00	30 втор ДТЗпорогB, о.е./ ^o	Текущее значение уставки срабатывания (возврата) по фазе В
		Iдиф–C, о.е. 0.00	31 втор IдифC, о.е./ ^o	Дифференциальный ток ф.С (мгновенная величина)
		Порог сраб.ДТЗ-С, о.е. 0.00	32 втор ДТЗпорогC, о.е./ ^o	Текущее значение уставки срабатывания (возврата) по фазе С
		I ДПТ1, мА 0.00	33 I ДПТ1, мА	Значение ДПТ №1
		I ДПТ2, мА 0.00	34 I ДПТ2, мА	Значение ДПТ №2
		Iнб-А, о.е. 0.00	втор Iнб-А, о.е./ ^o 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы А
		Iнб-В, о.е. 0.00	втор Iнб-В, о.е./ ^o 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы В
	Аналог. велич.	Iнб-С, о.е. 0.00	втор Iнб-С, о.е./ ^o 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы С
		Частота, Гц 50.00	Частота, Гц 50.00	Частота
		I1-HH, A 0.00	втор I1-HH, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны НН
		I2-HH, A 0.00	втор I2-HH, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны НН
		3I0-HH, A 0.00	втор 3I0-HH, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны НН
		I1-HH1, A 0.00	втор I1- HH1, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны НН1
		I2- HH1, A 0.00	втор I2- HH1, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны НН1
		I1-HH2, A 0.00	втор I1- HH2, A/ ^o 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны НН2

Таблица 21 – Наблюдение текущих значений сигналов терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналог. велич.	I2- HH2, A 0.00	втор I2- HH2, A/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны HH2
		I1-HH3, A 0.00	втор I1- HH3, A/° 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны HH3
		I2- HH3, A 0.00	втор I2- HH3, A/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны HH3
		HH1 U1, B 0.00	втор HH1 U1, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны HH1
		HH1 U2, B 0.00	втор HH1 U2, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны HH1
		HH2 U1, B 0.00	втор HH2 U1, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны HH2
		HH2 U2, B 0.00	втор HH2 U2, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны HH2
		HH3 U1, B 0.00	втор HH3 U1, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны HH3
		HH3 U2, B 0.00	втор HH3 U2, B/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны HH3
		U ДПТ1, B 0.00	втор U ДПТ1, B 0.00	Значение ДПТ №1
		U ДПТ2, B 0.00	втор U ДПТ2, B 0.00	Значение ДПТ №2

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Общая логика	Базисный ток НН (перв.)	Базисный ток НН (перв.), А 1000	Базисный ток стороны НН (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток НН1 (перв.)	Базисный ток НН1 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны НН1 (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток НН2 (перв.)	Базисный ток НН2 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны НН2 (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток НН3 (перв.)	Базисный ток НН3 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны НН3 (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток N5 (перв.)	Базисный ток N5 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №5 (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток N6 (перв.)	Базисный ток N6 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №6 (перв.величина) (10 – 25000) А	1000
		Базисный ток НН (втор.)	Базисный ток НН (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны НН (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Базисный ток НН1 (втор.)	Базисный ток НН1 (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны НН1 (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Базисный ток НН2 (втор.)	Базисный ток НН2 (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны НН2 (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Базисный ток НН3 (втор.)	Базисный ток НН3 (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны НН3 (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Базисный ток N5 (втор.)	Базисный ток N5 (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны №5 (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Базисный ток N6 (втор.)	Базисный ток N6 (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны №6 (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000
		Схема соединения стор.НН	Схема соединения стор. НН Y	Схема соединения стороны НН (D,Y)	Y
		Схема соединения стор.НН1	Схема соединения стор. НН1 Y	Схема соединения стороны НН1 (D,Y)	Y
		Схема соединения стор.НН2	Схема соединения стор. НН2 Y	Схема соединения стороны НН2 (D,Y)	Y
		Схема соединения стор.НН3	Схема соединения стор. НН3 Y	Схема соединения стороны НН3 (D,Y)	Y
		Сторона НН	Сторона НН есть	Сторона НН (нет,есть)	есть
		Сторона НН1	Сторона НН1 есть	Сторона НН1 (нет,есть)	есть
		Сторона НН2	Сторона НН2 есть	Сторона НН2 (нет,есть)	есть
		Сторона НН3	Сторона НН3 нет	Сторона НН3 (нет,есть)	нет
		Время подхвата сраб.защит	Время подхвата сраб.защит, с 0,05	Время подхвата срабатывания защит (0,05 - 27,00) с	0,05
		Время на неиспр. ЦН НН1	Время на неиспр. ЦН НН1, с 27,00	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1 (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время на неиспр. ЦН НН2	Время на неиспр. ЦН НН2, с 27,00	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2 (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время на неиспр. ЦН НН3	Время на неиспр. ЦН НН3, с 27,00	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН3 (ЛРТ) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Контроль ЦН стороны НН1	Контроль ЦН стороны НН1 предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны НН1 (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Контроль ЦН стороны НН2	Контроль ЦН стороны НН2 предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны НН2 (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Контроль ЦН стороны НН3	Контроль ЦН стороны НН3 не предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны НН3 (ЛРТ) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Действ.ТЗ N1 на откл.Т(АТ)	Действ.ТЗ N1 на откл.Т(АТ) предусмотрено	Действие технологических защит N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.ТЗ N2 на откл.Т(АТ)	Действ.ТЗ N2 на откл.Т(АТ) предусмотрено	Действие технологических защит N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.Предохр.Кл1-откл.Т	Действ.Предохр.Кл1-откл.Т предусмотрено	Действие предохран-ого клапана N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.Предохр.Кл2-откл.Т	Действ.Предохр.Кл2-откл.Т предусмотрено	Действие предохран-ого клапана N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Внешнее отключение	Вх. Внешнее отключение 10	Прием сигнала 'Внешнее отключение (от УРОВ)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	10 Внешнее отключение
		Вх. Технол.Защиты N1	Вх. Технол.Защиты N1 -	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA Техн.Защиты N1	Вх. SA Техн.Защиты N1 -	Перевод 'Технологические защиты N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Технол.Защиты N2	Вх. Технол.Защиты N2 -	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Общая логика	Вх. SA Техн.Защиты N2	Вх. SA Техн.Защиты N2 -	Перевод 'Технологические защиты N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Сраб.Предохр.Клап.N1	Вх. Сраб.Предохр.Клап.N1 -	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA Предохр.Клапан N1	Вх. SA Предохр.Клапан N1 -	Перевод 'Предохранительный клапан N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Сраб.Предохр.Клап. N2	Вх. Сраб.Предохр.Клап. N2 -	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA Предохр.Клапан N2	Вх. SA Предохр.Клапан N2 -	Перевод 'Предохранительный клапан N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Тип блокировки от БТН	Тип блокировки от БТН перекрестная	Тип блокировки от БТН перекрестная (пофазная, перекрестная)	перекрестная
	ДЗО	Icp ДЗО НН	Icp ДЗО НН, о.е. 1.00	Ток срабатывания ДЗО НН (0,20 – 1,00) о.е.	1.00
		It0 ДЗО НН	It0 ДЗО НН, о.е. 0,60	Ток начала торможения ДЗО НН (0,40 – 1,00) о.е.	0,60
		It max ДЗО НН	It max ДЗО НН, о.е. 1.20	Ток торможения блокировки ДЗО НН (0,70 – 3,00) о.е.	1.20
		Kt ДЗО НН	Kt ДЗО НН, 0,50	Коэффициент торможения ДЗО НН (0,20 - 0,70)	0,50
		Кбл по 2гар.	Кбл по 2гар., о.е. 0,10	Уровень бл. по 2 гармонике (0,05 - 0,40) о.е.	0,10
		Кбл по 5гар.	Кбл по 5гар., о.е. 0,10	Уровень бл. по 5 гармонике (0,05 - 0,40) о.е.	0,10
		Ток дифф. отсечки	Ток дифф. отсечки, о.е. 6,50	Ток срабатывания диф. отсечки (2,00 – 20,00) о.е.	6,50
		Icp обрыва цепей тока	Icp обрыва цепей тока, о.е. 0,10	Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока (0,04 - 2,00) о.е.	0,10
		Время дифф.отсечки	Время дифф.отсечки, с 0,06	Задержка на срабатывание дифф.отсечки (0,00 - 27,00) с	0,06
		Время сраб. обрыва ЦТ	Время сраб. обрыва ЦТ, с 27,00	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока (0,05 - 27,00) с	27,00
		Дифференциальная отсечка	Дифференциальная отсечка предусмотрена	Дифференциальная отсечка (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Действие диф.отсечки с ВВ	Действие диф.отсечки с ВВ Опер.Ввод	Действие диф.отсечки с выдержкой времени (Опер.Ввод по входу, Введенно Постоянно)	Опер.Ввод
	УРОВ НН	Блокировка ДЗО НН по 5 гарм	Блокировка ДЗО НН по 5 гарм предусмотрена	Блокировка ДЗО НН по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Вх. Вывод ДЗО НН	Вх. Вывод ДЗО НН 7 Вывод ДЗО НН	Прием сигнала 'Вывод ДЗО НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	7 Вывод ДЗО НН
		Вх. ВВ для диф.отсечки	Вх. ВВ для диф.отсечки -	Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Icp. УРОВ НН	Icp. УРОВ НН, А 0,40	Ток срабатывания реле тока УРОВ НН (0,04 – 2,00) А	0,40
		Время сраб. УРОВ НН	Время сраб. УРОВ НН, с 0,60	Время срабатывания УРОВ НН (0,00 – 0,60) с	0,60
	MT3 НН	Действие УРОВ НН	Действие УРОВ НН не предусмотрено	Действие УРОВ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Вх. Вывод УРОВ НН	Вх. Вывод УРОВ НН -	Прием сигнала 'Вывод УРОВ НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Пуск УРОВ НН от защит	Вх. Пуск УРОВ НН от защит -	Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Icp. MT3 НН	Icp. MT3 НН, А 30,00	Ток срабатывания МТ3 НН (0,10 – 100,00) А	30,00
		Icp. TO НН	Icp. TO НН, А 30,00	Ток срабатывания отсечки (0,10 – 100,00) А	30,00
		I2cp. НН	I2cp. НН, А 1,00	Ток срабатывания РТОП по НН (0,10 – 100,00) А	1,00
		Время сраб. MT3 НН 1ст	Время сраб. MT3 НН 1ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН 1 ступень (СВ откл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб. MT3 НН 2ст	Время сраб. MT3 НН 2ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН 2 ступень (СВ вкл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Tсраб. MT3 НН-откл. T(AT)	Tсраб. MT3 НН-откл. T(AT), с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН на отключение T(AT) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3НН-откл.СВ	Время сраб.МТ3НН-откл.СВ, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН на отключение СВ (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 НН-ускор.	Время сраб.МТ3 НН-ускор.,с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН с ускорением при включении НН (0,01 - 27,00) с	27,00

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	MT3 НН	Время ввода ускор.МТЗ НН	Время ввода ускорения МТЗ НН 0,05	Время ввода ускорения МТЗ НН (0,05 - 27,00) с	0,05
		Время сраб. ТО НН	Время сраб. ТО НН, с 27,00	Время срабатывания ТО НН (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб. ЛЗ НН	Время сраб. ЛЗ НН, с 27,00	Время срабатывания ЛЗ НН (0,05 - 27,00) с	27,00
		Блокировка МТЗ НН при БТН	Блокировка МТЗ НН при БТН не предусмотрена	Блокировка МТЗ НН при БТН (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Действие МТЗ НН и ТО НН	Действие МТЗ НН и ТО НН не предусмотрено	Действие МТЗ НН и ТО НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РТОП для МТЗ НН	Действие РТОП для МТЗ НН не предусмотрено	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие ЛЗ НН	Действие ЛЗ НН не предусмотрено	Действие логической защиты НН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Пуск МТЗ НН по U	Пуск МТЗ НН по U не предусмотрен	Пуск МТЗ НН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Пуск МТЗ НН при выв.U НН1	Пуск МТЗ НН при выв.U НН1 не предусмотрен	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН1 (Q1 откл.) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Пуск МТЗ НН при выв.U НН2	Пуск МТЗ НН при выв.U НН2 не предусмотрен	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН2 (Q4 откл.) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Пуск МТЗ НН при выв.U НН3	Пуск МТЗ НН при выв.U НН3 не предусмотрен	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН3 (Q5 откл.) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Ускор.МТЗ НН при откл.СВ	Ускор.МТЗ НН при откл.СВ не предусмотрено	Ускорение МТЗ НН при отключенных СВ НН1(НН2, НН3) (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.КQTCB НН1 на ускор	Действ.КQTCB НН1 на ускор предусмотрено	Действие сигнала КQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.КQTCB НН2 на ускор	Действ.КQTCB НН2 на ускор предусмотрено	Действие сигнала КQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.КQTCB НН3 на ускор	Действ.КQTCB НН3 на ускор предусмотрено	Действие сигнала КQT СВ НН3 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТЗ НН по U сторон	Пуск МТЗ НН по U сто- рон преду- смотрен	Пуск МТЗ НН по напряжению от др.сторон (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Наличие Q НН	Наличие Q НН нет	Наличие выключателя НН (есть, нет)	нет
		Вх.Вывод МТЗ НН и ТО НН	Вх.Вывод МТЗ НН и ТО НН -	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН и ТО НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Пуск МТЗ НН по U	Вх. Пуск МТЗ НН по U -	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQT НН	Вх. KQT НН -	Прием сигнала 'KQT НН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
МТЗ НН1	Icp. MT3 НН1 1ст	Icp. MT3 НН1 1ст, А 30,00		Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
	Icp. MT3 НН1 2ст	Icp. MT3 НН1 2ст, А 30,00		Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
	I2cp. НН1	I2cp. НН1, А 1,00		Ток срабатывания РТОП по стороне НН1 (0,10 – 100,00) А	1,00
	Угол макс.чувств.РНМПП НН1	Угол макс.чувств.РНМПП НН1, ° 45		Угол макс. чувствительности РНМПП НН1 (30 – 90) °	45
	Инн1 мин.	Инн1 мин., В 85,00		Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1 (10,00 – 100,00) В	85,00
	U2> НН1	U2> НН1, В 10,00		Напряжение срабатывания максимального РНОП НН1 (6,00 – 24,00) В	10,00
	Время сраб.МТЗ НН1-1ст	Время сраб.МТЗ НН1-1ст, с 27,00		Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
	Время сраб.МТЗ НН1-2ст	Время сраб.МТЗ НН1-2ст, с 27,00		Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
	Время сраб.МТЗ НН1-ускор.	Время сраб.МТЗ НН1-ускор., с 27,00		Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением (0,05 - 27,00) с	27,00
	Время сраб.МТЗНН1-откл.СВ	Время сраб.МТЗНН1-откл.СВ, с 27,00		Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ (0,05 - 27,00) с	27,00

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	MT3 HH1	Время сраб.МТ3 HH1-откл.Т	Время сраб.МТ3 HH1-откл.Т, с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH1 на отключение Т(AT) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время ввода ускор.МТ3 HH1	Время ввода ускор.МТ3 HH1, с 0,05	Время ввода ускорения МТ3 HH1 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Действие МТ3 HH1	Действие МТ3 HH1 предусмотрено	Действие МТ3 HH1 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТ3 HH1 по U HH1	Пуск МТ3 HH1 по U HH1 предусмотрено	Пуск МТ3 HH1 по напряжению HH1 (предусмотрено, не предусмотрен)	предусмотрен
		Действие KQC Q1 в МТ3 HH	Действие KQC Q1 в МТ3 HH не предусмотрено	Действие команды 'KQC Q1 (HH1)' в МТ3 HH (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие KQT Q1 в МТ3 HH1	Действие KQT Q1 в МТ3 HH1 предусмотрено	Действие команды 'KQT Q1 (HH1)' в МТ3 HH1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие РТОП HH1 в МТ3	Действие РТОП HH1 в МТ3 не предусмотрено	Действие РТОП HH1 в МТ3 HH1 (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РНМПП HH1 в МТ3	Действие РНМПП HH1 в МТ3 не предусмотрено	Действие РНМПП HH1 в МТ3 HH1 (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Направление РНМПП HH1	Направление РНМПП HH1 к шинам	Направление РНМПП HH1 (к шинам, в трансформатор)	к шинам
		Вх. Вывод МТ3 HH1	Вх. Вывод МТ3 HH1	Прием сигнала 'Выход МТ3 HH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод пуска МТ3 HH1-U	Вх. Вывод пуска МТ3 HH1-U 1 Вывод пуска МТ3 HH1-U	Прием сигнала 'Выход пуска МТ3 HH1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	1 Вывод пуска МТ3 HH1-U
		Вх. KQC Q1 инверсный	Вх. KQC Q1 инверсный 3 KQC Q1 инверсный	Прием сигнала 'KQC Q1 (HH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	3 KQC Q1 инверсный
		Вх. KQC Q1 (HH1)	Вх. KQC Q1 (HH1)	Прием сигнала 'KQC Q1 (HH1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQT Q1 (HH1)	Вх. KQT Q1 (HH1) 11 KQT Q1 (HH1)	Прием сигнала 'KQT Q1 (HH1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	11 KQT Q1 (HH1)
		Вх. KQT CB HH1	Вх. KQT CB HH1 5 KQT CB HH1	Прием сигнала 'KQT CB HH1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	5 KQT CB HH1
Уставки	MT3 HH2	Icp. MT3 HH2 1ст	Icp. MT3 HH2 1ст, A 30,00	Ток срабатывания МТ3 HH2-1 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
		Icp. MT3 HH2 2ст	Icp. MT3 HH2 2ст, A 30,00	Ток срабатывания МТ3 HH2-2 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
		I2cp. HH2	I2cp. HH2, A 1,00	Ток срабатывания РТОП по стороне HH2 (0,10 – 100,00) А	1,00
		Угол макс.чувств.РНМПП HH2	Угол макс.чувств.РНМПП HH2, ° 45	Угол макс. чувствительности РНМПП HH2 (30 – 90) °	45
		Uнн2 мин.	Uнн2 мин., В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению HH2 (10,00 – 100,00) В	85,00
		U2> HH2	U2> HH2, В 10,00	Напряжение срабатывания максимального РНОП HH2 (6,00 – 24,00) В	10,00
		Время сраб.МТ3 HH2-1ст	Время сраб.МТ3 HH2-1ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH2 1 ступень (СВ HH2 откл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 HH2-2ст	Время сраб.МТ3 HH2-2ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH2 2 ступень (СВ HH2 вкл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 HH2-ускор.	Время сраб.МТ3 HH2-ускор., с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH2 с ускорением (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 HH2-откл.CB	Время сраб.МТ3 HH2-откл.CB, с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH2 на отключение СВ (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 HH2-откл.T	Время сраб.МТ3 HH2-откл.Т, с 27,00	Время срабатывания МТ3 HH2 на отключение T(AT) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время ввода ускор.МТ3 HH2	Время ввода ускор.МТ3 HH2, с 0,05	Время ввода ускорения МТ3 HH2 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Действие МТ3 HH2	Действие МТ3 HH2 предусмотрено	Действие МТ3 HH2 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТ3 HH2 по U HH2	Пуск МТ3 HH2 по U HH2 предусмотрен	Пуск МТ3 HH2 по напряжению HH2 (предусмотрен, не предусмотрено)	предусмотрен
		Действие KQC Q4 в МТ3 HH	Действие KQC Q4 в МТ3 HH не предусмотрено	Действие команды 'KQC Q4 (HH1)' в МТ3 HH (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие KQT Q4 в МТ3 HH2	Действие KQT Q4 в МТ3 HH2 предусмотрено	Действие команды 'KQT Q4 (HH2)' в МТ3 HH2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие РТОП HH2 в МТ3	Действие РТОП HH2 в МТ3 не предусмотрено	Действие РТОП HH2 в МТ3 HH2 (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	MT3 HH2	Действие РНМПП НН2 в МТ3	Действие РНМПП НН2 в МТ3 не предусмотрено	Действие РНМПП НН2 в МТ3 НН2 (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Направление РНМПП НН2	Направление РНМПП НН2 к шинам	Направление РНМПП НН2 (к шинам, в трансформатор)	к шинам
		Вх. Вывод МТ3 НН2	Вх. Вывод МТ3 НН2 -	Прием сигнала 'Вывод МТ3 НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод пуска МТ3 НН2-U	Вх. Вывод пуска МТ3 НН2-U 2 Вывод пуска МТ3 НН2-U	Прием сигнала 'Вывод пуска МТ3 НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	2 Вывод пуска МТ3 НН2-U
		Вх. KQC Q4 инверсный	Вх. KQC Q4 инверсный 4 KQC Q4 инверсный	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	4 KQC Q4 инверсный
		Вх. KQC Q4 (HH2)	Вх. KQC Q4 (HH2) -	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQT Q4 (HH2)	Вх. KQT Q4 (HH2) 12 KQT Q4 (HH2)	Прием сигнала 'KQT Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	12 KQT Q4 (HH1)
		Вх. KQT CB HH2	Вх. KQT CB HH2 6 KQT CB HH2	Прием сигнала 'KQT CB НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	6 KQT CB HH2
	MT3 HH3	Icp. MT3 HH3 1ст	Icp. MT3 HH3 1ст, A 30,00	Ток срабатывания МТ3 НН3-1 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
		Icp. MT3 HH3 2ст	Icp. MT3 HH3 2ст, A 30,00	Ток срабатывания МТ3 НН3-2 ступень (0,10 – 100,00) А	30,00
		I2cp. HH3	I2cp. HH3, A 1,00	Ток срабатывания РТОП по стороне НН3 (0,10 – 100,00) А	1,00
		Угол макс.чувств.РНМПП НН3	Угол макс.чувств.РНМПП НН3, ° 45	Угол макс. чувствительности РНМПП НН3 (30– 90) °	45
		Uнн3 мин.	Uнн3 мин., В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН3 (10,00 – 100,00) В	85,00
		U2> HH3	U2> HH3, В 10,00	Напряжение срабатывания максимального РНОП НН3 (6,00 – 24,00) В	10,00
		Время сраб.МТ3 НН3-1ст	Время сраб.МТ3 НН3-1ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН3 1 ступень (СВ НН3 откл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
	MT3 HH3	Время сраб.МТ3 НН3-2ст	Время сраб.МТ3 НН3-2ст, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН3 2 ступень (СВ НН3 вкл.) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 НН3-ускор.	Время сраб.МТ3 НН3-ускор., с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН3 с ускорением (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3НН3-откл.СВ	Время сраб.МТ3НН3-откл.СВ, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН3 на отключение СВ (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТ3 НН3-откл.Т	Время сраб.МТ3 НН3-откл.Т, с 27,00	Время срабатывания МТ3 НН3 на отключение Т(АТ) (0,05 - 27,00) с	27,00
		Время ввода ускор.МТ3 НН3	Время ввода ускор.МТ3 НН3, с 0,05	Время ввода ускорения МТ3 НН3 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Действие МТ3 НН3	Действие МТ3 НН3 не предусмотрено	Действие МТ3 НН3 (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Пуск МТ3 НН3 по U НН3	Пуск МТ3 НН3 по U НН3 предусмотрен	Пуск МТ3 НН3 по напряжению НН3 (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмотрен
		Действие KQC Q5 в МТ3 НН	Действие KQC Q5 в МТ3 НН не предусмотрено	Действие команды 'KQC Q5 (НН3)' в МТ3 НН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие KQT Q5 в МТ3 НН2	Действие KQT Q5 в МТ3 НН2 предусмотрено	Действие команды 'KQT Q5 (НН3)' в МТ3 НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие РТОП НН3 в МТ3	Действие РТОП НН3 в МТ3 не предусмотрено	Действие РТОП НН3 в МТ3 НН3 (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РНМПП НН3 в МТ3	Действие РНМПП НН3 в МТ3 не предусмотрено	Действие РНМПП НН3 в МТ3 НН3 (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Направление РНМПП НН3	Направление РНМПП НН3 к шинам	Направление РНМПП НН3 (к шинам, в трансформатор)	к шинам
		Вх. Вывод МТ3 НН3	Вх. Вывод МТ3 НН3 -	Прием сигнала 'Вывод МТ3 НН3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод пуска МТ3 НН3-U	Вх. Вывод пуска МТ3 НН3-U -	Прием сигнала 'Вывод пуска МТ3 НН3 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQC Q5 инверсный	Вх. KQC Q5 инверсный -	Прием сигнала 'KQC Q5 (НН3) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQC Q5 (HH3)	Вх. KQC Q5 (HH3) -	Прием сигнала 'KQC Q5 (НН3)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQT Q5 (HH3)	Вх. KQT Q5 (HH3) -	Прием сигнала 'KQT Q5 (НН3)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQT CB HH3	Вх. KQT CB HH3 -	Прием сигнала 'KQT CB НН3' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	ЛЗШ НН1	Время сраб. ЛЗШ НН1	Время сраб. ЛЗШ НН1, с 10,00	Время срабатывания ЛЗШ НН1 (0,05 - 27,00) с	10,00
		Время на неиспр. ЛЗШ НН1	Время на неиспр. ЛЗШ НН1, с 27,00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1 (0,50 - 27,00) с	27,00
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН1	Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН1 НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК, НОК)	НЗК
		Действие ЛЗШ НН1	Действие ЛЗШ НН1 предусмотрено	Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.ЛЗШ НН1 на откл.Q1	Действ.ЛЗШ НН1 на откл.Q1 с АПВ	Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Вх. Питание ЛЗШ НН1	Вх. Питание ЛЗШ НН1 -	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Пуск ЛЗШ НН1	Вх. Пуск ЛЗШ НН1 13 Пуск ЛЗШ НН1	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	13 Пуск ЛЗШ НН1
	ЛЗШ НН2	Время сраб. ЛЗШ НН2	Время сраб. ЛЗШ НН2, с 10,00	Время срабатывания ЛЗШ НН2 (0,05 - 27,00) с	10,00
		Время на неиспр. ЛЗШ НН2	Время на неиспр. ЛЗШ НН2, с 27,00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2 (0,50 - 27,00) с	27,00
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН2	Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН2 НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК, НОК)	НЗК
		Действие ЛЗШ НН2	Действие ЛЗШ НН2 предусмотрено	Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.ЛЗШ НН2 на откл.Q4	Действ.ЛЗШ НН2 на откл.Q4 с АПВ	Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Вх. Питание ЛЗШ НН2	Вх. Питание ЛЗШ НН2 -	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Пуск ЛЗШ НН2	Вх. Пуск ЛЗШ НН2 14 Пуск ЛЗШ НН2	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	14 Пуск ЛЗШ НН2
	ЛЗШ НН3	Время сраб. ЛЗШ НН3	Время сраб. ЛЗШ НН3, с 10,00	Время срабатывания ЛЗШ НН3 (0,05 - 27,00) с	10,00
		Время на неиспр. ЛЗШ НН3	Время на неиспр. ЛЗШ НН3, с 27,00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН3 (0,50 - 27,00) с	27,00
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН3	Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН3 НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН3' (НЗК, НОК)	НЗК
		Действие ЛЗШ НН3	Действие ЛЗШ НН3 не предусмотрено	Действие ЛЗШ НН3 (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.ЛЗШ НН3 на откл.Q5	Действ.ЛЗШ НН3 на откл.Q5 с АПВ	Действие ЛЗШ НН3 на отключение Q5 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Вх. Питание ЛЗШ НН3	Вх. Питание ЛЗШ НН3 -	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Пуск ЛЗШ НН3	Вх. Пуск ЛЗШ НН3 -	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	ЗДЗ НН1	Время подхвата бл.откл.Q1	Время подхвата бл.откл.Q1, с 0,05	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Время на неиспр. ЗДЗ НН1	Время на неиспр. ЗДЗ НН1, с 0,60	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1) (0,05 - 27,00) с	0,60
		Выбор пуска ЗДЗ	Выбор пуска ЗДЗ от МТЗ НН (внш)	Выбор пуска ЗДЗ (от МТЗ НН (внш), от МТЗ НН (внш))	от МТЗ НН (внш)
		Выбор пуска ЗДЗ НН1	Выбор пуска ЗДЗ НН1 от МТЗ НН	Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ НН, от МТЗ НН1 (внш), от МТЗ НН1 (внш))	от МТЗ НН
		Действие ЗДЗ НН1	Действие ЗДЗ НН1 предусмотрено	Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Блок.откл.Q1 от ЗДЗ НН1	Блок.откл.Q1 от ЗДЗ НН1 не предусмотрена	Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Вх.Пуск ЗДЗ-МТЗ НН внеш.	Вх.Пуск ЗДЗ-МТЗ НН внеш. 29 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН внеш.	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	29 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН внеш.
		Вх.Пуск ЗДЗ НН1-МТЗ внеш	Вх.Пуск ЗДЗ НН1-МТЗ внеш -	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SQH Q1	Вх. SQH Q1 25 SQH Q1	Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	25 SQH Q1
		Вх. KTD Q1	Вх. KTD Q1 26 KTD Q1	Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	26 KTD Q1
	ЗДЗ НН2	Время подхвата бл.откл.Q4	Время подхвата бл.откл.Q4, с 0,05	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Время на неиспр. ЗДЗ НН2	Время на неиспр. ЗДЗ НН2, с 0,60	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2) (0,05 - 27,00) с	0,60
		Выбор пуска ЗДЗ НН2	Выбор пуска ЗДЗ НН2 от МТЗ НН	Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН, от МТЗ НН2 (внш), от МТЗ НН2 (внш))	от МТЗ НН
		Действие ЗДЗ НН2	Действие ЗДЗ НН2 предусмотрено	Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	ЗДЗ НН2	Блок.откл.Q4 от ЗДЗ НН2	Блок.откл.Q4 от ЗДЗ НН2 не предусмотрена	Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Вх.Пуск ЗДЗ НН2-МТ3 внеш	Вх.Пуск ЗДЗ НН2-МТ3 внеш -	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТ3 НН2 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SQH Q4	Вх. SQH Q4 27 SQH Q4	Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	27 SQH Q4
		Вх. KTD Q4	Вх. KTD Q4 28 KTD Q4	Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	28 KTD Q4
	ЗДЗ НН3	Время подхвата бл.откл.Q5	Время подхвата бл.откл.Q5, с 0,05	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН3 на блокировку отключения Q5 (0,05 - 27,00) с	0,05
		Время на неиспр. ЗДЗ НН3	Время на неиспр. ЗДЗ НН3, с 0,60	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q5 (НН3) (0,05 - 27,00) с	0,60
		Выбор пуска ЗДЗ НН3	Выбор пуска ЗДЗ НН3 от МТ3 НН	Выбор пуска ЗДЗ НН3 (от МТ3 НН, от МТ3 НН3 (внт), от МТ3 НН3 (внш))	от МТ3 НН
		Действие ЗДЗ НН3	Действие ЗДЗ НН3 предусмотрено	Действие ЗДЗ НН3 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Блок.откл.Q5 от ЗДЗ НН3	Блок.откл.Q5 от ЗДЗ НН3 не предусмотрена	Блокировка отключения Q5 от ЗДЗ НН3 (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Вх.Пуск ЗДЗ НН3-МТ3 внеш	Вх.Пуск ЗДЗ НН3-МТ3 внеш -	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН3 от МТ3 НН3 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SQH Q5	Вх. SQH Q5 -	Прием сигнала 'SQH Q5' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KTD Q5	Вх. KTD Q5 -	Прием сигнала 'KTD Q5' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	3МН НН1	РН Uab> HH1 (3МН)	РН Uab> HH1 (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН1 (10,00 – 100,00) В	85,00
		РН Uнн1< (3МН)	РН Uнн1< (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН1 (10,00 – 100,00) В	85,00
		Время сраб. 3МН НН1	Время сраб. 3МН НН1, с 27,00	Время срабатывания 3МН НН1 (0,05 - 27,00) с	27,00
		Действие 3МН НН1	Действие 3МН НН1 предусмотрено	Действие 3МН НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод 3МН НН1	Вх. Вывод 3МН НН1 30 Вывод 3МН НН1	Прием сигнала 'Вывод пуска 3МН НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	30 Вывод 3МН НН1
	3МН НН2	РН Uab> HH2 (3МН)	РН Uab> HH2 (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН2 (10,00 – 100,00) В	85,00
		РН Uнн2< (3МН)	РН Uнн2< (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН2 (10,00 – 100,00) В	85,00
		Время сраб. 3МН НН2	Время сраб. 3МН НН2, с 27,00	Время срабатывания 3МН НН2 (0,05 - 27,00) с	27,00
		Действие 3МН НН2	Действие 3МН НН2 предусмотрено	Действие 3МН НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод 3МН НН2	Вх. Вывод 3МН НН2 31 Вывод 3МН НН2	Прием сигнала 'Вывод пуска 3МН НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	31 Вывод 3МН НН2
	3МН НН3	РН Uab> HH3 (3МН)	РН Uab> HH3 (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН3 (10,00 – 100,00) В	85,00
		РН Uнн3< (3МН)	РН Uнн3< (3МН), В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН3 (10,00 – 100,00) В	85,00
		Время сраб. 3МН НН3	Время сраб. 3МН НН3, с 27,00	Время срабатывания 3МН НН3 (0,05 - 27,00) с	27,00
		Действие 3МН НН3	Действие 3МН НН3 предусмотрено	Действие 3МН НН3 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод 3МН НН3	Вх. Вывод 3МН НН3 -	Прием сигнала 'Вывод пуска 3МН НН3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Блокировка РПН	Iнн1 блокировки РПН	Iнн1 блокировки РПН, А 3,00	Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН1 (0,10 – 100,00) А	3,00
		Iнн2 блокировки РПН	Iнн2 блокировки РПН, А 0,40	Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН2 (0,10 – 100,00) А	0,40
		Блокировка РПН по Iнн1	Блокировка РПН по Iнн1 предусмотрена	Блокировка РПН по току стороны НН1 (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Блокировка РПН по Iнн2	Блокировка РПН по Iнн2 предусмотрена	Блокировка РПН по току стороны НН2 (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
	ЛРТ	Iср. пуска охлаждения ЛРТ	Iср. пуска охлаждения ЛРТ, А 3,00	Ток срабатывания пуска охлаждения ЛРТ (0,10 – 100,00) А	3,00
		Iср. блокировки РПН ЛРТ	Iср. блокировки РПН ЛРТ, А 3,00	Ток срабатывания блокировки РПН ЛРТ (0,10 – 100,00) А	3,00

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Газовые защиты	Время сраб. КИ ГЗ ЛРТ	Время сраб. КИ ГЗ ЛРТ, с 1,00	Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ (0,05 - 27,00) с	1,00
		Действие ГЗ ЛРТ 1-откл	Действие ГЗ ЛРТ 1-откл предусмотрено	Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ. ГЗ ЛРТ-1 РПН-откл	Действ. ГЗ ЛРТ-1 РПН-откл не предусмотрено	Действие ГЗ ЛРТ-1 РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Перевод ГЗ ЛРТ1сигн.-откл	Перевод ГЗ ЛРТ1сигн.-откл не предусмотрен	Перевод ГЗ ЛРТ1-сигн. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ1сигн	Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ1сигн не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ1откл	Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ1откл не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.КИ-Выв.ГЗ ЛРТ1 РПН	Действ.КИ-Выв.ГЗ ЛРТ1 РПН не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 РПН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие ГЗ ЛРТ 2-откл	Действие ГЗ ЛРТ 2-откл предусмотрено	Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ. ГЗ ЛРТ-2 РПН-откл	Действ. ГЗ ЛРТ-2 РПН-откл не предусмотрено	Действие ГЗ ЛРТ-2 РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Перевод ГЗ ЛРТ2сигн.-откл	Перевод ГЗ ЛРТ2сигн.-откл не предусмотрен	Перевод ГЗ ЛРТ2-сигн. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ2сигн	Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ2сигн не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ2откл	Действ.КИ-Выв.ГЗЛРТ2откл не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.КИ-Выв.ГЗ ЛРТ2 РПН	Действ.КИ-Выв.ГЗ ЛРТ2 РПН не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 РПН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Вх. ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. 38 ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	38 ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.
		Вх. ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. 39 ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	39 ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.
		Вх. ГЗ ЛРТ-1 РПН	Вх. ГЗ ЛРТ-1 РПН -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ ЛРТ-1	Вх. SA ГЗ ЛРТ-1 -	Перевод ГЗ ЛРТ-1 на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ ЛРТ-1 РПН	Вх. SA ГЗ ЛРТ-1 РПН -	Перевод ГЗ ЛРТ-1 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. 36 КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	36 КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. 37 КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	37 КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 РПН	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-1 РПН -	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Опер.ток ГЗ ЛРТ-1	Вх. Опер.ток ГЗ ЛРТ-1 40 Опер.ток ГЗ ЛРТ-1	Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	40 Опер.ток ГЗ ЛРТ-1
		Вх. ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ-2 РПН	Вх. ГЗ ЛРТ-2 РПН -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ ЛРТ-2	Вх. SA ГЗ ЛРТ-2 -	Перевод ГЗ ЛРТ-2 на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ ЛРТ-2 РПН	Вх. SA ГЗ ЛРТ-2 РПН -	Перевод ГЗ ЛРТ-2 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. -	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. -	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 РПН	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-2 РПН -	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Опер.ток ГЗ ЛРТ-2	Вх. Опер.ток ГЗ ЛРТ-2	Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
Автоматика охлаждения	Автоматика охлаждения	Icp.AO-1ст. НН	Icp.AO-1ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, (0,05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-2ст. НН	Icp.AO-2ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, (0,05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-3ст. НН	Icp.AO-3ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, (0,05 – 100,00) А	3.00

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Автоматика охлаждения	Icp.AO-1ст. HH1	Icp.AO-1ст. HH1, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне HH1, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-2ст. HH1	Icp.AO-2ст. HH1, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне HH1, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-3ст. HH1	Icp.AO-3ст. HH1, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне HH1, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-1ст. HH2	Icp.AO-1ст. HH2, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне HH2, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-2ст. HH2	Icp.AO-2ст. HH2, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне HH2, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Icp.AO-3ст. HH2	Icp.AO-3ст. HH2, A 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне HH2, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Время сраб. ЗПО-1 1 ст.	Время сраб. ЗПО-1 1 ст., мин 10	Время срабатывания ЗПО-1 1 ступень (1 – 60) мин	10
		Время сраб. ЗПО-1 2 ст.	Время сраб. ЗПО-1 2 ст., мин 20	Время срабатывания ЗПО-1 2 ступень (1 – 60) мин	20
		Время сраб. ЗПО-1 3 ст.	Время сраб. ЗПО-1 3 ст., мин 60	Время срабатывания ЗПО-1 3 ступень (1 – 60) мин	60
		Время сраб. ЗПО-2 1 ст.	Время сраб. ЗПО-2 1 ст., мин 10	Время срабатывания ЗПО-2 1 ступень (1 – 60) мин	10
		Время сраб. ЗПО-2 2 ст.	Время сраб. ЗПО-2 2 ст., мин 20	Время срабатывания ЗПО-2 2 ступень (1 – 60) мин	20
		Время сраб. ЗПО-2 3 ст.	Время сраб. ЗПО-2 3 ст., мин 60	Время срабатывания ЗПО-2 3 ступень (1 – 60) мин	60
		АО по току стороны HH	АО по току стороны HH предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны HH (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		АО по току стороны HH1	АО по току стороны HH1 предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны HH1 (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		АО по току стороны HH2	АО по току стороны HH2 предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны HH2 (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Действие ЗПО-1 на откл.	Действие ЗПО-1 на откл. предусмотрено	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-1) на откл. T(AT) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Контроль ТС – ЗПО-1 1(2)ст	Контроль ТС – ЗПО-1 1(2)ст не предусмотрен	Контроль температуры для ЗПО-1 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Контроль ТС - Нет дутья(ЗПО1)	Контроль ТС - Нет дутья(ЗПО1) предусмотрен	Контроль температуры при потере дутья (ЗПО1) (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Действие ЗПО-1 1ст.	Действие ЗПО-1 1ст. предусмотрено	Действие ЗПО-1 1 ст. (контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗПО-1 2ст.	Действие ЗПО-1 2ст. предусмотрено	Действие ЗПО-1 2 ст. (контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Контроль тока для ЗПО-1 2ст	Контроль тока для ЗПО-1 2ст не предусмотрен	Контроль нагрузки для ЗПО-1 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Действие ЗПО-1 3ст.	Действие ЗПО-1 3ст предусмотрено.	Действие ЗПО-1 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗПО-2 на откл.	Действие ЗПО-2 на откл. предусмотрено	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-2) на откл. T(AT) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Контроль ТС – ЗПО-2 1(2)ст	Контроль ТС – ЗПО-2 1(2)ст не предусмотрен	Контроль температуры для ЗПО-2 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Контроль ТС - Нет дутья(ЗПО2)	Контроль ТС - Нет дутья(ЗПО2) не предусмотрен	Контроль температуры при потере дутья (ЗПО2) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Действие ЗПО-2 1ст.	Действие ЗПО-2 1ст. не предусмотрено	Действие ЗПО-2 1 ст. (контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие ЗПО-2 2ст.	Действие ЗПО-2 2ст. не предусмотрено	Действие ЗПО-2 2 ст. (контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Контроль тока для ЗПО-2 2ст	Контроль тока для ЗПО-2 2ст не предусмотрен	Контроль нагрузки для ЗПО-2 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Действие ЗПО-2 3ст.	Действие ЗПО-2 3ст не предусмотрено	Действие ЗПО-2 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Вх. Откл.от ШАОТ(ЗПО-1)	Вх. Откл.от ШАОТ(ЗПО-1) -	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Откл.Охладители(ЗПО1)	Вх. Откл.Охладители(ЗПО1) -	Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Высокая Т масла(ЗПО1)	Вх. Высокая Т масла(ЗПО1) -	Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80C) (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Автоматика охлаждения	Вх. Реле тока ЗПО-1 1ст.	Вх. Реле тока ЗПО-1 1ст. -	Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 1 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Реле тока ЗПО-1 2ст.	Вх. Реле тока ЗПО-1 2ст. -	Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 2 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод ЗПО-1	Вх. Вывод ЗПО-1 -	Прием сигнала 'Вывод ЗПО-1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Откл.от ШАОТ(ЗПО-2)	Вх. Откл.от ШАОТ(ЗПО-2) -	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Откл.Охладители(ЗПО2)	Вх. Откл.Охладители(ЗПО2) -	Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Высокая Т масла(ЗПО2)	Вх. Высокая Т масла(ЗПО2) -	Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80C) (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Реле тока ЗПО-2 1ст.	Вх. Реле тока ЗПО-2 1ст. -	Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 1 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Реле тока ЗПО-2 2ст.	Вх. Реле тока ЗПО-2 2ст. -	Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 2 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод ЗПО-2	Вх. Вывод ЗПО-2 -	Прием сигнала 'Вывод ЗПО-2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Контроль перевода на ОВ	Вх. SA BH - 'AT'	Вх. SA BH - 'AT' -	Прием сигнала от SA BH 'Положение - AT' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SG BH - 'AT'	Вх. SG BH - 'AT' -	Прием сигнала от SG BH 'AT' по выходу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA BH - 'OB'	Вх. SA BH - 'OB' -	Прием сигнала от SA BH 'Положение - OB' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SG BH - 'OB'	Вх. SG BH - 'OB' -	Прием сигнала от SG BH 'OB' по выходу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA CH - 'AT'	Вх. SA CH - 'AT' -	Прием сигнала от SA CH 'Положение - AT' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SG CH - 'AT'	Вх. SG CH - 'AT' -	Прием сигнала от SG CH 'AT' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA CH - 'OB'	Вх. SA CH - 'OB' -	Прием сигнала от SA CH 'Положение - OB' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SG CH - 'OB'	Вх. SG CH - 'OB' -	Прием сигнала от SG CH 'OB' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вход BB №1	Вход BB №1 -	Вход BB №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	-
Дополнительная логика	Логика срабатывания	Значение BB1	Значение BB1, с 0.00	Значение BB №1, (0.00 - 27.00) с	0.00
		BB №1	BB №1 на срабатывание	Выдержка времени BB №1 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход BB №2	Вход BB №2 -	Вход BB №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Значение BB2	Значение BB2, с 0.00	Значение BB №2, (0.00 - 27.00) с	0.00
		BB №2	BB №2 на срабатывание	Выдержка времени BB №2 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход BB №3	Вход BB №3 -	Вход BB №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Значение BB3	Значение BB3, мин 10	Значение BB №3, (1 - 60) мин	10
		BB №3	BB №3 на срабатывание	Выдержка времени BB №3 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход BB №4	Вход BB №4 -	Вход BB №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	-
Логика сброса	Логика сброса	Значение BB4	Значение BB4, мин 20	Значение BB №4, (1 - 60) мин	20
		BB №4	BB №4 на срабатывание	Выдержка времени BB №4 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход BB №5	Вход BB №5 -	Вход BB №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Значение BB5	Значение BB5, мин 60	Значение BB №5, (1 - 60) мин	60
		BB №5	BB №5 на срабатывание	Выдержка времени BB №5 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Bx.SA1_VIRT	Bx.SA1_VIRT -	SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA2_VIRT	Bx.SA2_VIRT -	SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA3_VIRT	Bx.SA3_VIRT -	SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA4_VIRT	Bx.SA4_VIRT -	SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA5_VIRT	Bx.SA5_VIRT -	SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конф-ие дискр.-гр. уставок	Вх.бит 0 гр.уст.	Вх.бит 0 гр.уст. -	Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.бит 1 гр.уст.	Вх.бит 1 гр.уст. -	Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.бит 2 гр.уст.	Вх.бит 2 гр.уст. -	Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Конф-ие эл.кл.-гр. уставок	Эл.кл.1 гр.уст	Эл.кл.1 гр.уст -	Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.2 гр.уст	Эл.кл.2 гр.уст -	Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.3 гр.уст	Эл.кл.3 гр.уст -	Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.4 гр.уст	Эл.кл.4 гр.уст -	Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.5 гр.уст	Эл.кл.5 гр.уст -	Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.6 гр.уст	Эл.кл.6 гр.уст -	Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.7 гр.уст	Эл.кл.7 гр.уст -	Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Конфиг. вых.реле	Конфиг. K01 284 РТ УРОВ НН		Выход на выходное реле K1:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	284 РТ УРОВ НН
		Конфиг. K02 283 Отключение АТ		Выход на выходное реле K2:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	283 Отключение АТ
		Конфиг. K03 283 Отключение АТ		Выход на выходное реле K3:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	283 Отключение АТ
		Конфиг. K04 283 Отключение АТ		Выход на выходное реле K4:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	283 Отключение АТ
		Конфиг. K05 283 Отключение АТ		Выход на выходное реле K5:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	283 Отключение АТ
		Конфиг. K06 308 Откл. Q1 с АПВ		Выход на выходное реле K6:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	308 Откл. Q1 с АПВ
		Конфиг. K07 309Откл.Q1 без АПВ		Выход на выходное реле K7:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	309Откл.Q1 без АПВ
		Конфиг. K08 306 Бл. АВР СВ НН1		Выход на выходное реле K8:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	306 Бл. АВР СВ НН1
		Конфиг. K09 314 Пуск МТЗ-У НН1		Выход на выходное реле K9:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	314 Пуск МТЗ-У НН1
		Конфиг. K10 329 Откл. Q4 с АПВ		Выход на выходное реле K10:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	329 Откл. Q4 с АПВ
		Конфиг. K11 330 Откл.Q4 без АПВ		Выход на выходное реле K11:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	330 Откл.Q4 без АПВ
		Конфиг. K12 327 Бл. АВР СВ НН2		Выход на выходное реле K12:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	327 Бл. АВР СВ НН2
		Конфиг. K13 299 ПускЗД3отМТЗНН1		Выход на выходное реле K13:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	299 ПускЗД3от-МТЗНН1
		Конфиг. K14 320 ПускЗД3отМТЗНН2		Выход на выходное реле K14:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	320 ПускЗД3от-МТЗНН2
		Конфиг. K15 313 У НН1 мин.		Выход на выходное реле K15:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	313 У НН1 мин.
		Конфиг. K16 125 РН НН1 U2>		Выход на выходное реле K16:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	125 РН НН1 U2>
		Конфиг. K17 335 Пуск МТЗ-У НН2		Выход на выходное реле K17:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	335 Пуск МТЗ-У НН2
		Конфиг. K18 334 У НН2 мин.		Выход на выходное реле K18:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	334 У НН2 мин.
		Конфиг. K19 131 РН НН2 U2>		Выход на выходное реле K19:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	131 РН НН2 U2>
		Конфиг. K20 130 РН НН2 Уав>		Выход на выходное реле K20:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	130 РН НН2 Уав>
		Конфиг. K21 124 РН НН1 Уав>		Выход на выходное реле K21:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	124 РН НН1 Уав>
		Конфиг. K22 169 РТ АО ЛРТ		Выход на выходное реле K22:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	169 РТ АО ЛРТ
		Конфиг. K23 301 Блок.Откл.Q1-НО		Выход на выходное реле K23:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	301 Блок.Откл.Q1-НО
		Конфиг. K24 322 Блок.Откл.Q4-НО		Выход на выходное реле K24:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	322 Блок.Откл.Q4-НО
		Конфиг. K25 -		Выход на выходное реле K25:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K26 -		Выход на выходное реле K26:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K27 -		Выход на выходное реле K27:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K28 -		Выход на выходное реле K28:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K29 -		Выход на выходное реле K29:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K30 -		Выход на выходное реле K30:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. K31 -		Выход на выходное реле K31:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг.сигн.	Светодиод 43	Светодиод 43 -	Светодиод 43 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 44	Светодиод 44 -	Светодиод 44 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 45	Светодиод 45 -	Светодиод 45 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 46	Светодиод 46 -	Светодиод 46 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 47	Светодиод 47 -	Светодиод 47 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 48	Светодиод 48 -	Светодиод 48 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Фиксация состояния светодиодов	465 Сраб. ДЗО НН-А	465 Фикс. светод. Сраб. ДЗО НН-А Вкл.	Фиксация состояния светодиода №1 (вкл. / откл.)	Вкл.
		466 Сраб. ДЗО НН-В	466 Фикс. светод. Сраб. ДЗО НН-В Вкл.	Фиксация состояния светодиода №2 (вкл. / откл.)	Вкл.
		467 Сраб. ДЗО НН-С	467 Фикс. светод. Сраб. ДЗО НН-С Вкл.	Фиксация состояния светодиода №3 (вкл. / откл.)	Вкл.
		468 Внеш.откл.	468 Фикс. светод. Внеш.откл. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №4 (вкл. / откл.)	Вкл.
		469 МТЗ НН1	469 Фикс. светод. МТЗ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №5 (вкл. / откл.)	Вкл.
		470 ЛЗШ НН1	470 Фикс. светод. ЛЗШ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 ЗМН НН1	471 Фикс. светод. ЗМН НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ЗДЗ НН1	472 Фикс. светод. ЗДЗ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 МТЗ НН2	473 Фикс. светод. МТЗ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №9 (вкл. / откл.)	Вкл.
		474 ЛЗШ НН2	474 Фикс. светод. ЛЗШ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ЗМН НН2	475 Фикс. светод. ЗМН НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.
		476 ЗДЗ НН2	476 Фикс. светод. ЗДЗ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 Светодиод 13	477 Фикс. светод. Светодиод 13 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №13 (вкл. / откл.)	Вкл.
		478 Светодиод 14	478 Фикс. светод. Светодиод 14 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №14 (вкл. / откл.)	Вкл.
		479 Светодиод 15	479 Фикс. светод. Светодиод 15 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №15 (вкл. / откл.)	Вкл.
		480 Тестирование	480 Фикс. светод. Тестирование Откл.	Фиксация состояния светодиода №16 (вкл. / откл.)	Откл.
		481 МТЗ НН3	481 Фикс. светод. МТЗ НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №17 (вкл. / откл.)	Вкл.
		482 ЛЗШ НН3	482 Фикс. светод. ЛЗШ НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №18 (вкл. / откл.)	Вкл.
		483 ЗМН НН3	483 Фикс. светод. ЗМН НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №19 (вкл. / откл.)	Вкл.
		484 ЗДЗ НН3	484 Фикс. светод. ЗДЗ НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №20 (вкл. / откл.)	Вкл.
		485 Неисп. ЦН НН1	485 Фикс. светод. Неисп. ЦН НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №21 (вкл. / откл.)	Вкл.
		486 Неисп. ЦН НН2	486 Фикс. светод. Неисп. ЦН НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №22 (вкл. / откл.)	Вкл.
		487 Неисп. ЦН НН3	487 Фикс. светод. Неисп. ЦН НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.
		488 Неисп. ЛЗШ НН1	488 Фикс. светод. Неисп. ЛЗШ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №24 (вкл. / откл.)	Вкл.
		489 Неисп. ЛЗШ НН2	489 Фикс. светод. Неисп. ЛЗШ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №25 (вкл. / откл.)	Вкл.
		490 Неисп. ЛЗШ НН3	490 Фикс. светод. Неисп. ЛЗШ НН3 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №26 (вкл. / откл.)	Вкл.
		491 Светодиод 27	491 Фикс. светод. Светодиод 27 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №27 (вкл. / откл.)	Вкл.
		492 Светодиод 28	492 Фикс. светод. Светодиод 28 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №28 (вкл. / откл.)	Вкл.
		493 Светодиод 29	493 Фикс. светод. Светодиод 29 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №29 (вкл. / откл.)	Вкл.
		494 Светодиод 30	494 Фикс. светод. Светодиод 30 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №30 (вкл. / откл.)	Вкл.
		495 Светодиод 31	495 Фикс. светод. Светодиод 31 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №31 (вкл. / откл.)	Вкл.
		496 Светодиод 32	496 Фикс. светод. Светодиод 32 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №32 (вкл. / откл.)	Вкл.
		497 Светодиод 33	497 Фикс. светод. Светодиод 33 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №33 (вкл. / откл.)	Вкл.
		498 Светодиод 34	498 Фикс. светод. Светодиод 34 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №34 (вкл. / откл.)	Вкл.
		499 Светодиод 35	499 Фикс. светод. Светодиод 35 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №35 (вкл. / откл.)	Вкл.
		500 Светодиод 36	500 Фикс. светод. Светодиод 36 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №36 (вкл. / откл.)	Вкл.

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Фиксация состояния светодиодов	501 Светодиод 37	501 Фикс. светод. Светодиод 37 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №37 (вкл. / откл.)	Вкл.
		502 Светодиод 38	502 Фикс. светод. Светодиод 38 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №38 (вкл. / откл.)	Вкл.
		503 Светодиод 39	503 Фикс. светод. Светодиод 39 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №39 (вкл. / откл.)	Вкл.
		504 Светодиод 40	504 Фикс. светод. Светодиод 40 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №40 (вкл. / откл.)	Вкл.
		505 Светодиод 41	505 Фикс. светод. Светодиод 41 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №41 (вкл. / откл.)	Вкл.
		506 Светодиод 42	506 Фикс. светод. Светодиод 42 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №42 (вкл. / откл.)	Вкл.
		507 Светодиод 43	507 Фикс. светод. Светодиод 43 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №43 (вкл. / откл.)	Вкл.
		508 Светодиод 44	508 Фикс. светод. Светодиод 44 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №44 (вкл. / откл.)	Вкл.
		509 Светодиод 45	509 Фикс. светод. Светодиод 45 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №45 (вкл. / откл.)	Вкл.
		510 Светодиод 46	510 Фикс. светод. Светодиод 46 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №46 (вкл. / откл.)	Вкл.
		511 Светодиод 47	511 Фикс. светод. Светодиод 47 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №47 (вкл. / откл.)	Вкл.
		512 Светодиод 48	512 Фикс. светод. Светодиод 48 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №48 (вкл. / откл.)	Вкл.
	Маска сигнализации срабатывания	465 Сраб. ДЗО НН-А	465 Сигн. сраб. Сраб. ДЗО НН-А Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №1 (вкл. / откл.)	Вкл.
		466 Сраб. ДЗО НН-В	466 Сигн. сраб. Сраб. ДЗО НН-В Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №2 (вкл. / откл.)	Вкл.
		467 Сраб. ДЗО НН-С	467 Сигн. сраб. Сраб. ДЗО НН-С Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №3 (вкл. / откл.)	Вкл.
		468 Внеш.откл.	468 Сигн. сраб. Внеш.откл. Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №4 (вкл. / откл.)	Вкл.
		469 МТ3 НН1	469 Сигн. сраб. МТ3 НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №5 (вкл. / откл.)	Вкл.
		470 ЛЗШ НН1	470 Сигн. сраб. ЛЗШ НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 ЗМН НН1	471 Сигн. сраб. ЗМН НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ЗД3 НН1	472 Сигн. сраб. ЗД3 НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 МТ3 НН2	473 Сигн. сраб. МТ3 НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №9 (вкл. / откл.)	Вкл.
		474 ЛЗШ НН2	474 Сигн. сраб. ЛЗШ НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ЗМН НН2	475 Сигн. сраб. ЗМН НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.
		476 ЗД3 НН2	476 Сигн. сраб. ЗД3 НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 Светодиод 13	477 Сигн. сраб. Светодиод 13 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №13 (вкл. / откл.)	Откл.
		478 Светодиод 14	478 Сигн. сраб. Светодиод 14 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №14 (вкл. / откл.)	Откл.
		479 Светодиод 15	479 Сигн. сраб. Светодиод 15 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №15 (вкл. / откл.)	Откл.
		480 Тестирование	480 Сигн. сраб. Тестирование Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №16 (вкл. / откл.)	Откл.
		481 МТ3 НН3	481 Сигн. сраб. МТ3 НН3 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №17 (вкл. / откл.)	Вкл.
		482 ЛЗШ НН3	482 Сигн. сраб. ЛЗШ НН3 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №18 (вкл. / откл.)	Вкл.
		483 ЗМН НН3	483 Сигн. сраб. ЗМН НН3 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №19 (вкл. / откл.)	Вкл.
		484 ЗД3 НН3	484 Сигн. сраб. ЗД3 НН3 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №20 (вкл. / откл.)	Вкл.
		485 Неисп. ЦН НН1	485 Сигн. сраб. Неисп. ЦН НН1 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №21 (вкл. / откл.)	Откл.
		486 Неисп. ЦН НН2	486 Сигн. сраб. Неисп. ЦН НН2 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №22 (вкл. / откл.)	Откл.
		487 Неисп. ЦН НН3	487 Сигн. сраб. Неисп. ЦН НН3 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №23 (вкл. / откл.)	Откл.
		488 Неисп. ЛЗШ НН1	488 Сигн. сраб. Неисп. ЛЗШ НН1 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №24 (вкл. / откл.)	Откл.
		489 Неисп. ЛЗШ НН2	489 Сигн. сраб. Неисп. ЛЗШ НН2 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №25 (вкл. / откл.)	Откл.
		490 Неисп. ЛЗШ НН3	490 Сигн. сраб. Неисп. ЛЗШ НН3 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №26 (вкл. / откл.)	Откл.
		491 Светодиод 27	491 Сигн. сраб. Светодиод 27 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №27 (вкл. / откл.)	Откл.
		492 Светодиод 28	492 Сигн. сраб. Светодиод 28 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №28 (вкл. / откл.)	Откл.

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации неисправности	485 Неисп. ЦН НН1	485 Сигн. неиспр. Неисп. ЦН НН1 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №21 (вкл. / откл.)	Вкл.
		486 Неисп. ЦН НН2	486 Сигн. неиспр. Неисп. ЦН НН2 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №22 (вкл. / откл.)	Вкл.
		487 Неисп. ЦН НН3	487 Сигн. неиспр. Неисп. ЦН НН3 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.
		488 Неисп. ЛЗШ НН1	488 Сигн. неиспр. Неисп. ЛЗШ НН1 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №24 (вкл. / откл.)	Вкл.
		489 Неисп. ЛЗШ НН2	489 Сигн. неиспр. Неисп. ЛЗШ НН2 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №25 (вкл. / откл.)	Вкл.
		490 Неисп. ЛЗШ НН3	490 Сигн. неиспр. Неисп. ЛЗШ НН3 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №26 (вкл. / откл.)	Вкл.
		491 Светодиод 27	491 Сигн. неиспр. Светодиод 27 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №27 (вкл. / откл.)	Откл.
		492 Светодиод 28	492 Сигн. неиспр. Светодиод 28 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №28 (вкл. / откл.)	Откл.
		493 Светодиод 29	493 Сигн. неиспр. Светодиод 29 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №29 (вкл. / откл.)	Откл.
		494 Светодиод 30	494 Сигн. неиспр. Светодиод 30 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №30 (вкл. / откл.)	Откл.
		495 Светодиод 31	495 Сигн. неиспр. Светодиод 31 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №31 (вкл. / откл.)	Откл.
		496 Светодиод 32	496 Сигн. неиспр. Светодиод 32 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №32 (вкл. / откл.)	Откл.
		497 Светодиод 33	497 Сигн. неиспр. Светодиод 33 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №33 (вкл. / откл.)	Откл.
		498 Светодиод 34	498 Сигн. неиспр. Светодиод 34 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №34 (вкл. / откл.)	Откл.
		499 Светодиод 35	499 Сигн. неиспр. Светодиод 35 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №35 (вкл. / откл.)	Откл.
		500 Светодиод 36	500 Сигн. неиспр. Светодиод 36 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №36 (вкл. / откл.)	Откл.
		501 Светодиод 37	501 Сигн. неиспр. Светодиод 37 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №37 (вкл. / откл.)	Откл.
		502 Светодиод 38	502 Сигн. неиспр. Светодиод 38 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №38 (вкл. / откл.)	Откл.
		503 Светодиод 39	503 Сигн. неиспр. Светодиод 39 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №39 (вкл. / откл.)	Откл.
		504 Светодиод 40	504 Сигн. неиспр. Светодиод 40 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №40 (вкл. / откл.)	Откл.
		505 Светодиод 41	505 Сигн. неиспр. Светодиод 41 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №41 (вкл. / откл.)	Откл.
		506 Светодиод 42	506 Сигн. неиспр. Светодиод 42 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №42 (вкл. / откл.)	Откл.
		507 Светодиод 43	507 Сигн. неиспр. Светодиод 43 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №43 (вкл. / откл.)	Откл.
		508 Светодиод 44	508 Сигн. неиспр. Светодиод 44 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №44 (вкл. / откл.)	Откл.
		509 Светодиод 45	509 Сигн. неиспр. Светодиод 45 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №45 (вкл. / откл.)	Откл.
		510 Светодиод 46	510 Сигн. неиспр. Светодиод 46 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №46 (вкл. / откл.)	Откл.
		511 Светодиод 47	511 Сигн. неиспр. Светодиод 47 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №47 (вкл. / откл.)	Откл.
		512 Светодиод 48	512 Сигн. неиспр. Светодиод 48 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №48 (вкл. / откл.)	Откл.
Служебные параметры	Цвет светодиода	465 Сраб. ДЗО НН-А	465 Цвет светодиода. Сраб. ДЗО НН-А Крсн	Цвет светодиода №1 (красный / зеленый)	Крсн
		466 Сраб. ДЗО НН-В	466 Цвет светодиода. Сраб. ДЗО НН-В Крсн	Цвет светодиода №2 (красный / зеленый)	Крсн
		467 Сраб. ДЗО НН-С	467 Цвет светодиода. Сраб. ДЗО НН-С Крсн	Цвет светодиода №3 (красный / зеленый)	Крсн
		468 Внеш.откл.	468 Цвет светодиода. Внеш.откл. Крсн	Цвет светодиода №4 (красный / зеленый)	Крсн
		469 МТЗ НН1	469 Цвет светодиода. МТЗ НН1 Крсн	Цвет светодиода №5 (красный / зеленый)	Крсн
		470 ЛЗШ НН1	470 Цвет светодиода. ЛЗШ НН1 Крсн	Цвет светодиода №6 (красный / зеленый)	Крсн
		471 ЗМН НН1	471 Цвет светодиода. ЗМН НН1 Крсн	Цвет светодиода №7 (красный / зеленый)	Крсн
		472 ЗДЗ НН1	472 Цвет светодиода. ЗДЗ НН1 Крсн	Цвет светодиода №8 (красный / зеленый)	Крсн
		473 МТЗ НН2	473 Цвет светодиода. МТЗ НН2 Крсн	Цвет светодиода №9 (красный / зеленый)	Крсн
		474 ЛЗШ НН2	474 Цвет светодиода. ЛЗШ НН2 Крсн	Цвет светодиода №10 (красный / зеленый)	Крсн
		475 ЗМН НН2	475 Цвет светодиода. ЗМН НН2 Крсн	Цвет светодиода №11 (красный / зеленый)	Крсн
		476 ЗДЗ НН2	476 Цвет светодиода. ЗДЗ НН2 Крсн	Цвет светодиода №12 (красный / зеленый)	Крсн

Таблица 22 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Цвет светодиода	477 Цвет светод. Светодиод 13 Крсн	477 Цвет светод. Светодиод 13 Крсн	Цвет светодиода №13 (красный / зеленый)	Крсн
		478 Цвет светод. Светодиод 14 Крсн	478 Цвет светод. Светодиод 14 Крсн	Цвет светодиода №14 (красный / зеленый)	Крсн.
		479 Цвет светод. Светодиод 15 Крсн	479 Цвет светод. Светодиод 15 Крсн	Цвет светодиода №15 (красный / зеленый)	Крсн.
		480 Тестирование	480 Цвет светод. Тестирование Крсн	Цвет светодиода №16 (красный / зеленый)	Крсн
		481 МТЗ НН3	481 Цвет светод. МТЗ НН3 Крсн	Цвет светодиода №17 (красный / зеленый)	Крсн
		482 ЛЗШ НН3	482 Цвет светод. ЛЗШ НН3 Крсн	Цвет светодиода №18 (красный / зеленый)	Крсн
		483 ЗМН НН3	483 Цвет светод. ЗМН НН3 Крсн	Цвет светодиода №19 (красный / зеленый)	Крсн
		484 ЗДЗ НН3	484 Цвет светод. ЗДЗ НН3 Крсн	Цвет светодиода №20 (красный / зеленый)	Крсн
		485 Неисп. ЦН НН1	485 Цвет светод. Неисп. ЦН НН1 Крсн	Цвет светодиода №21 (красный / зеленый)	Крсн
		486 Неисп. ЦН НН2	486 Цвет светод. Неисп. ЦН НН2 Крсн	Цвет светодиода №22 (красный / зеленый)	Крсн
		487 Неисп. ЦН НН3	487 Цвет светод. Неисп. ЦН НН3 Крсн	Цвет светодиода №23 (красный / зеленый)	Крсн
		488 Неисп. ЛЗШ НН1	488 Цвет светод. Неисп. ЛЗШ НН1 Крсн	Цвет светодиода №24 (красный / зеленый)	Крсн
		489 Неисп. ЛЗШ НН2	489 Цвет светод. Неисп. ЛЗШ НН2 Крсн	Цвет светодиода №25 (красный / зеленый)	Крсн
		490 Неисп. ЛЗШ НН3	490 Цвет светод. Неисп. ЛЗШ НН3 Крсн	Цвет светодиода №26 (красный / зеленый)	Крсн
		491 Светодиод 27	491 Цвет светод. Светодиод 27 Крсн	Цвет светодиода №27 (красный / зеленый)	Крсн
		492 Светодиод 28	492 Цвет светод. Светодиод 28 Крсн	Цвет светодиода №28 (красный / зеленый)	Крсн
		493 Светодиод 29	493 Цвет светод. Светодиод 29 Крсн	Цвет светодиода №29 (красный / зеленый)	Крсн
		494 Светодиод 30	494 Цвет светод. Светодиод 30 Крсн	Цвет светодиода №30 (красный / зеленый)	Крсн
		495 Светодиод 31	495 Цвет светод. Светодиод 31 Крсн	Цвет светодиода №31 (красный / зеленый)	Крсн
		496 Светодиод 32	496 Цвет светод. Светодиод 32 Крсн	Цвет светодиода №32 (красный / зеленый)	Крсн
		497 Светодиод 33	497 Цвет светод. Светодиод 33 Крсн	Цвет светодиода №33 (красный / зеленый)	Крсн
		498 Светодиод 34	498 Цвет светод. Светодиод 34 Крсн	Цвет светодиода №34 (красный / зеленый)	Крсн
		499 Светодиод 35	499 Цвет светод. Светодиод 35 Крсн	Цвет светодиода №35 (красный / зеленый)	Крсн
		500 Светодиод 36	500 Цвет светод. Светодиод 36 Крсн	Цвет светодиода №36 (красный / зеленый)	Крсн
		501 Светодиод 37	501 Цвет светод. Светодиод 37 Крсн	Цвет светодиода №37 (красный / зеленый)	Крсн
		502 Светодиод 38	502 Цвет светод. Светодиод 38 Крсн	Цвет светодиода №38 (красный / зеленый)	Крсн
		503 Светодиод 39	503 Цвет светод. Светодиод 39 Крсн	Цвет светодиода №39 (красный / зеленый)	Крсн
		504 Светодиод 40	504 Цвет светод. Светодиод 40 Крсн	Цвет светодиода №40 (красный / зеленый)	Крсн
		505 Светодиод 41	505 Цвет светод. Светодиод 41 Крсн	Цвет светодиода №41 (красный / зеленый)	Крсн
		506 Светодиод 42	506 Цвет светод. Светодиод 42 Крсн	Цвет светодиода №42 (красный / зеленый)	Крсн
		507 Светодиод 43	507 Цвет светод. Светодиод 43 Крсн	Цвет светодиода №43 (красный / зеленый)	Крсн
		508 Светодиод 44	508 Цвет светод. Светодиод 44 Крсн	Цвет светодиода №44 (красный / зеленый)	Крсн
		509 Светодиод 45	509 Цвет светод. Светодиод 45 Крсн	Цвет светодиода №45 (красный / зеленый)	Крсн
		510 Светодиод 46	510 Цвет светод. Светодиод 46 Крсн	Цвет светодиода №46 (красный / зеленый)	Крсн
		511 Светодиод 47	511 Цвет светод. Светодиод 47 Крсн	Цвет светодиода №47 (красный / зеленый)	Крсн
		512 Светодиод 48	512 Цвет светод. Светодиод 48 Крсн	Цвет светодиода №48 (красный / зеленый)	Крсн

Конфигурирование 16 входящих и 16 исходящих GOOSE-сообщений описано в руководстве пользователя ЭКРА.656132.265-03 «Терминал защиты серии БЭ2704».

Более быстро, наглядно и удобно перепрограммирование терминала и изменение установок защит может быть произведено с помощью программного комплекса **EKRASMS**, работа с которым подробно описана в руководстве пользователя ЭКРА.00002-01 90 01.

3.2.5. Режим тестирования.

В терминале предусмотрен специальный режим, обеспечивающий определённые удобства при наладке и при периодических проверках. Перевод устройства в этот режим может осуществляться только с помощью кнопочной клавиатуры на лицевой панели терминала. С помощью комплекса программ **EKRASMS** указанный режим недоступен.

Для перевода защиты в режим тестирования необходимо в основном меню терминала выбрать **Тестирование / Режим теста | есть** и произвести стандартную запись уставки. Индикацией установленного режима является свечение светодиода **Режим теста** и периодически появляющаяся строка «**Тестирование**» в режиме индикации текущего времени. Во внешнюю цепь сигнализации выдаётся не квадрируемый сигнал **Неисправность**. Действие на выходные реле (кроме контрольного реле, расположенного в блоке питания) запрещается.

После этого можно войти в меню «**Тестирование**» и активизировать пункты подменю, предоставляющие возможность: проверки ПО, реагирующих на приращение тока прямой и обратной последовательности, подключения контрольного реле к дискретным сигналам.

Кроме того, в режиме тестирования имеется возможность ручного поочерёдного включения и выключения каждого из имеющихся в терминале выходных реле и автоматической генерации событий для проверки связи со SCADA – системами.

При нахождении в подпунктах меню **Тестирование** выполнение всех действий производится без выхода в режим записи уставок.

Из меню **Тестирование** можно перейти в любые другие пункты меню и произвести изменение существующих параметров, используя стандартную процедуру записи уставок. Можно производить изменение параметров устройства и с помощью комплекса программ **EKRASMS**. Однако реальная запись уставок в долговременную память при этом не производится. Значение изменённых уставок действительно только на время нахождения устройства в режиме тестирования. При возврате из режима тестирования происходит возврат к значениям уставок, имеющих место до переключения в этот режим.

Для выхода из режима тестирования необходимо в основном меню выбрать **Тестирование / Режим теста | нет** и произвести стандартную запись уставки. Можно выключить питание терминала и опять подать его через несколько секунд. При этом устройство перейдёт в нормальный режим функционирования.

Список подменю, входящих в основное меню **Тестирование**, и их функции приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Основное меню для изменения параметров терминала в режиме теста

Основные меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Тестирование	Режим теста	Режим теста нет	-	Перевод защиты в режим тестирования нет / есть	нет
	Контрольный выход	Контрольный вых. 0	-	Подключение контрольного реле к одному из 512 дискретных сигналов	0
	Установка выходов	Вых.блок К1:X101	Вых.блок К1:X101 выкл	Ручное поочередное включение и выключение реле выходных блоков X101...X104 выкл / вкл	выкл
		...			
	Установка выходовБП	Вых.блок К32:X104	Вых.блок К32:X104 выкл	Ручное поочередное включение и выключение реле блока питания X31 выкл / вкл	выкл
		Установка релеБП К1	Установка релеБП К1 выкл		
		...			
	Генер.дискр. соб	Генер.дискр.соб нет	-	Автоматическая генерация событий для проверки связи со SCADA - системами	нет
	Сброс тест парам	Сброс тест парам нет	-	Сброс всех параметров тестирования до значений, установленных по умолчанию	нет

3.2.6. Переконфигурирование выходных реле.

Предусмотрена возможность переконфигурирования выходных реле терминала комплекса: K1 – K32 и реле блока питания K4.

Переконфигурирование выходных реле терминала производится аналогично стандартной процедуре записи уставок. Для этого необходимо в основном меню **Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле / Вывод на выходное реле дискретного сигнала** выбрать один сигнал из списка дискретных сигналов (таблица Г.1). Запись производится по паролю. Название выходного реле на дисплее терминала или через систему **EKRASMS** поддается названием дискретного сигнала.

3.3. Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

3.3.1. При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- выставление и проверку уставок защиты шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

3.3.2. Проверка сопротивления изоляции.

Проверку сопротивления изоляции производить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007 в холодном состоянии шкафа в следующей последовательности:

- снять напряжение со всех источников, связанных со шкафом, а подходящие концы отсоединить;
- рабочие крышки испытательных блоков установить в рабочее положение;
- собрать группы цепей в соответствии с таблицей 24.

ЭКРА.656453.130 РЭ

Таблица 24 – Цепи шкафа ШЭ2710 543

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока	06ХС:1 – 06ХС:8, 07ХС:1 – 07ХС:8, 08ХС:1 – 08ХС:8, 09ХС:1 – 09ХС:3
2 Цепи переменного напряжения	03ХВ:1 – 03ХВ:8
3 Цепи оперативного постоянного тока ГЗ	02ХД:1 – 02ХД:7, 02ХД:17 – 02ХД:20
4 Цепи оперативного постоянного тока	03ХД:1 – 03ХД:28
5 Выходные цепи	01ХК:36 – 01ХК:88, 02ХК:1 – 02ХК:13, 03ХК:1 – 03ХК:13, 04ХК:1 – 04ХК:13, 05ХК:1 – 05ХК:13, 06ХК:1 – 06ХК:19, 07ХК:1 – 07ХК:4, 08ХК:1 – 08ХК:4
6 Цепи сигнализации	XS:1 – XS12
7 Контрольный выход	00ХТ:1 – 00ХТ:2
8 Цепи АСУ	01ХТ:1 – 01ХТ:10, 01ХТ:13 – 01ХТ:15, 01ХТ:22 – 01ХТ:31, 01ХТ:39 – 01ХТ:40
9 Цепи освещения	XL:1 – XL:5

Измерение сопротивления изоляции производить в холодном состоянии мегомметром на напряжение 1000 В. Сначала измерить сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединённых вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединённых между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %.

3.3.3. Проверка электрической прочности изоляции.

Проверку электрической прочности изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой производить напряжением 1700 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Проверку электрической прочности изоляции производить в последовательности, указанной в 3.3.2. При испытаниях не должно быть пробоя изоляции.



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ.

3.3.4. Проверка уставок защит шкафа.

С помощью комплекса программ **EKRASMS** или с помощью кнопок и дисплея на терминале выставить значения уставок терминала в соответствии с заданными в бланке уставок.

При проверке уставок реле ДЗО НН, реле тока и напряжения необходимо с помощью комплекса программ **EKRASMS** или с помощью кнопок и дисплея на терминале конфигуриро-

вать проверяемое реле на контрольный выход терминала. Срабатывание проверяемого реле должно фиксироваться по замыканию контактов реле контрольного выхода на зажимах шкафа.

3.3.5. Проверка шкафа рабочим током и напряжением.



Цепи действия на выключатели и на внешние устройства должны быть отключены.

Подключить цепи переменного тока и напряжения от измерительных трансформаторов защищаемых шин. Вставить в испытательные блоки рабочие крышки.

3.3.6. Проверка правильности подведения к шкафу тока и напряжения от измерительных трансформаторов.

По показаниям дисплея терминала или с помощью комплекса программ **EKRASMS** снять показания и построить векторные диаграммы токов и напряжений. Модули и углы векторов токов и напряжений, подведённых к шкафу, занести в таблицу 25.

Таблица 25 – Проверка правильности подведения к шкафу тока и напряжения от измерительных трансформаторов

Наименование	I _A , А	Фаза, °	I _B , А	Фаза, °	I _C , А	Фаза, °
Цепи тока НН						
Цепи тока НН1						
Цепи тока НН2						
Цепи тока ЛРТ						
Напряжение, В	U _{AB}	Фаза, °	U _{BC}	Фаза, °		
Цепи напряжения НН1						
Цепи напряжения НН2						

) – углы векторов отсчитываются относительно опорного вектора – напряжения прямой последовательности стороны НН1.

По диаграмме убедиться в правильности чередования фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу.

Величина тока небаланса ($I_{\text{НБ}}$) не должна превышать 0,05 о.е. (в расчетном положении РПН), при этом должны соблюдаться условия:

1) Нагрузка автотрансформатора должна составлять не менее 20% полной номинальной мощности автотрансформатора.

2) $I_{\text{НБ}} < 0,2 * I_{\text{До}}$, где $I_{\text{До}}$ - уставка начального тока срабатывания ДЗО НН.

3.3.7. Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока.

При поданном токе нагрузки, отключением и включением напряжения оперативного постоянного тока с помощью переключателя SA3 убедиться, что ложного срабатывания защиты не происходит.

3.3.8. Проверка действия на центральную сигнализацию и проверка взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Проверка производится наладочным персоналом в установленном порядке.

3.4. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля терминала. Описание возможных неисправностей и методов их устранения приведено в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

4. Техническое обслуживание изделия

4.1. Общие указания

4.1.1. Цикл ТО шкафа в процессе его эксплуатации составляет восемь лет согласно требованиям СТО 56947007-33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ». Под циклом ТО понимается период эксплуатации шкафа между двумя ближайшими восстановлениями, в течение которого выполняются в определённой последовательности виды ТО, предусмотренные вышеуказанными Правилами: проверка (наладка) при новом включении (см. 3.3), первый профилактический контроль, профилактический контроль, профилактическое восстановление, проводимые в сроки и в объёме проверок, установленных у потребителя. Установленная продолжительность цикла ТО может быть увеличена или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации с момента ввода в работу, фактического состояния каждого конкретного шкафа, а также квалификации обслуживающего персонала.

4.1.1.1. Профилактический контроль.

Терминалы серии БЭ2704 имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить пропажке винтов на клеммах терминала и на ряду зажимов шкафа.

При проведении профилактического контроля рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала. При соответствии показаний дальнейшую проверку установок защит допускается не проводить.

При проведении профилактического контроля целесообразно проверить исправность дискретных входов терминала, а также замыкание выходных контактов шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на ряд зажимов шкафа, а также оперативных переключателей и кнопок на двери шкафа рекомендуется проводить с использованием дисплея терминала, выставив на нем через меню состояние соответствующего входа.

4.1.1.2. Профилактическое восстановление.

При профилактическом восстановлении рекомендуется произвести в соответствии с указаниями 4.3 следующие проверки:

- проверку состояния электрической изоляции шкафа;
- проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

⚠ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕРМИНАЛЕ БЭ2704 ИЛИ В УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ С ПК, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ АППАРАТУРЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

4.2. Меры безопасности

4.2.1. Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2.2. Аппаратура шкафа для защиты от соприкосновения с токоведущими частями имеет оболочку.

4.2.3. При эксплуатации и испытаниях шкафа необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.2.4. Требования к персоналу и правила работы со шкафом, необходимые при обслуживании и эксплуатации шкафа приведены в 3.2.1 настоящего РЭ.

4.2.5. При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

4.3. Проверка работоспособности изделия (организация эксплуатационных проверок)

4.3.1. При профилактическом восстановлении рекомендуется пользоваться методикой, приведённой в 3.3 настоящего РЭ.

В процессе эксплуатации объем проверок может быть сокращён, а порядок их проведения изменён.

4.3.2. Проверка и настройка терминала защиты производится в соответствии с указаниями, приведёнными в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

5. Рекомендации по выбору уставок

⚠ Неиспользуемые защиты должны выводиться ключами или накладками, уставки неиспользуемых реле должны задаваться максимальными, неиспользуемые выдержки времени на срабатывание - максимальные значения, неиспользуемые выдержки времени на возврат - минимальные значения.

Перед вводом уставок защит необходимо произвести конфигурирование терминала БЭ2704.

Полный список уставок комплекта шкафа и диапазоны их изменения приведены в таблице 22. В заданном диапазоне изменения значения всех уставок могут выбираться без дополнительных требований по дискретности.

5.1. Конфигурирование терминала

Терминал БЭ2704 308 предназначенный для защиты ошиновки НН автотрансформатора и содержит:

- 2 датчик постоянного тока (ДПТ);
- 8 трансформаторов напряжения (ТН);
- 18 трансформаторов тока (ТТ)

В разделе «Общая логика» задаются следующие параметры:

- базисный ток стороны НН (в первичной величине);
- базисный ток стороны НН1 (в первичной величине);
- базисный ток стороны НН2 (в первичной величине);
- базисный ток стороны НН3 (в первичной величине);
- схема соединения стороны НН;
- схема соединения стороны НН1;
- схема соединения стороны НН2;
- схема соединения стороны НН3;
- наличие/отсутствие стороны НН;
- наличие/отсутствие стороны НН1;
- наличие/отсутствие стороны НН2;
- наличие/отсутствие стороны НН3.

5.1.1. Определение схемы соединения сторон

Параметр «Схема соединения стороны» для терминала защиты Т(АТ) зависит:

- от схемы соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны;
- от схемы соединения обмоток силового Т(АТ) соответствующей стороны;
- от схемы включения ТТ данной стороны (на фазные/линейные токи).

Для терминала защит с поддержкой протокола МЭК 61850 данный параметр определяется по выражению:

$$K_{CX_CTOP} = K_{CX_TT_CTOP} \cdot K_{CX_OBM_CTOP} \cdot K_{VKL_TT_CTOP} \quad (5.1)$$

где $K_{CX_TT_CTOP}$ - коэффициент учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны Т(АТ).

$K_{CX_TT_CTOP} = 1$ - если вторичная обмотка главного ТТ, соответствующей стороны Т(АТ), собрана в «звезду» и $K_{CX_TT_CTOP} = \sqrt{3}$ - если вторичная обмотка главного ТТ собрана в «треугольник»;

$K_{CX_OBM_CTOP}$ - коэффициент учитывающий схему соединения обмотки силового Т(АТ) соответствующей стороны (например, обмотки ВН, СН или НН).

$K_{CX_OBM_CTOP} = 1$ - если обмотка, соответствующей стороны, силового Т(АТ) собрана в «звезду» и $K_{CX_OBM_CTOP} = \sqrt{3}$ - если обмотка силового Т(АТ) собрана в «треугольник»;

$K_{VKL_TT_CTOP}$ - коэффициент учитывающий схему включения ТТ на линейные/фазные токи при схеме соединения обмотки силового Т(АТ) данной стороны в «треугольник».

$K_{VKL_TT_CTOP} = 1$ - при соединении обмотки силового Т(АТ) данной стороны в «звезду», а так же при включении ТТ на «линейные» токи, когда ТТ установлены за «треугольником» созданный обмотками силового Т(АТ) данной стороны.

$K_{VKL_TT_CTOP} = 1/\sqrt{3}$ - при включении ТТ на «фазные» токи, когда ТТ установлены внутри «треугольника» созданный обмотками силового Т(АТ) данной стороны.

Схема соединения стороны	K_{CX_CTOP}	
	$\sqrt{3}$	1
Δ	Δ	Y

2) Параметр «Схема соединения стороны» для терминала защиты ошиновки

низкого напряжения Т(АТ) зависит:

- от схемы соединения вторичных обмоток главных ТТ;
- от схемы соединения обмотки стороны НН силового Т(АТ);
- от схемы включения ТТ стороны ошиновки НН Т(АТ) относительно обмотки НН силового Т(АТ) (на фазные / линейные токи).

Для терминала защит с поддержкой протокола МЭК 61850 данный параметр определяется по выражению:

$$K_{CX_CTOP} = K_{CX_TT_CTOP} \cdot K_{CX_OBM_NN} \cdot K_{VKL_TT_CTOP} \quad (5.2)$$

где $K_{CX_TT_CTOP}$ - коэффициент учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны ошиновки НН Т(АТ).

$K_{CX_TT_STOP} = 1$ - если вторичная обмотка главного ТТ, соответствующей стороны ошиновки НН Т(АТ), собрана в «звезду» и $K_{CX_TT_STOP} = \sqrt{3}$ - если вторичная обмотка собрана в «треугольник»;

$K_{CX_OBM_NN}$ - коэффициент учитывающий схему соединения обмотки НН силового Т(АТ).

$K_{CX_OBM_NN} = 1$ - если обмотка стороны НН силового Т(АТ) собрана в «звезду» и $K_{CX_OBM_NN} = \sqrt{3}$ - если обмотка стороны НН силового Т(АТ) собрана в «треугольник»;

$K_{VKL_TT_STOP}$ - коэффициент учитывающий схему включения ТТ соответствующей стороны ошиновки НН силового Т(АТ) на линейные/фазные токи относительно схемы соединения обмотки НН силового Т(АТ).

$K_{VKL_TT_STOP} = 1$ - при соединении обмотки НН силового Т(АТ) в «звезду», а так же при включении ТТ соответствующей стороны ошиновки НН силового Т(АТ) на «линейные» токи, когда ТТ установлены за «треугольником» созданный обмоткой НН силового Т(АТ).

$K_{VKL_TT_STOP} = 1/\sqrt{3}$ - при включении ТТ на «фазные» токи, когда ТТ установлены внутри «треугольника» созданный обмоткой НН силового Т(АТ).

Схема соединения стороны	K_{CX_STOP}	
	$\sqrt{3}$	1
Δ	Δ	Y

Если уставки “Схема соединения стороны” (учитывается только для сторон у которых выбрана уставка “Сторона” – “Есть”) имеет одно и тоже значение (например для всех Y или для всех Δ), то компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы не требуется, т.е. расчёт токов для ДТЗ (АТ), ошиновки НН Т (АТ) осуществляется по следующим выражениям:

$$I_{A-STOP}^* = \frac{\dot{I}_{a-STOP}}{I_{БАЗ.STOP}} \quad I_{B-STOP}^* = \frac{\dot{I}_{b-STOP}}{I_{БАЗ.STOP}} \quad I_{C-STOP}^* = \frac{\dot{I}_{c-STOP}}{I_{БАЗ. STOP}} \quad (5.3)$$

где \dot{I}_{a-STOP} , \dot{I}_{b-STOP} , \dot{I}_{c-STOP} - измеряемые токи соответствующей стороны №1, №2, №3,

№4, А;

$I_{БАЗ.STOP}$ - базисный ток соответствующей стороны, А;

I_{A-STOP}^* , I_{B-STOP}^* , I_{C-STOP}^* - расчетные токи стороны №1, №2, №3, №4 для ДТЗ, о.е.;

Если уставки “Схема соединения стороны” (учитывается только для сторон у которых выбрана уставка “Сторона” – “Есть”) имеет разное значение (например, схема соединения стороны №1 – Y , №2 – Y , №3 - Δ , №4 - Δ), то компенсация фазового сдвига и коэффициента

схемы, соответствующей стороны, для дифференциально-токовой защиты осуществляется программно, по выражениям: (5.4), (5.5), (5.6),

$$\dot{I}_{A-CTOP\#1}^* = \frac{\dot{I}_{a-CTOP\#1} - \dot{I}_{b-CTOP\#1}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#1}} \quad \dot{I}_{B-CTOP\#1}^* = \frac{\dot{I}_{b-CTOP\#1} - \dot{I}_{c-CTOP\#1}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#1}} \quad \dot{I}_{C-CTOP\#1}^* = \frac{\dot{I}_{c-CTOP\#1} - \dot{I}_{a-CTOP\#1}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#1}} \quad (5.4)$$

$$\dot{I}_{A-CTOP\#2}^* = \frac{\dot{I}_{a-CTOP\#2} - \dot{I}_{b-CTOP\#2}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#2}} \quad \dot{I}_{B-CTOP\#2}^* = \frac{\dot{I}_{b-CTOP\#2} - \dot{I}_{c-CTOP\#2}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#2}} \quad \dot{I}_{C-CTOP\#2}^* = \frac{\dot{I}_{c-CTOP\#2} - \dot{I}_{a-CTOP\#2}}{\sqrt{3} I_{BAZ.CTOP\#2}} \quad (5.5)$$

$$\dot{I}_{A-\#3(4)}^* = \frac{\dot{I}_{a-\#3(4)}}{I_{BAZ.\#3(4)}} \quad \dot{I}_{B-\#3(4)}^* = \frac{\dot{I}_{b-\#3(4)}}{I_{BAZ.\#3(4)}} \quad \dot{I}_{C-\#3(4)}^* = \frac{\dot{I}_{c-\#3(4)}}{I_{BAZ.\#3(4)}} \quad (5.6)$$

где \dot{I}_{a-CTOP} , \dot{I}_{b-CTOP} , \dot{I}_{c-CTOP} - измеряемые токи соответствующей стороны №1, №2, №3,

№4, А;

$I_{BAZ.CTOP}$ - базисный ток соответствующей стороны, А;

\dot{I}_{A-CTOP}^* , \dot{I}_{B-CTOP}^* , \dot{I}_{C-CTOP}^* - расчетные токи стороны №1, №2, №3, №4 для ДТЗ, о.е.;

5.1.2. Задание параметра “наличие стороны”

Данный параметр позволяет включить/отключить использование аналоговых входов данной стороны в формировании дифференциального и тормозного тока для ДТЗ Т(АТ).

Наименование	“1”	“0”
“Страна ВН”	есть	нет
“Страна СН”	есть	нет
“Страна НН”	есть	нет
“Страна №4”	есть	нет

Пример1:

- “Схема соединения стороны ВН - **Y**”;
- “Схема соединения стороны СН - **Y**”;
- “Схема соединения стороны НН - **Δ**”;
- “Схема соединения стороны №4 - **Δ**”;
- “Сторона ВН – **Есть**”;
- “Сторона СН – **Есть**”;
- “Сторона НН – **Есть**”;
- “Сторона №4 – **Есть**”.

Расчёт для сторон ВН, СН, НН будет осуществляться по выражениям:

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH} - \dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3} I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{B-BH}^* = \frac{\dot{I}_{b-BH} - \dot{I}_{c-BH}}{\sqrt{3} I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH} - \dot{I}_{a-BH}}{\sqrt{3} I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{A-CH}^* = \frac{\dot{I}_{a-CH} - \dot{I}_{b-CH}}{\sqrt{3} I_{BA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{B-CH}^* = \frac{\dot{I}_{b-CH} - \dot{I}_{c-CH}}{\sqrt{3} I_{BA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{C-CH}^* = \frac{\dot{I}_{c-CH} - \dot{I}_{a-CH}}{\sqrt{3} I_{BA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{A-HH}^* = \frac{\dot{I}_{a-HH}}{I_{BA3.HH}}$$

$$\dot{I}_{B-HH}^* = \frac{\dot{I}_{b-HH}}{I_{BA3.HH}}$$

$$\dot{I}_{C-HH}^* = \frac{\dot{I}_{c-HH}}{I_{BA3.HH}}$$

Пример2:

- “Схема соединения стороны ВН - **Y**”;
- “Схема соединения стороны СН - **Y**”;
- “Схема соединения стороны НН - **Δ**”;
- “Схема соединения стороны №4 - **Δ**”;
- “Сторона ВН – **Есть**”;
- “Сторона СН – **Есть**”;
- “Сторона НН – **Нет**”;
- “Сторона №4 – **Нет**”.

Расчёт для сторон ВН и СН в этом случае будет осуществляться по формулам:

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH}}{I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{B-BH}^* = \frac{\dot{I}_{b-BH}}{I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH}}{I_{BA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{A-CH}^* = \frac{\dot{I}_{a-CH}}{I_{BA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{B-CH}^* = \frac{\dot{I}_{b-CH}}{I_{BA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{C-CH}^* = \frac{\dot{I}_{c-CH}}{I_{BA3.CH}} ,$$

5.1.3. Расчёт базисных токов по сторонам

Значения базисных токов по сторонам задаются в меню "Общая логика" в первичных величинах. По заданным значениям программным способом происходит пересчет базисных токов во вторичной величине. Результирующие значения базисных токов во вторичной величине доступны для просмотра в меню «Общая логика» терминала.

1) Базисный ток, для терминалов защит Т(АТ), определяется по выражению:

$$I_{\text{БАЗ.СТОР.}} = \frac{K_{\text{CX_TT_СТОР}} \cdot K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}} \cdot K_{\text{AT_СТОР}}}{1} \cdot \frac{S_{\text{НОМ.Т(АТ)}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{СТОР.}}}, \quad (5.7)$$

где $S_{\text{НОМ.Т(АТ)}}$ - номинальная полная мощность трансформатора (автотрансформатора);

$U_{\text{СТОР.}}$ - напряжение на соответствующей стороне. При использовании РПН принимается напряжение в рабочем положении РПН. При не использовании РПН принимается номинальное напряжение соответствующей стороны;

$K_{\text{CX_TT_СТОР}}$ – коэффициент учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ (для ТТ, соединенных в "звезду", $K_{\text{CX_TT_СТОР}} = 1$; для ТТ, соединенных в "треугольник", $K_{\text{CX_TT_СТОР}} = \sqrt{3}$)

$K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}}$ - коэффициент учитывающий схему включения ТТ в зависимости от схемы соединения обмотки силового Т(АТ) данной стороны.

Схема соединения обмотки силового Т(АТ)		
«Звезда»		«Треугольник»
Установка ТТ: снаружи «треугольника»		внутри «треугольника»
$K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}} = 1$	$K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}} = 1$	$K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}} = 1/\sqrt{3}$

$K_{\text{AT_СТОР}}$ – коэффициент трансформации внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. При первоначальном расчете базисного тока стороны принимается $K_{\text{AT_СТОР}} = 1$.

2) Базисный ток, для терминалов защит ошиновки низкого напряжения Т(АТ).

Вариант №1.

- главные ТТ сторон расположить в порядке уменьшения их коэффициентов трансформации;
- определяется ТТ с наибольшим коэффициентом трансформации $K_{\text{TT_MAX}}$;
- базисный ток соответствующей стороны рассчитывается по выражению:

$$I_{\text{БАЗ.СТОР.}} = K_{\text{TT_MAX}} \cdot K_{\text{CX_TT_СТОР}} \cdot K_{\text{ВКЛ_TT_СТОР}} \cdot K_{\text{AT_СТОР}} \cdot I_{\text{НОМ. TT_MAX}}, \quad (5.7a)$$

где $I_{\text{НОМ_ТТ_МАХ}}$ – номинальный вторичный ток ТТ с максимальным коэффициентом трансформации $K_{\text{TT_МАХ}}$;
 $K_{\text{СХ_ТТ_СТОР}}$ – коэффициент учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ (для ТТ, соединенных в "звезду", $K_{\text{СХ_ТТ_СТОР}} = 1$; для ТТ, соединенных в "треугольник", $K_{\text{СХ_ТТ_СТОР}} = \sqrt{3}$)

$K_{\text{ВКЛ_ТТ_СТОР}}$ - коэффициент учитывающий схему включения ТТ соответствующей стороны ошиновки НН Т(АТ) в зависимости от схемы соединения обмотки НН силового Т(АТ).

Схема соединения обмотки НН силового Т(АТ)		
«Звезда»		«Треугольник»
Установка ТТ:		Установка ТТ:
$K_{\text{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1$	$K_{\text{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1$	$K_{\text{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1/\sqrt{3}$

$K_{\text{АТ_СТОР}}$ – коэффициент трансформации внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. При первоначальном расчете базисного тока стороны принимается $K_{\text{АТ_СТОР}} = 1$.

5.2. Выбор уставок защит

Выбор уставок МТЗ, ЗП, токовых реле автоматики охлаждения, токового реле для блокировки РПН, реле напряжения необходимо производить в соответствии с требованиями "Руководящих указаний по релейной защите трансформаторов и автотрансформаторов", требований завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора) и руководством по эксплуатации на конкретный шкаф ШЭ2710 защиты трансформатора (автотрансформатора) и ошиновки низкого напряжения Т(АТ).

Выбор уставок дифференциальной токовой защиты

Для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) выбираются уставки:

- ток срабатывания ДТЗ;
- ток начала торможения ДТЗ;
- ток торможения блокировки ДТЗ;
- коэффициент торможения ДТЗ;
- уровень блокировки по 2-й гармонике ДТЗ;
- ток срабатывания дифференциальной отсечки ДТЗ.

Определение начального тока срабатывания ДТЗ

Относительный начальный ток срабатывания ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) (чувствительного органа) $I_{Д0^* \text{ PACЧ}}$ при отсутствии торможения определяется с помощью выражения:

$$I_{Д0^* \text{ PACЧ}} = K_{\text{OTC}} \cdot I_{\text{НБ PACЧ}^*} \quad (5.8)$$

где K_{OTC} - коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерительного органа терминала, ошибки расчета и необходимый запас. Может быть, принята равным $K_{\text{OTC}} = 1,1 \dots 1,3$. При этом большее значение используется для пускорезервных Т(АТ) и трансформаторов на которых возможно несинхронное АВР.

Уставка $I_{Д0^* \text{ PACЧ}}$ должна приниматься не менее 0,2.

Значение $I_{\text{НБ PACЧ}^*}$ согласно [5] определяется с помощью выражения:

$$I_{\text{НБ PACЧ}^*} = K_{\text{ПЕР.}} \cdot K_{\text{одн.}} \cdot \varepsilon + \Delta U_{\text{РПН}} + \Delta f_{\text{выр.}} + \Delta f_{\text{ПТТ}}, \text{ где} \quad (5.9)$$

$K_{\text{ПЕР.}}$ – коэффициент, учитывающий переходный процесс, в соответствии с [5] следует принимать:

$K_{\text{ПЕР.}} = 1,5 \dots 2,5$ – при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) однотипных трансформаторов тока (только встроенных или только выносных);

$K_{\text{ПЕР.}} = 2 \dots 3$ – при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) разнотипных трансформаторов тока.

При этом меньшие значения $K_{\text{ПЕР.}}$ принимается при одинаковой схеме соединения ТТ защиты на разных сторонах (например, в звезду), а большее значение – при разных схемах соединения ТТ защиты (на одной из сторон в звезду, на других – в треугольник);

$K_{\text{одн.}}$ – коэффициент однотипности трансформатора тока; при внешних КЗ на той стороне, где защищаемый трансформатор имеет два присоединения и трансформаторы тока рассматриваемой защиты установлены в цепях этих присоединений, принимается равным 0,5 - 1, причём меньшее из указанных значений принимается в случаях, когда указанные ТТ обтекаются мало различающимися между собой токами и примерно одинаково загружены: при внешних КЗ на сторонах, где защищаемый трансформатор имеет одно присоединение, $K_{\text{одн.}}$ – следует принимать равным 1 [5];

ε - относительное значение полной погрешности ТТ в режиме, соответствующем установленвшемуся КЗ. В соответствии с [3] полная погрешность для ТТ 5Р и 10Р составляет 0,05 и 0,10 соответственно;

$$\Delta U_{\text{РПН}} = \frac{|\Delta U_{\text{РПН max}} - \Delta U_{\text{РПН min}}|}{2 \cdot 100\%} - \text{ относительная погрешность, обусловленная наличием}$$

РПН, принимается равной половине действительного диапазона регулирования (например, при половине регулировочного диапазона $\pm 10\%$, $\Delta U_{\text{РПН}} = \frac{|(+10\%) - (-10\%)|}{2 \cdot 100\%} = 0,1$). Если РПН не используется, то $\Delta U_{\text{РПН}} = 0$, но расчет базисных токов должен производиться по значению напряжения на конкретном выводе РПН;

$\Delta f_{\text{выр.}}$ – относительная погрешность выравнивания токов плеч. Данная погрешность определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями терминала. Может быть принята $\Delta f_{\text{выр.}} = 0,02$;

$\Delta f_{\text{ПТТ}}$ – относительная погрешность внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (AT31 или AT32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. Токовая погрешность внешних выравнивающих автотрансформаторов AT-31, AT-32 не превышает 5% ($\Delta f_{\text{ПТТ}} = 0,05$) при двадцатикратном токе ответвления и подключения цепей защиты к вторичной обмотке выравнивающих автотрансформаторов, по данным завода изготовителя.

Уставка I_{d_0} должна приниматься не менее 0,2 о.е.

Ток начала торможения ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ)

Ток начала торможения для пускорезервных Т(АТ) и Т(АТ) на которых возможно несинхронное АВР НН равным $I_{T_0} = 0,6$ о.е., и $I_{T_0} = 1,0$ о.е. во всех остальных случаях.

Ток торможения блокировки

Определяется исходя из отстройки от максимально возможного сквозного тока нагрузки Т(АТ). Своего наибольшего значения сквозной ток нагрузки достигает при действии АВР секционного выключателя или АПВ питающих линий и может быть принят равным

$$I_{T,\text{бл.}} = K_{\text{OTC}} \cdot K_{\text{ПРЕД.НАГР.}} \cdot \frac{I_{\text{НОМ. НАГР.}}}{I_{\text{БАЗ.СТОР}}} \cdot \frac{K_{\text{СХ_ТТ_СТОР}}}{K_{\text{ТТ_СТОР}}} \text{ о.е.}, \quad (5.10)$$

где $K_{\text{OTC}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$K_{\text{ПРЕД.НАГР.}} = 1,5 \dots 2,0$ – коэффициент, определяющий предельную нагрузочную способность Т(АТ) в зависимости от его мощности [6]: $K_{\text{ПРЕД.НАГР.}} = 1,5$ - для Т(АТ) большой мощности; $K_{\text{ПРЕД.НАГР.}} = 1,8$ - для Т(АТ) средней мощности; $K_{\text{ПРЕД.НАГР.}} = 2,0$ - для распределительных Т(АТ);

$K_{\text{ТТ_СТОР}}$ – коэффициент трансформации ТТ, соответствующей стороны Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ);

$K_{CX_TT_STOP}$ - коэффициент, учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны.

Коэффициент торможения

С помощью правильного выбора коэффициента торможения обеспечивается несрабатывание ДТЗ Т(АТ) в диапазоне значений тормозного тока от I_{T0} до $I_{T,BL}$.

Алгоритм формирования тормозного тока для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) приведен выше.

Если по защищаемому Т(АТ), ошиновке НН Т(АТ) протекает I_{CKB} , то он может вызвать дифференциальный ток, который можно определить по выражению:

$$I_D = (K_{PER} \cdot K_{ODN} \cdot \varepsilon + \Delta U_{PPI} + \Delta f_{VYP} + \Delta f_{PTT}) \cdot I_{CKB}. \quad (5.11)$$

где ε - относительное значение полной погрешности ТТ в режиме КЗ. В соответствии с [5] для ТТ 10Р погрешность принимается – 0,1, а для ТТ 5Р – 0,05;

$$I_{CKB} = \frac{I_{K3_Me_STOP}}{I_{BAZ,STOP}} \cdot \frac{K_{CX_TT_STOP}}{K_{TT_STOP}} \text{ о.е. - максимальное значение тока, равное току внешнего металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ.}$$

При принятом способе формирования торможения для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ), тормозной ток равен:

$$I_T = \sqrt{I_{CKB} \cdot (I_{CKB} - I_D) \cdot \cos\beta}, \beta=180-\alpha \quad (5.12)$$

где α - угол между векторами токов I_{CKB} и $(I_{CKB} - I_D)$.

В проектных расчетах может быть принят $\beta=10 - 20^\circ$.

Тогда коэффициент торможения определяется по формуле:

$$K_T \geq \frac{K_{OTC} \cdot I_D - I_{D0}}{I_T - I_{T0}} \quad (5.13)$$

где $K_{OTC} = 1,1$ – коэффициент отстройки.

Уровень блокировки по второй гармонике

Дополнительно для предотвращения ложной работы ДТЗ Т (АТ) при бросках тока намагничивания в момент включения трансформатора под напряжение, а также для обеспечения не действия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ (когда увеличенная погрешность ТТ, обусловленная насыщением, приводит к появлению второй гармонической составляющей тока) выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока второй гармонической составляющей к току промышленной частоты - $I_{D,100\Gamma\mu} / I_{D,50\Gamma\mu}$.

По опыту эксплуатации рекомендуем уставку по уровню блокировки по второй гармонике для защит трансформаторов выбирать на уровне 10%, для защит автотрансформаторов выбирать на уровне 15%.

Ток срабатывания дифференциальной отсечки

Для исключения замедления работы ДТЗ Т(АТ) при больших токах внутреннего повреждения вследствие блокировки защиты из-за погрешности ТТ в переходном режиме предусмотрена вторая грубая ступень защиты без блокировки по второй гармонической составляющей тока.

В соответствии с [5] ток срабатывания дифференциальной отсечки должен выбираться исходя из двух условий:

отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора $I_{OTC} \geq 6,5$;

отстройки от максимального первичного тока небаланса при переходном режиме расчетного внешнего КЗ.

$$I_D = 1,5 \cdot I_{CKB} \cdot (K_{PER} \cdot K_{ODN} \cdot \varepsilon + \Delta U_{PPI} + \Delta f_{VYP} + \Delta f_{PTT}) \quad (5.14)$$

где $I_{CKB} = \frac{I_{KZ_Me_STOP}}{I_{BAZ_STOP}} \cdot \frac{K_{CX_TT_STOP}}{K_{TT_STOP}}$ о.е. - максимальное значение тока, равное току внешнене-

го металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ;

$K_{PER} = 3$ - коэффициент, учитывающий переходной режим, остальные составляющие см. в «Определение начального тока срабатывания ДТЗ».

Ток срабатывания реле тока автоматики охлаждения.

Выбор уставок реле тока для автоматики охлаждения необходимо производить в соответствии с требованиями завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора).

Ток срабатывания АО для Т(АТ) определяется по выражению:

$$I_{AO_STOP} = K_{YCT} \cdot \frac{I_{HOM_STOP}}{K_{TT_STOP}} \cdot \frac{K_{OTC}}{K_B}, \text{ где} \quad (5.17)$$

K_{OTC} - коэффициент отстройки АО, $K_{OTC} = 1,05$;

K_B - коэффициент возврата реле тока АО, $K_B = 0,9$;

K_{TT_BH} - коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны Т(АТ);

I_{HOM_STOP} - номинальный первичный ток обмотки соответствующей стороны;

K_{YCT} - коэффициент уставки срабатывания. Для реле тока АО АТ 1-ой ступени

$K_{YCT} = 0,4$, для 2-ой ступени $K_{YCT} = 0,8$.

6. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода шкафа в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 26.

Таблица 26 – Условия транспортирования и хранения

Назначение НКУ	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	механических факторов по ГОСТ 23216-78	климатических факторов - таких, как условия хранения по ГОСТ 15150-69		
1 Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002)	Л	5(ОЖ4)	1(Л)	3
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании – минус 25 °C.

Транспортирование упакованных шкафов производится любым видом закрытого транспорта, предохраняющим изделия от воздействия солнечной радиации, резких скачков температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий. Для условий транспортирования в части воздействия механических факторов «Л» допускается общее число перегрузок не более четырёх.

Погрузка, крепление и перевозка шкафов в транспортных средствах осуществляется в соответствии с действующими правилами перевозок грузов, с учётом манипуляционных знаков маркировки тары по ГОСТ 14192-96. Упакованный шкаф должен быть надёжно закреплён для предотвращения его свободного перемещения.

До установки в эксплуатацию шкафы хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от 5 °C до 45 °C и относительной влажности не выше 80 % при температуре 25 °C, а также при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

7. Утилизация

После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструктивную и электротехническую, а цветные металлы - на медные и алюминиевые сплавы (см. приложение Б).

8. Графическая часть





Рисунок 10 - Схема подключения ШЭ2710 543 к цепям переменного тока и напряжения



$I_{d.0}$ - начальный ток срабатывания ДЗО НН;

$I_{t.0}$ - ток начала торможения ДЗО НН;


$I_{t.bl.}$ - ток торможение блокировки ДЗО НН;

$K_t = \operatorname{tg} a$ - коэффициент торможения ДЗО НН;

$I_{otc.}$ - ток срабатывания дифференциальной отсечки

Рисунок 11 – Характеристика срабатывания ДЗО НН


Внешнее КЗ ($a=180^\circ$)



$$I_d = I_1 - I_2$$

$$I_t = \sqrt{I_1 I_2}$$

КЗ в зоне ($a=0^\circ$)



$$I_d = I_1 + I_2$$

$$I_t = 0$$

Рисунок 12 – Определение дифференциального и тормозного токов ДЗО НН





Рисунок 13 – Характеристика срабатывания РНМ МТ3 НН1 (НН2, НН3)



Размеры без предельных отклонений - максимальные.
Максимальный угол открывания передней двери 130°
Масса шкафа не более 250 кг

Рисунок 14 – Габаритные, установочные размеры и масса шкафа ШЭ2710 543




Рисунок 15 – Общий вид шкафа типа ШЭ2710 543





Рисунок 16 – Расположение элементов на передней панели терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 48 светодиодами)



- 1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
 2 – цветной дисплей TFT 4.3";
 3 – кнопки управления;
 4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
 5 – кнопка выбора (левая);
 6 – кнопки прокрутки;
 7 – кнопка выбора (правая);
 8 – поле индикации рабочей группы уставок;
 9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
 10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
 11 – кнопка функциональная;
 12 – кнопки цифровой клавиатуры;
 13 – кнопка ввода («Enter»);
 14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);
 15 – кнопка поиска по номеру сигнала;
 16 – кнопка выбора группы уставок;
 17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;
 18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
 19 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);
 20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 17 – Расположение элементов на передней панели
терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 32 светодиодами и
16 электронными ключами)




Рисунок 18 – Расположение элементов на задней панели
терминала защиты БЭ2704 308




Таблица 27 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB01	Контроль цепей напряжения стороны НН1	не предусмотрен	предусмотрен
XB02	Контроль цепей напряжения стороны НН2	не предусмотрен	предусмотрен
XB03	Контроль цепей напряжения стороны НН3	не предусмотрен	предусмотрен
XB04	Действие технологических защит N1 на откл. Т(AT)	не предусмотрено	предусмотрено
XB05	Действие технологических защит N2 на откл. Т(AT)	не предусмотрено	предусмотрено
XB06	Действие предохран-ого клапана N1 на откл. Т(AT)	не предусмотрено	предусмотрено
XB07	Действие предохран-ого клапана N2 на откл. Т(AT)	не предусмотрено	предусмотрено
XB08	Дифференциальная отсечка	не предусмотрена	предусмотрена
XB09	Действие диф. отсечки с выдержкой времени	операт. ввод по входу	введено постоянно
XB10	Действие УРОВ НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB11	Блокировка МТЗ НН от БТН	не предусмотрена	предусмотрена
XB12	Действие МТЗ НН и ТО НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB13	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено
XB14	Действие логической защиты НН	не предусмотрено	предусмотрено
XB15	Пуск МТЗ НН по наряжению	предусмотрен	не предусмотрен
XB16	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН1 (Q1 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен
XB17	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН2 (Q4 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен
XB18	Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН3 (Q5 откл.)	не предусмотрен	предусмотрен
XB19	Ускорение МТЗ НН при отключенных СВ НН1(НН2, НН3)	не предусмотрено	предусмотрено
XB20	Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB21	Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB22	Действие сигнала KQT СВ НН3 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB23	Действие МТЗ НН1	предусмотрено	не предусмотрено
XB24	Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1	предусмотрен	не предусмотрен
XB25	Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено
XB26	Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ	не предусмотрено	предусмотрено
XB27	Действие РТОП НН1 МТЗ НН1	не предусмотрено	предусмотрено
XB28	Действие РНМПП НН1 в МТЗ НН1	предусмотрено	не предусмотрено
XB29	Действие МТЗ НН2	предусмотрено	не предусмотрено

Продолжение таблицы 27 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB30	Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2	предусмотрен	не предусмотрен
XB31	Действие команды 'КQC Q4 (НН2)' в МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено
XB32	Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ	не предусмотрено	предусмотрено
XB33	Действие РТОП НН2 МТЗ НН2	не предусмотрено	предусмотрено
XB34	Действие РНМПП НН2 в МТЗ НН2	предусмотрено	не предусмотрено
XB35	Действие МТЗ НН3	предусмотрено	не предусмотрено
XB36	Пуск МТЗ НН3 по напряжению НН3	предусмотрен	не предусмотрен
XB37	Действие команды 'КQC Q5 (НН3)' в МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено
XB38	Действие команды 'KQT Q5 (НН3)' в МТЗ	не предусмотрено	предусмотрено
XB39	Действие РТОП НН3 МТЗ НН3	не предусмотрено	предусмотрено
XB40	Действие РНМПП НН3 в МТЗ НН3	предусмотрено	не предусмотрено
XB41	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1'	НЗК	НОК
XB42	Действие ЛЗШ НН1	не предусмотрено	предусмотрено
XB43	Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1	с АПВ	без АПВ
XB44	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2'	НЗК	НОК
XB45	Действие ЛЗШ НН2	не предусмотрено	предусмотрено
XB46	Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4	с АПВ	без АПВ
XB47	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН3'	НЗК	НОК
XB48	Действие ЛЗШ НН3	не предусмотрено	предусмотрено
XB49	Действие ЛЗШ НН3 на отключение Q5	с АПВ	без АПВ
XB50	Выбор пуска ЗДЗ	от МТЗ НН (вн)	от МТЗ НН (внш)
XB52	Действие ЗДЗ НН1	не предусмотрено	предусмотрено
XB53	Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1	не предусмотрена	предусмотрена
XB55	Действие ЗДЗ НН2	не предусмотрено	предусмотрено
XB56	Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2	не предусмотрена	предусмотрена
XB58	Действие ЗДЗ НН3	не предусмотрено	предусмотрено
XB59	Блокировка отключения Q5 от ЗДЗ НН3	не предусмотрена	предусмотрена
XB60	Действие ЗМН НН1	не предусмотрено	предусмотрено
XB61	Действие ЗМН НН2	не предусмотрено	предусмотрено
XB62	Действие ЗМН НН3	не предусмотрено	предусмотрено
XB63	Блокировка РПН по току стороны НН1	не предусмотрена	предусмотрена
XB64	Блокировка РПН по току стороны НН2	не предусмотрена	предусмотрена

Продолжение таблицы 27 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB65	Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB66	Действие ГЗ ЛРТ-1 РПН на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB67	Перевод ГЗ ЛРТ1-сигн. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен
XB68	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB69	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB70	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 РПН	не предусмотрено	предусмотрено
XB71	Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB72	Действие ГЗ ЛРТ-2 РПН на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB73	Перевод ГЗ ЛРТ2-сигн. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен
XB74	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB75	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB76	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 РПН	не предусмотрено	предусмотрено
XB77	Автоматика охлаждения по току стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена
XB78	Автоматика охлаждения по току стороны НН1	не предусмотрена	предусмотрена
XB79	Автоматика охлаждения по току стороны НН2	не предусмотрена	предусмотрена
XB80	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-1) на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено
XB81	Контроль температуры для ЗПО-1 1(2) ст.	предусмотрено	не предусмотрено
XB82	Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-1)	не предусмотрен	предусмотрен
XB83	Действие ЗПО-1 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено
XB84	Действие ЗПО-1 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено
XB85	Контроль нагрузки для ЗПО-1 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен
XB86	Действие ЗПО-1 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено
XB87	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-2) на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	предусмотрено
XB88	Контроль температуры для ЗПО-2 1(2) ст.	предусмотрено	не предусмотрено
XB89	Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-2)	не предусмотрен	предусмотрен
XB90	Действие ЗПО-2 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено

Продолжение таблицы 27 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB91	Действие ЗПО-2 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено
XB92	Контроль нагрузки для ЗПО-2 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен
XB93	Действие ЗПО-2 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено
XB94	Пуск МТЗ НН по напряжению от др. сторон	не предусмотрен	предусмотрен
XB95	Выдержка времени №1	на срабатывание	на возврат
XB96	Выдержка времени №2	на срабатывание	на возврат
XB97	Выдержка времени №3	на срабатывание	на возврат
XB98	Выдержка времени №4	на срабатывание	на возврат
XB99	Выдержка времени №5	на срабатывание	на возврат
XB100	Наличие выключателя НН	есть	нет

Продолжение таблицы 27 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Наименование	Положение		
		"1"	"2"	"3"
Set_51	Выбор пуска ЗДЗ НН1	от МТЗ НН	от МТЗ НН1 (внт)	от МТЗ НН1 (внш)
Set_54	Выбор пуска ЗДЗ НН2	от МТЗ НН	от МТЗ НН2 (внт)	от МТЗ НН2 (внш)
Set_57	Выбор пуска ЗДЗ НН3	от МТЗ НН	от МТЗ НН3 (внт)	от МТЗ НН3 (внш)

Таблица 28 – Назначение и параметры элементов времени

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT01	Время подхвата срабатывания защит	0,05 - 27 с	0,05 с
DT02	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1	0,05 - 27 с	27,00 с
DT03	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2	0,05 - 27 с	27,00 с
DT04	Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН3 (ЛРТ)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT05	Задержка на срабатывание дифф.отсечки	0,00 - 27 с	0,06 с
DT06	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока	0,05 - 27 с	27,00 с
DT07	Время срабатывания УРОВ НН	0,00 - 0,6 с	0,60 с
DT08	Время срабатывания МТ3 НН 1 ступень (СВ откл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT09	Время срабатывания МТ3 НН 2 ступень (СВ вкл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT10	Время срабатывания МТ3 НН на отключение Т(АТ)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT11	Время срабатывания ТО НН	0,05 - 27 с	27,00 с
DT12	Время срабатывания ЛЗ НН	0,05 - 27 с	27,00 с
DT13	Время срабатывания МТ3 НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT14	Время срабатывания МТ3 НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT15	Время срабатывания МТ3 НН1 с ускорением	0,05 - 27 с	27,00 с
DT16	Время срабатывания МТ3 НН1 на отключение СВ	0,05 - 27 с	27,00 с
DT17	Время срабатывания МТ3 НН1 на отключение Т(АТ)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT18	Время ввода ускорения МТ3 НН1	0,05 - 27 с	0,05 с
DT19	Время срабатывания МТ3 НН2 1 ступень (СВ НН2 откл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT20	Время срабатывания МТ3 НН2 2 ступень (СВ НН2 вкл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT21	Время срабатывания МТ3 НН2 с ускорением	0,05 - 27 с	27,00 с
DT22	Время срабатывания МТ3 НН2 на отключение СВ	0,05 - 27 с	27,00 с
DT23	Время срабатывания МТ3 НН2 на отключение Т(АТ)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT24	Время ввода ускорения МТ3 НН2	0,05 - 27 с	0,05 с
DT25	Время срабатывания МТ3 НН3 1 ступень (СВ НН3 откл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT26	Время срабатывания МТ3 НН3 2 ступень (СВ НН3 вкл.)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT27	Время срабатывания МТ3 НН3 с ускорением	0,05 - 27 с	27,00 с
DT28	Время срабатывания МТ3 НН3 на отключение СВ	0,05 - 27 с	27,00 с
DT29	Время срабатывания МТ3 НН3 на отключение Т(АТ)	0,05 - 27 с	27,00 с
DT30	Время ввода ускорения МТ3 НН3	0,05 - 27 с	0,05 с
DT31	Время срабатывания ЛЗШ НН1	0,05 - 27 с	10,00 с
DT32	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1	0,50 - 27 с	27,00 с
DT33	Время срабатывания ЛЗШ НН2	0,05 - 27 с	10,00 с
DT34	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2	0,50 - 27 с	27,00 с
DT35	Время срабатывания ЛЗШ НН3	0,05 - 27 с	10,00 с
DT36	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН3	0,50 - 27 с	27,00 с
DT37	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1	0,05 - 27 с	0,05 с
DT38	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1)	0,05 - 27 с	0,60 с
DT39	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4	0,05 - 27 с	0,05 с
DT40	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2)	0,05 - 27 с	0,60 с

Продолжение таблицы 28 – Назначение и параметры элементов времени

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT41	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН3 на блокировку отключения Q5	0,05 - 27 с	0,05 с
DT42	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q5 (НН3)	0,05 - 27 с	0,60 с
DT43	Время срабатывания ЗМН НН1	0,05 - 27 с	27,00 с
DT44	Время срабатывания ЗМН НН2	0,05 - 27 с	27,00 с
DT45	Время срабатывания ЗМН НН3	0,05 - 27 с	27,00 с
DT46	Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ	0,05 - 27 с	1,00 с
DT47	Время срабатывания ЗПО-1 1 ступень	1 - 60 мин	10 мин
DT48	Время срабатывания ЗПО-1 2 ступень	1 - 60 мин	20 мин
DT49	Время срабатывания ЗПО-1 3 ступень	1 - 60 мин	60 мин
DT50	Время срабатывания ЗПО-2 1 ступень	1 - 60 мин	10 мин
DT51	Время срабатывания ЗПО-2 2 ступень	1 - 60 мин	20 мин
DT52	Время срабатывания ЗПО-2 3 ступень	1 - 60 мин	60 мин
DT53	Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ	0,05 - 27 с	27,00 с
DT54	Время срабатывания МТЗ НН с ускорением при включении НН	0,01 - 27 с	27,00 с
DT55	Время ввода ускорения МТЗ НН	0,05 - 27 с	0,05 с
DT95	Значение ВВ №1	0,00 - 27 с	0,00 с
DT96	Значение ВВ №2	0,00 - 27 с	0,00 с
DT97	Значение ВВ №3	0,00 - 27 с	0,00 с
DT98	Значение ВВ №4	1 - 60 мин	10 мин
DT99	Значение ВВ №5	1 - 60 мин	20 мин

Таблица 29 – Программируемые входы

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D01	Прием сигнала 'Внешнее отключение (от УРОВ)' по входу	R10
SET_D02	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N1' по входу	R0
SET_D03	Перевод 'Технологические защиты N1' на сигнал по входу	R0
SET_D04	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N2' по входу	R0
SET_D05	Перевод 'Технологические защиты N2' на сигнал по входу	R0
SET_D06	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N1' по входу	R0
SET_D07	Перевод 'Предохранительный клапан N1' на сигнал по входу	R0
SET_D08	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N2' по входу	R0
SET_D09	Перевод 'Предохранительный клапан N2' на сигнал по входу	R0
SET_D10	Прием сигнала 'Выход ДЗО НН' по входу	R7
SET_D11	Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу	R0
SET_D12	Прием сигнала 'Выход УРОВ НН (от SA)' по входу	R0
SET_D13	Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу	R0
SET_D14	Прием сигнала 'Выход МТЗ НН и ТО (от SA)' по входу	R0
SET_D15	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу	R0
SET_D16	Прием сигнала 'Выход МТЗ НН1 (от SA)' по входу	R0
SET_D17	Прием сигнала 'Выход пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу	R1
SET_D18	Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1) инверсный' по входу	R3
SET_D19	Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1)' по входу	R0
SET_D20	Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу	R11
SET_D21	Прием сигнала 'KQT СВ НН1' по входу	R5
SET_D22	Прием сигнала 'Выход МТЗ НН2 (от SA)' по входу	R0
SET_D23	Прием сигнала 'Выход пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу	R2
SET_D24	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2) инверсный' по входу	R4
SET_D25	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2)' по входу	R0
SET_D26	Прием сигнала 'KQT Q4 (НН2)' по входу	R12
SET_D27	Прием сигнала 'KQT СВ НН2' по входу	R6
SET_D28	Прием сигнала 'Выход МТЗ НН3 (от SA)' по входу	R0
SET_D29	Прием сигнала 'Выход пуска МТЗ НН3 по U (от SA)' по входу	R0
SET_D30	Прием сигнала 'KQC Q5 (НН3) инверсный' по входу	R0
SET_D31	Прием сигнала 'KQC Q5 (НН3)' по входу	R0
SET_D32	Прием сигнала 'KQT Q5 (НН3)' по входу	R0
SET_D33	Прием сигнала 'KQT СВ НН3' по входу	R0
SET_D34	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу	R0
SET_D35	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу	R13
SET_D36	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу	R0
SET_D37	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу	R14
SET_D38	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН3' по входу	R0
SET_D39	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН3' по входу	R0
SET_D40	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу	R29
SET_D41	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу	R0
SET_D42	Прием сигнала 'SQH Q1' по входу	R25

Продолжение таблицы 29 – Программируемые входы

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D43	Прием сигнала 'KTD Q1' по входу	R26
SET_D44	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу	R0
SET_D45	Прием сигнала 'SQH Q4' по входу	R27
SET_D46	Прием сигнала 'KTD Q4' по входу	R28
SET_D47	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН3 от МТЗ НН3 (внеш.)' по входу	R0
SET_D48	Прием сигнала 'SQH Q5' по входу	R0
SET_D49	Прием сигнала 'KTD Q5' по входу	R0
SET_D50	Прием сигнала 'Вывод ЗМН НН1 (от SA)' по входу	R30
SET_D51	Прием сигнала 'Вывод ЗМН НН2 (от SA)' по входу	R31
SET_D52	Прием сигнала 'Вывод ЗМН НН3 (от SA)' по входу	R0
SET_D53	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-1 сигнальная ступень' по входу	R38
SET_D54	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-1 отключающая ступень' по входу	R39
SET_D55	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-1 РПН' по входу	R0
SET_D56	Перевод Г3 ЛРТ-1 на сигнал по входу	R0
SET_D57	Перевод Г3 ЛРТ-1 РПН на сигнал по входу	R0
SET_D58	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-1 сигн. ст.' по входу	R36
SET_D59	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-1 откл. ст.' по входу	R37
SET_D60	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-1 РПН' по входу	R0
SET_D61	Прием сигнала 'Контроль опер.тока Г3 ЛРТ-1' по входу	R40
SET_D62	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-2 сигнальная ступень' по входу	R0
SET_D63	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-2 отключающая ступень' по входу	R0
SET_D64	Прием сигнала 'Г3 ЛРТ-2 РПН' по входу	R0
SET_D65	Перевод Г3 ЛРТ-2 на сигнал по входу	R0
SET_D66	Перевод Г3 ЛРТ-2 РПН на сигнал по входу	R0
SET_D67	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-2 сигн. ст.' по входу	R0
SET_D68	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-2 откл. ст.' по входу	R0
SET_D69	Прием сигнала 'КИ Г3 ЛРТ-2 РПН' по входу	R0
SET_D70	Прием сигнала 'Контроль опер.тока Г3 ЛРТ-2' по входу	R0
SET_D71	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-1)' по входу	R0
SET_D72	Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-1)' по входу	R0
SET_D73	Прием сигнала 'Высокая темпер. масла (>80 С) (ЗПО-1)' по входу	R0
SET_D74	Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 1 ступень' по входу	R0
SET_D75	Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 2 ступень' по входу	R0
SET_D76	Прием сигнала 'Вывод ЗПО-1 (от SA)' по входу	R0
SET_D77	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-2)' по входу	R0
SET_D78	Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-2)' по входу	R0
SET_D79	Прием сигнала 'Высокая темпер. масла (>80 С) (ЗПО-2)' по входу	R0
SET_D80	Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 1 ступень' по входу	R0
SET_D81	Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 2 ступень' по входу	R0
SET_D82	Прием сигнала 'Вывод ЗПО-2 (от SA)' по входу	R0
SET_D83	Прием сигнала от SA ВН 'Положение - АТ' по входу	R0
SET_D84	Прием сигнала от SG ВН 'АТ' по входу	R0
SET_D85	Прием сигнала от SA ВН 'Положение - ОВ' по входу	R0
SET_D86	Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу	R0

Продолжение таблицы 29 – Программируемые входы

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D87	Прием сигнала от SA CH 'Положение - AT' по входу	R0
SET_D88	Прием сигнала от SG CH 'AT' по входу	R0
SET_D89	Прием сигнала от SA CH 'Положение - OB' по входу	R0
SET_D90	Прием сигнала от SG CH 'OB' по входу	R0
SET_D91	Прием сигнала 'KQT HH' по входу	R0
SET_D95	Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D96	Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D97	Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D98	Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D99	Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D100	Прием сигнала от SA 'Выход выходных цепей HH' по входу	R0

Таблица 30 – Программируемые реле

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_K01	Выход на выходное реле K1:X101 дискретного сигнала N	R284
SET_K02	Выход на выходное реле K2:X101 дискретного сигнала N	R283
SET_K03	Выход на выходное реле K3:X101 дискретного сигнала N	R283
SET_K04	Выход на выходное реле K4:X101 дискретного сигнала N	R283
SET_K05	Выход на выходное реле K5:X101 дискретного сигнала N	R283
SET_K06	Выход на выходное реле K6:X101 дискретного сигнала N	R308
SET_K07	Выход на выходное реле K7:X101 дискретного сигнала N	R309
SET_K08	Выход на выходное реле K8:X101 дискретного сигнала N	R306
SET_K09	Выход на выходное реле K9:X102 дискретного сигнала N	R314
SET_K10	Выход на выходное реле K10:X102 дискретного сигнала N	R329
SET_K11	Выход на выходное реле K11:X102 дискретного сигнала N	R330
SET_K12	Выход на выходное реле K12:X102 дискретного сигнала N	R327
SET_K13	Выход на выходное реле K13:X102 дискретного сигнала N	R299
SET_K14	Выход на выходное реле K14:X102 дискретного сигнала N	R320
SET_K15	Выход на выходное реле K15:X102 дискретного сигнала N	R313
SET_K16	Выход на выходное реле K16:X102 дискретного сигнала N	R125
SET_K17	Выход на выходное реле K17:X103 дискретного сигнала N	R335
SET_K18	Выход на выходное реле K18:X103 дискретного сигнала N	R334
SET_K19	Выход на выходное реле K19:X103 дискретного сигнала N	R131
SET_K20	Выход на выходное реле K20:X103 дискретного сигнала N	R130
SET_K21	Выход на выходное реле K21:X103 дискретного сигнала N	R124
SET_K22	Выход на выходное реле K22:X103 дискретного сигнала N	R169
SET_K23	Выход на выходное реле K23:X103 дискретного сигнала N	R301
SET_K24	Выход на выходное реле K24:X103 дискретного сигнала N	R322
SET_K25	Выход на выходное реле K25:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K26	Выход на выходное реле K26:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K27	Выход на выходное реле K27:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K28	Выход на выходное реле K28:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K29	Выход на выходное реле K29:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K30	Выход на выходное реле K30:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K31	Выход на выходное реле K31:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K32	Выход на выходное реле K32:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K4 БП	Выход на выходное реле K4:X31 дискретного сигнала N	R0

Таблица 31 – Программируемые светодиоды

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_T01	Светодиод 1 от дискретного сигнала №	R257
SET_T02	Светодиод 2 от дискретного сигнала №	R258
SET_T03	Светодиод 3 от дискретного сигнала №	R259
SET_T04	Светодиод 4 от дискретного сигнала №	R10
SET_T05	Светодиод 5 от дискретного сигнала №	R304
SET_T06	Светодиод 6 от дискретного сигнала №	R311
SET_T07	Светодиод 7 от дискретного сигнала №	R317
SET_T08	Светодиод 8 от дискретного сигнала №	R300
SET_T09	Светодиод 9 от дискретного сигнала №	R325
SET_T10	Светодиод 10 от дискретного сигнала №	R332
SET_T11	Светодиод 11 от дискретного сигнала №	R338
SET_T12	Светодиод 12 от дискретного сигнала №	R321
SET_T13	Светодиод 13 от дискретного сигнала №	R0
SET_T14	Светодиод 14 от дискретного сигнала №	R0
SET_T15	Светодиод 15 от дискретного сигнала №	R0
SET_T16	Светодиод 16 от дискретного сигнала №	R209
SET_T17	Светодиод 17 от дискретного сигнала №	R346
SET_T18	Светодиод 18 от дискретного сигнала №	R353
SET_T19	Светодиод 19 от дискретного сигнала №	R359
SET_T20	Светодиод 20 от дискретного сигнала №	R342
SET_T21	Светодиод 21 от дискретного сигнала №	R315
SET_T22	Светодиод 22 от дискретного сигнала №	R336
SET_T23	Светодиод 23 от дискретного сигнала №	R357
SET_T24	Светодиод 24 от дискретного сигнала №	R312
SET_T25	Светодиод 25 от дискретного сигнала №	R333
SET_T26	Светодиод 26 от дискретного сигнала №	R354
SET_T27	Светодиод 27 от дискретного сигнала №	R0
SET_T28	Светодиод 28 от дискретного сигнала №	R0
SET_T29	Светодиод 29 от дискретного сигнала №	R0
SET_T30	Светодиод 30 от дискретного сигнала №	R0
SET_T31	Светодиод 31 от дискретного сигнала №	R0
SET_T32	Светодиод 32 от дискретного сигнала №	R0
SET_T33	Светодиод 33 от дискретного сигнала №	R0
SET_T34	Светодиод 34 от дискретного сигнала №	R0
SET_T35	Светодиод 35 от дискретного сигнала №	R0
SET_T36	Светодиод 36 от дискретного сигнала №	R0
SET_T37	Светодиод 37 от дискретного сигнала №	R0
SET_T38	Светодиод 38 от дискретного сигнала №	R0
SET_T39	Светодиод 39 от дискретного сигнала №	R0
SET_T40	Светодиод 40 от дискретного сигнала №	R0
SET_T41	Светодиод 41 от дискретного сигнала №	R0

Продолжение таблицы 31 – Программируемые светодиоды

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_T42	Светодиод 42 от дискретного сигнала №	R0
SET_T43	Светодиод 43 от дискретного сигнала №	R0
SET_T44	Светодиод 44 от дискретного сигнала №	R0
SET_T45	Светодиод 45 от дискретного сигнала №	R0
SET_T46	Светодиод 46 от дискретного сигнала №	R0
SET_T47	Светодиод 47 от дискретного сигнала №	R0
SET_T48	Светодиод 48 от дискретного сигнала №	R0

Приложение А
(обязательное)
Форма карты заказа шкафа защиты ошиновки НН автотрансформатора
(трансформатора) типа ШЭ2710 543

Объект _____
 (организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

Типоисполнение	Параметры		
	Номинальный переменный ток, А	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	Номинальная частота, Гц
<input type="checkbox"/> ШЭ2710 543-61Е1УХЛ4	1/5	110	50
<input type="checkbox"/> ШЭ2710 543-61Е2УХЛ4		220	

2 Характеристики терминалов шкафа

	Тип	БЭ2704 308
Тип интерфейса Ethernet	Электрический (типовое исполнение)	<input type="checkbox"/>
	Оптический	<input type="checkbox"/>
Лицевая панель	48 светодиодов (типовое исполнение)	<input type="checkbox"/>
	32 светодиода и 16 электронных ключей	<input type="checkbox"/>

3 Данные по комплекту шкафа – ДЗО НН, УРОВ НН, МТЗ НН, МТЗ НН1 (НН2, НН3), ЛЗШ НН1 (НН2, НН3), ЗДЗ НН1 (НН2, НН3), ЗМН НН1 (НН2, НН3), Блокировка РПН, Газовые защиты, Автоматика охлаждения

Тип линейного регулировочного трансформатора			
Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах	НН		
	НН1		
	НН2		
Базисные токи на сторонах, А (первичная величина 10...25000)	НН		
	НН1		
	НН2		

4 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа	<input type="checkbox"/> металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)		
	<input type="checkbox"/> обзорная		
Высота козырька*, мм	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 200

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

<input type="checkbox"/> 808 x 660 x 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*
<input type="checkbox"/> 800 x 660 x 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа
<input type="checkbox"/> нет (типовое исполнение)
<input type="checkbox"/> есть

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

5 Дополнительные требования:

6 Количество шкафов: _____

7 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код ККС*

* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

8 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

9 Заказчик Предприятие

Руководитель

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

Место работы (организация)	_____
ФИО	_____
Контактный телефон	_____
e-mail	_____

Приложение Б

(справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Таблица Б.1

Наимено- вание металла, сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг					Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг					Возмож- ность демонтажа деталей и узлов при списании изделия	
	Классификация по группам ГОСТ 1639-93											
	II	III	IV	V	X	II	III	IV	V	X		
Медь и сплавы на медной основе	3,075	0,034	–	0,017	–	3,075	0,034	–	0,017	–	Частично	
Алюминий и его сплавы	–	0,023	–	0,068	–	–	0,023	–	0,068	–	Частично	

Приложение В

(рекомендуемое)

**Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения
эксплуатационных проверок устройства**

Таблица В.1

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или предел допустимой погрешности	Обозначение НТД	Примечание
Вольтметр переменного тока	до 150 В	0,5	ГОСТ 8711-93	
Вольтметр постоянного тока	до 250 В	0,5	ГОСТ 8711-93	
Амперметр переменного тока	2,5 - 5 А	0,5	ГОСТ 8711-93	
Трансформатор тока измерительный	0,5 - 50 А	0,2	ГОСТ 23624-2001	
Прибор комбинированный			ГОСТ 10374-93	
Мегаомметр на 1000 В	100 МОм	1,0	ГОСТ 23706-93	
Универсальная пробойная установка	0,5 - 3 кВ	4 (класс точности вольтметра)	АЭ2.771.001ТУ	
Электронный осциллограф	0 - 30 В	± 10 %	ГОСТ 9829-81	
Установка У5053, У1500, PETOM-51, OMICRON CMC 356		± 2,5 %		

Приложение Г

(обязательное)

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов
(по умолчанию)

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
1	Вывод МТЗ НН1-У	Вывод пуска МТЗ НН1 по У (от SA)				V
2	Вывод МТЗ НН2 У	Вывод пуска МТЗ НН2 по У (от SA)				V
3	KQC Q1(HH1) инв	KQC Q1 (HH1) инверсный				V
4	KQC Q4(HH2) инв	KQC Q4 (HH2) инверсный				V
5	KQT СВ НН1	KQT СВ НН1				V
6	KQT СВ НН2	KQT СВ НН2				V
7	Вывод ДЗО НН	Вывод ДЗО НН				V
8	Выв терм.	Вывод терминала				V
9	Съем сигн.	Съем сигнализации				V
10	Внеш.откл.	Внешнее отключение (от УРОВ)				V
11	KQT Q1 (HH1)	KQT Q1 (HH1)				V
12	KQT Q4 (HH2)	KQT Q4 (HH2)				V
13	Пуск ЛЗШ НН1	Пуск логической защиты шин НН1				V
14	Пуск ЛЗШ НН2	Пуск логической защиты шин НН2				V
15	Вход №15:X2	Вход №15:X2				V
16	Вход №16:X2	Вход №16:X2				V
17	Вход №17:X3	Вход №17:X3				V
18	Вход №18:X3	Вход №18:X3				V
19	Вход №19:X3	Вход №19:X3				V
20	Вход №20:X3	Вход №20:X3				V
21	Вход №21:X3	Вход №21:X3				V
22	Вход №22:X3	Вход №22:X3				V
23	Вход №23:X3	Вход №23:X3				V
24	Вход №24:X3	Вход №24:X3				V
25	SQH Q1	SQH Q1				V
26	KTD Q1	KTD Q1				V
27	SQH Q4	SQH Q4				V
28	KTD Q4	KTD Q4				V
29	Пуск ЗДЗ(внеш.)	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)				V
30	Вывод ЗМН НН1	Вывод ЗМН НН1 (от SA)				V
31	Вывод ЗМН НН2	Вывод ЗМН НН2 (от SA)				V
32	Вход №32:X4	Вход №32:X4				V
33	Вход №33:X5	Вход №33:X5				V
34	Вход №34:X5	Вход №34:X5				V
35	Вход №35:X5	Вход №35:X5				V
36	КИ Г3 ЛРТ1 сигн	КИ Г3 ЛРТ-1 сигн.ст.				V
37	КИ Г3 ЛРТ1 откл	КИ Г3 ЛРТ-1 откл.ст.				V
38	Г3ЛРТ1 сигн.ст.	Г3 ЛРТ-1 сигн. ступень				V
39	Г3ЛРТ1 откл.ст.	Г3 ЛРТ-1 откл. ступень				V
40	Опер.тот Г3ЛРТ1	Опер.тот Г3 ЛРТ-1				V
41	Вход №41:X6	Вход №41:X6				V
42	Вход №42:X6	Вход №42:X6				V
43	Вход №43:X6	Вход №43:X6				V
44	Вход №44:X6	Вход №44:X6				V
45	Вход №45:X6	Вход №45:X6				V
46	Вход №46:X6	Вход №46:X6				V
47	Вход №47:X6	Вход №47:X6				V
48	Вход №48:X6	Вход №48:X6				V
49	РТ УРОВ НН	Реле тока УРОВ НН				V
50	Отключение АТ	Отключение АТ, Пуск УРОВ				V
51	Отключение АТ	Отключение АТ, Пуск УРОВ				V
52	Отключение АТ	Отключение АТ, Пуск УРОВ				V

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
				Осциллографирование	Регистрация сигналов	
53	Отключение АТ	Отключение АТ, Пуск УРОВ				V
54	Откл. Q1 с АПВ	Отключение Q1 с АПВ				V
55	Откл.Q1 без АПВ	Отключение Q1 без АПВ				V
56	Бл. АВР СВ НН1	Блокировка АВР СВ НН1				V
57	Пуск МТЗ-У НН1	Пуск МТЗ по напряжению НН1				V
58	Откл. Q4 с АПВ	Отключение Q4 с АПВ				V
59	Откл.Q4 без АПВ	Отключение Q4 без АПВ				V
60	Бл. АВР СВ НН2	Блокировка АВР СВ НН2				V
61	Пуск ЗДЗ НН1	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1				V
62	Пуск ЗДЗ НН2	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2				V
63	U НН1 мин.	U НН1 мин.				V
64	РН НН1 U2>	Реле напряжения НН1 U2 макс.				V
65	Пуск МТЗ-У НН2	Пуск МТЗ по напряжению НН2				V
66	U НН2 мин.	U НН2 мин.				V
67	РН НН2 U2>	Реле напряжения НН2 U2 макс.				V
68	РН НН2 Уав>	Реле напряжения НН2 Уав макс.				V
69	РН НН1 Уав>	Реле напряжения НН1 Уав макс.				V
70	РТ АО ЛРТ	Реле тока АО ЛРТ				V
71	Блок.Откл.Q1-НО	Блокировка отключения Q1 (НОК)				V
72	Блок.Откл.Q4-НО	Блокировка отключения Q4 (НОК)				V
73	Реле K25:X104	Реле K25:X104				V
74	Реле K26:X104	Реле K26:X104				V
75	Реле K27:X104	Реле K27:X104				V
76	Реле K28:X104	Реле K28:X104				V
77	Реле K29:X104	Реле K29:X104				V
78	Реле K30:X104	Реле K30:X104				V
79	Реле K31:X104	Реле K31:X104				V
80	Реле K32:X104	Реле K32:X104				V
81	ДЗО НН А	ДЗО НН А		V	V	V
82	ДЗО НН В	ДЗО НН В		V	V	V
83	ДЗО НН С	ДЗО НН С		V	V	V
84	Дифф.отсеч.А	Дифференциальная отсечка А		V	V	V
85	Дифф.отсеч.В	Дифференциальная отсечка В		V	V	V
86	Дифф.отсеч.С	Дифференциальная отсечка С		V	V	V
87	Перекр.Блок.ДТО	Перекрестная блокировка ДТО		V	V	V
88	РТ МТЗ НН-А	Реле тока МТЗ НН фазы А				V
89	РТ МТЗ НН-В	Реле тока МТЗ НН фазы В				V
90	РТ МТЗ НН-С	Реле тока МТЗ НН фазы С				V
94	РТ МТЗНН1-А 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы А 1 ступень				V
95	РТ МТЗНН1-В 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы В 1 ступень				V
96	РТ МТЗНН1-С 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы С 1 ступень				V
97	РТ МТЗНН1-А 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы А 2 ступень				V
98	РТ МТЗНН1-В 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы В 2 ступень				V
99	РТ МТЗНН1-С 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фазы С 2 ступень				V
100	РТ МТЗНН2-А 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы А 1 ступень			V	V
101	РТ МТЗНН2-В 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы В 1 ступень			V	V
102	РТ МТЗНН2-С 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы С 1 ступень			V	V
103	РТ МТЗНН2-А 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы А 2 ступень			V	V
104	РТ МТЗНН2-В 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы В 2 ступень			V	V
105	РТ МТЗНН2-С 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фазы С 2 ступень			V	V
106	РТ МТЗНН3-А 1ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы А 1 ступень			V	V
107	РТ МТЗНН3-В 1ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы В 1 ступень			V	V
108	РТ МТЗНН3-С 1ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы С 1 ступень			V	V
109	РТ МТЗНН3-А 2ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы А 2 ступень			V	V
110	РТ МТЗНН3-В 2ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы В 2 ступень			V	V
111	РТ МТЗНН3-С 2ст	Реле тока МТЗ НН3 фазы С 2 ступень			V	V
112	РТ УРОВ НН-А	Реле тока УРОВ НН фазы А				
113	РТ УРОВ НН-В	Реле тока УРОВ НН фазы В				
114	РТ УРОВ НН-С	Реле тока УРОВ НН фазы С				

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
118	Бл.РПН-IA_HH2	Реле тока для блокировки РПН фазы А стороны HH2				
119	Бл.РПН-IB_HH2	Реле тока для блокировки РПН фазы В стороны HH2				
120	Бл.РПН-IC_HH2	Реле тока для блокировки РПН фазы С стороны HH2				
124	РН HH1 Uav>	Реле напряжения HH1 Uav макс.				
125	РН HH1 U2>	Реле напряжения HH1 U2 макс.	V		V	V
126	РН HH1 Uav<	Реле напряжения HH1 Uav мин.			V	V
127	РН HH1 Ubc<	Реле напряжения HH1 Ubc мин.			V	V
128	РН 3МН HH1 Uav<	Реле напряжения 3МН HH1 Uav мин.				V
129	РН 3МН HH1 Ubc<	Реле напряжения 3МН HH1 Ubc мин.				V
130	РН HH2 Uav>	Реле напряжения HH2 Uav макс.				V
131	РН HH2 U2>	Реле напряжения HH2 U2 макс.	V		V	V
132	РН HH2 Uav<	Реле напряжения HH2 Uav мин.			V	V
133	РН HH2 Ubc<	Реле напряжения HH2 Ubc мин.			V	V
134	РН 3МН HH2 Uav<	Реле напряжения 3МН HH2 Uav мин.				V
135	РН 3МН HH2 Ubc<	Реле напряжения 3МН HH2 Ubc мин.				V
136	РН HH3 Uav>	Реле напряжения HH3 Uav макс.				V
137	РН HH3 U2>	Реле напряжения HH3 U2 макс.	V		V	V
138	РН HH3 Uav<	Реле напряжения HH3 Uav мин.			V	V
139	РН HH3 Ubc<	Реле напряжения HH3 Ubc мин.			V	V
140	РН 3МН HH3 Uav<	Реле напряжения 3МН HH3 Uav мин.				V
141	РН 3МН HH3 Ubc<	Реле напряжения 3МН HH3 Ubc мин.				V
157	РТ АО HH 1ст	Реле тока АО 1-ая ступень НН				V
158	РТ АО HH 2ст	Реле тока АО 2-ая ступень НН				V
159	РТ АО HH 3ст	Реле тока АО 3-ая ступень НН				V
163	РТ АО HH1 1ст	Реле тока АО 1-ая ступень стороны HH1				V
164	РТ АО HH1 2ст	Реле тока АО 2-ая ступень стороны HH1				V
165	РТ АО HH1 3ст	Реле тока АО 3-ая ступень стороны HH1				V
166	РТ АО HH2 1ст	Реле тока АО 1-ая ступень стороны HH2				V
167	РТ АО HH2 2ст	Реле тока АО 2-ая ступень стороны HH2				V
168	РТ АО HH2 3ст	Реле тока АО 3-ая ступень стороны HH2				V
169	РТ АО ЛРТ	Реле тока АО ЛРТ				V
170	Бл.РПН ЛРТ	Реле тока для блокировки РПН ЛРТ				V
178	Бл.РПН-IA_HH1	Реле тока для блокировки РПН фазы А стороны HH1				V
179	Бл.РПН-IB_HH1	Реле тока для блокировки РПН фазы В стороны HH1				V
180	Бл.РПН-IC_HH1	Реле тока для блокировки РПН фазы С стороны HH1				V
183	РТ I2 HH	РТОП стороны HH	V		V	V
185	РТ I2 HH1	РТОП стороны HH1	V		V	V
186	РТ I2 HH2	РТОП стороны HH2	V		V	V
187	РТ I2 HH3	РТОП стороны HH3	V		V	V
188	РНМПП HH1	РНМ ПП стороны HH1				
189	РНМПП HH2	РНМ ПП стороны HH2				
190	РНМПП HH3	РНМ ПП стороны HH3				
191	РТ ТО HH-А	Реле тока ТО HH фазы А				V
192	РТ ТО HH-В	Реле тока ТО HH фазы В				V
193	РТ ТО HH-С	Реле тока ТО HH фазы С				V
200	Бл.ДЗОп2гар.-А	Блокировка ДЗО по 2 гармонике фазы А	V		V	V
201	Бл.ДЗОп2гар.-В	Блокировка ДЗО по 2 гармонике фазы В	V		V	V
202	Бл.ДЗОп2гар.-С	Блокировка ДЗО по 2 гармонике фазы С	V		V	V
203	Бл.ДЗОп5гар.-А	Блокировка ДЗО по 5 гармонике фазы А	V		V	V
204	Бл.ДЗОп5гар.-В	Блокировка ДЗО по 5 гармонике фазы В	V		V	V
205	Бл.ДЗОп5гар.-С	Блокировка ДЗО по 5 гармонике фазы С	V		V	V
206	РелеКонтроляОЦТ	Реле контроля обрыва токовых цепей				
207	Контр.испр.ламп	Контроль исправности ламп				V
208	Логическая 1	Функция "Логическая 1"				

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
				Осциллографирование	Регистрация сигналов	
209	Тестирование	Режим тестирования				V
212	Ошибки GOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE				V
213	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server				V
214	Готовность LAN1	Готовность LAN1				V
215	Готовность LAN2	Готовность LAN2				V
216	Использов. LAN1	Использование LAN1				V
217	Использов. LAN2	Использование LAN2				V
218	Местное управл.	Местное управление				V
219	Реле K36:X31	Реле K36:X31				V
222	Сраб. защит	Срабатывание защит		V	V	V
223	Неиспр. защит	Неисправность защит		V	V	V
224	Пуск осциллогр.	Пуск аварийного осциллографа				
225	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1				
226	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2				
227	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3				
228	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4				
229	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5				
230	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6				
231	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7				
232	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8				
233	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9				
234	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10				
235	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11				
236	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12				
237	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13				
238	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14				
239	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15				
240	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16				
241	GOOSEOUT_1	GOOSEOUT_1				
242	GOOSEOUT_2	GOOSEOUT_2				
243	GOOSEOUT_3	GOOSEOUT_3				
244	GOOSEOUT_4	GOOSEOUT_4				
245	GOOSEOUT_5	GOOSEOUT_5				
246	GOOSEOUT_6	GOOSEOUT_6				
247	GOOSEOUT_7	GOOSEOUT_7				
248	GOOSEOUT_8	GOOSEOUT_8				
249	GOOSEOUT_9	GOOSEOUT_9				
250	GOOSEOUT_10	GOOSEOUT_10				
251	GOOSEOUT_11	GOOSEOUT_11				
252	GOOSEOUT_12	GOOSEOUT_12				
253	GOOSEOUT_13	GOOSEOUT_13				
254	GOOSEOUT_14	GOOSEOUT_14				
255	GOOSEOUT_15	GOOSEOUT_15				
256	GOOSEOUT_16	GOOSEOUT_16				
257	Сраб. ДЗО НН-А	Срабатывание ДЗО НН фаза А				V
258	Сраб. ДЗО НН-В	Срабатывание ДЗО НН фаза В				V
259	Сраб. ДЗО НН-С	Срабатывание ДЗО НН фаза С				V
260	Сраб. ДЗО НН	Срабатывание ДЗО НН				V
261	Обрыв Цепей Тока	Обрыв цепей тока				V
262	НеиспПитГЗЛРТ1	Неисправность опер.тока ГЗ ЛРТ-1				V
263	Откл.от ГЗ ЛРТ1	Отключение от ГЗ ЛРТ-1				V
264	Откл.От-ГЗЛРТ1РПН	Отключение от ГЗ ЛРТ-1 РПН				V
265	ГЗ ЛРТ1 на сигн	ГЗ ЛРТ-1 переведена на сигнал				V
266	ГЗЛРТ1РПНнаСигн	ГЗ ЛРТ-1 РПН переведена на сигнал				V
267	НИ ГЗ ЛРТ1 сигн	Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 (сигн.ст.)				
268	НИ ГЗ ЛРТ1 откл	Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 (откл.ст.)				
269	НИ ГЗ ЛРТ1 РПН	Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 РПН				
270	НеиспПитГЗЛРТ2	Неисправность опер.тока ГЗ ЛРТ-2				V

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
271	Откл.от Г3 ЛРТ2	Отключение от Г3 ЛРТ-2				V
272	ОтклОт-Г3ЛРТ2РПН	Отключение от Г3 ЛРТ-2 РПН				V
273	Г3 ЛРТ2 на сигн	Г3 ЛРТ-2 переведена на сигнал				V
274	Г3ЛРТ2РПНнаСигн	Г3 ЛРТ-2 РПН переведена на сигнал				V
275	НИ Г3 ЛРТ2 сигн	Нарушение изоляции Г3 ЛРТ-2 (сигн.ст.)				
276	НИ Г3 ЛРТ2 откл	Нарушение изоляции Г3 ЛРТ-2 (откл.ст.)				
277	НИ Г3 ЛРТ2 РПН	Нарушение изоляции Г3 ЛРТ-2 РПН				
278	Пуск АВР	Работа ДЗО или Г3 (Пуск АВР)				V
279	Сраб.Т3-Н1	Срабатывание техн.защит Н1				V
280	Сраб.Т3-Н2	Срабатывание техн.защит Н2				V
281	Сраб.ПредохрКл1	Срабатывание предохр.клапана-1				V
282	Сраб.ПредохрКл2	Срабатывание предохр.клапана-2				V
283	Отключение АТ	Отключение АТ, Пуск УРОВ			V	V
284	РТ УРОВ НН	Реле тока УРОВ НН				
285	УРОВ НН	УРОВ НН				V
286	РТ ТО НН	Реле тока ТО НН				V
287	ТО НН	Токовая отсечка НН				V
288	РТ МТЗ НН	Реле тока МТЗ НН				V
289	Пуск ЗДЗ от-МТЗНН	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН				V
290	Пуск ЗДЗ от МТЗ	Пуск ЗДЗ от МТЗ				V
291	ЛЗ НН	Логическая защита НН				V
292	МТЗ НН 1ст.	МТЗ НН 1-ая ступень (СВ откл.)				V
293	МТЗ НН 2ст.	МТЗ НН 2-ая ступень (СВ откл.)				V
294	Откл. НН с АПВ	Отключение НН с АПВ			V	V
295	МТЗ НН	МТЗ НН				V
296	Отключение СВ	Отключение СВ НН1, НН2, НН3				V
297	РТ МТЗ НН1-1ст	Реле тока МТЗ НН1 1-ая ступень				V
298	РТ МТЗ НН1-2ст	Реле тока МТЗ НН1 2-ая ступень				V
299	Пуск ЗДЗ НН1	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1				V
300	ЗДЗ НН1	ЗДЗ НН1				V
301	Блок.Откл.Q1-НО	Блокировка отключения Q1 (НОК)				V
302	Блок.Откл.Q1-НЗ	Блокировка отключения Q1 (НЗК)				V
303	Неисп. ЗДЗ НН1	Неисправность цепей ЗДЗ НН1				V
304	МТЗ НН1	МТЗ НН1				V
305	Откл. СВ НН1	Отключение СВ НН1 от МТЗ НН1				V
306	Бл. АВР СВ НН1	Блокировка АВР СВ НН1				V
307	Пуск АВР СВ НН1	Пуск АВР СВ НН1				V
308	Откл. Q1 с АПВ	Отключение Q1 с АПВ			V	V
309	Откл.Q1 без АПВ	Отключение Q1 без АПВ			V	V
310	Отключение НН1	Отключение НН1				V
311	ЛЗШ НН1	ЛЗШ НН1				V
312	Неисп. ЛЗШ НН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН1				V
313	У НН1 мин.	У НН1 мин.				V
314	Пуск МТЗ-У НН1	Пуск МТЗ по напряжению НН1				V
315	Неисп. ЦН НН1	Неисправность цепей напряжения НН1				V
316	Uab> НН1 (инв.)	Реле напряжения НН1 Uав макс. (инв.)				V
317	ЗМН НН1	ЗМН НН1				V
318	РТ МТЗ НН2-1ст	Реле тока МТЗ НН2 1-ая ступень				V
319	РТ МТЗ НН2-2ст	Реле тока МТЗ НН2 2-ая ступень				V
320	Пуск ЗДЗ НН2	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2				V
321	ЗДЗ НН2	ЗДЗ НН2				V
322	Блок.Откл.Q4-НО	Блокировка отключения Q4 (НОК)				V
323	Блок.Откл.Q4-НЗ	Блокировка отключения Q4 (НЗК)				V
324	Неисп. ЗДЗ НН2	Неисправность цепей ЗДЗ НН2				V
325	МТЗ НН2	МТЗ НН2				V
326	Откл. СВ НН2	Отключение СВ НН2 от МТЗ НН2				V
327	Бл. АВР СВ НН2	Блокировка АВР СВ НН2				V

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
				Осциллографирование	Регистрация сигналов	
328	Пуск АВР СВ НН2	Пуск АВР СВ НН2				V
329	Откл. Q4 с АПВ	Отключение Q4 с АПВ				V V
330	Откл.Q4 без АПВ	Отключение Q4 без АПВ				V V
331	Отключение НН2	Отключение НН2				V
332	ЛЗШ НН2	ЛЗШ НН2				V
333	Неисп. ЛЗШ НН2	Неисправность цепей ЛЗШ НН2				V
334	U НН2 мин.	U НН2 мин.				V
335	Пуск МТ3-У НН2	Пуск МТ3 по напряжению НН2				V
336	Неисп. ЦН НН2	Неисправность цепей напряжения НН2				V
337	Uab> НН2 (инв.)	Реле напряжения НН2 Uab макс. (инв.)				V
338	ЗМН НН2	ЗМН НН2				V
339	РТ МТ3 НН3-1ст	Реле тока МТ3 НН3 1-ая ступень				V
340	РТ МТ3 НН3-2ст	Реле тока МТ3 НН3 2-ая ступень				V
341	Пуск ЗДЗ НН3	Пуск ЗДЗ от МТ3 НН3				V
342	ЗДЗ НН3	ЗДЗ НН3				V
343	Блок.Откл.Q5-НО	Блокировка отключения Q5 (НОК)				V
344	Блок.Откл.Q5-НЗ	Блокировка отключения Q5 (НЗК)				V
345	Неисп. ЗДЗ НН3	Неисправность цепей ЗДЗ НН3				V
346	МТ3 НН3	МТ3 НН3				V
347	Откл. СВ НН3	Отключение СВ НН3 от МТ3 НН3				V
348	Бл. АВР СВ НН3	Блокировка АВР СВ НН3				V
349	Пуск АВР СВ НН3	Пуск АВР СВ НН3				V
350	Откл. Q5 с АПВ	Отключение Q5 с АПВ				V V
351	Откл.Q5 без АПВ	Отключение Q5 без АПВ				V V
352	Отключение НН3	Отключение НН3				V
353	ЛЗШ НН3	ЛЗШ НН3				V
354	Неисп. ЛЗШ НН3	Неисправность цепей ЛЗШ НН3				V
355	U НН3 мин.	U НН3 мин.				V
356	Пуск МТ3-У НН3	Пуск МТ3 по напряжению НН3				V
357	Неисп. ЦН НН3	Неисправность цепей напряжения НН3				V
358	Uab> НН3 (инв.)	Реле напряжения НН3 Uab макс. (инв.)				V
359	ЗМН НН3	ЗМН НН3				V
360	Неисп.цепей ЗДЗ	Неисправность цепей ЗДЗ				V
361	Неисправ. ЛЗШ	Неисправность цепей ЛЗШ НН1(НН2,НН3)				V
362	Авт.Охл-1ст НН	Автоматика охлаждения 1 ст. стороны НН				V
363	Авт.Охл-1ст НН1	Автоматика охлаждения 1 ст. стороны НН1				V
364	Авт.Охл-1ст НН2	Автоматика охлаждения 1 ст. стороны НН2				V
365	Авт.Охл-2ст НН	Автоматика охлаждения 2 ст. стороны НН				V
366	Авт.Охл-2ст НН1	Автоматика охлаждения 2 ст. стороны НН1				V
367	Авт.Охл-2ст НН2	Автоматика охлаждения 2 ст. стороны НН2				V
368	Авт.Охл-3ст НН	Автоматика охлаждения 3 ст. стороны НН				V
369	Авт.Охл-3ст НН1	Автоматика охлаждения 3 ст. стороны НН1				V
370	Авт.Охл-3ст НН2	Автоматика охлаждения 3 ст. стороны НН2				V
371	Авт.Охл.-1ст.	Автоматика охлаждения 1 ступень				V
372	Авт.Охл.-2ст.	Автоматика охлаждения 2 ступень				V
373	Авт.Охл.-3ст.	Автоматика охлаждения 3 ступень				V
374	Пуск ВВ ЗПО-1	Пуск ВВ ЗПО-1				V
375	Сраб. ЗПО-1	Срабатывание ЗПО-1				V
376	Пуск ВВ ЗПО-2	Пуск ВВ ЗПО-2				V
377	Сраб. ЗПО-2	Срабатывание ЗПО-2				V
378	РТ Бл.РПН-НН1	Реле тока для блокировки РПН стороны НН1				V
379	РТ Бл.РПН-НН2	Реле тока для блокировки РПН стороны НН2				V
380	Блок. РПН(НЗК)	Блокировка РПН (НЗК)				V
381	Блок. РПН(НОК)	Блокировка РПН (НОК)				V
382	Перевод ОВ ВН	Перевод на ОВ ВН				
383	Несоотв. ОВ ВН	Несоответствие при переводе на ОВ ВН				
384	Перевод ОВ СН	Перевод на ОВ СН				
385	Несоотв. ОВ СН	Несоответствие при переводе на ОВ СН				
386	Перевод ОВ	Перевод на ОВ				

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
387	Несоотв. ОВ	Несоответствие при переводе на ОВ				
388	Выход ВВ N1	Выход выдержки времени №1				
389	Выход ВВ N2	Выход выдержки времени №2				
390	Выход ВВ N3	Выход выдержки времени №3				
391	Выход ВВ N4	Выход выдержки времени №4				
392	Выход ВВ N5	Выход выдержки времени №5				
393	SA1_VIRT	SA1_VIRT				
394	SA2_VIRT	SA2_VIRT				
395	SA3_VIRT	SA3_VIRT				
396	SA4_VIRT	SA4_VIRT				
397	SA5_VIRT	SA5_VIRT				
398	Откл.НН без АПВ	Отключение НН без АПВ				
433	VIRT20_01	VIRT20_01				
434	VIRT20_02	VIRT20_02				
435	VIRT20_03	VIRT20_03				
436	VIRT20_04	VIRT20_04				
437	VIRT20_05	VIRT20_05				
438	VIRT20_06	VIRT20_06				
439	VIRT20_07	VIRT20_07				
440	VIRT20_08	VIRT20_08				
441	VIRT20_09	VIRT20_09				
442	VIRT20_10	VIRT20_10				
443	VIRT20_11	VIRT20_11				
444	VIRT20_12	VIRT20_12				
445	VIRT20_13	VIRT20_13				
446	VIRT20_14	VIRT20_14				
447	VIRT20_15	VIRT20_15				
448	VIRT20_16	VIRT20_16				
449	Эл.ключ 1.	Электронный ключ 1				
450	Эл.ключ 1_shift	Электронный ключ 1_shift				
451	Эл.ключ 2	Электронный ключ 2				
452	Эл.ключ 2_shift	Электронный ключ 2_shift				
453	Эл.ключ 3	Электронный ключ 3				
454	Эл.ключ 3_shift	Электронный ключ 3_shift				
455	Эл.ключ 4	Электронный ключ 4				
456	Эл.ключ 4_shift	Электронный ключ 4_shift				
457	Эл.ключ 5	Электронный ключ 5				
458	Эл.ключ 5_shift	Электронный ключ 5_shift				
459	Эл.ключ 6	Электронный ключ 6				
460	Эл.ключ 6_shift	Электронный ключ 6_shift				
461	Эл.ключ 7	Электронный ключ 7				
462	Эл.ключ 7_shift	Электронный ключ 7_shift				
463	Эл.ключ 8	Электронный ключ 8				
464	Эл.ключ 8_shift	Электронный ключ 8_shift				
465	Сраб. ДЗО НН-А	Срабатывание ДЗО НН фаза А				V
466	Сраб. ДЗО НН-В	Срабатывание ДЗО НН фаза В				V
467	Сраб. ДЗО НН-С	Срабатывание ДЗО НН фаза С				V
468	Внеш.откл.	Внешнее отключение (от УРОВ)				V
469	МТЗ НН1	МТЗ НН1				V
470	ЛЗШ НН1	ЛЗШ НН1				V
471	ЗМН НН1	ЗМН НН1				V
472	ЗДЗ НН1	ЗДЗ НН1				V
473	МТЗ НН2	МТЗ НН2				V
474	ЛЗШ НН2	ЛЗШ НН2				V
475	ЗМН НН2	ЗМН НН2				V
476	ЗДЗ НН2	ЗДЗ НН2				V
477	Светодиод 13	Светодиод 13				V
478	Светодиод 14	Светодиод 14				V
479	Светодиод 15	Светодиод 15				V

Таблица Г.1 - Перечень дискретных сигналов

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллографах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Уставки по умолчанию			
			Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Пуск осциллографа с 0/1	Пуск осциллографа с 1/0
				Осциллографирование	Регистрация сигналов	
480	Тестирование	Режим тестирования				V
481	МТЗ НН3	МТЗ НН3				V
482	ЛЗШ НН3	ЛЗШ НН3				V
483	ЗМН НН3	ЗМН НН3				V
484	ЗДЗ НН3	ЗДЗ НН3				V
485	Неисп. ЦН НН1	Неисправность цепей напряжения НН1				V
486	Неисп. ЦН НН2	Неисправность цепей напряжения НН2				V
487	Неисп. ЦН НН3	Неисправность цепей напряжения НН3				V
488	Неисп. ЛЗШ НН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН1				V
489	Неисп. ЛЗШ НН2	Неисправность цепей ЛЗШ НН2				V
490	Неисп. ЛЗШ НН3	Неисправность цепей ЛЗШ НН3				V
491	Светодиод 27	Светодиод 27				V
492	Светодиод 28	Светодиод 28				V
493	Светодиод 29	Светодиод 29				V
494	Светодиод 30	Светодиод 30				V
495	Светодиод 31	Светодиод 31				V
496	Светодиод 32	Светодиод 32				V
497	Светодиод 33	Светодиод 33				V
498	Светодиод 34	Светодиод 34				V
499	Светодиод 35	Светодиод 35				V
500	Светодиод 36	Светодиод 36				V
501	Светодиод 37	Светодиод 37				V
502	Светодиод 38	Светодиод 38				V
503	Светодиод 39	Светодиод 39				V
504	Светодиод 40	Светодиод 40				V
505	Светодиод 41	Светодиод 41				V
506	Светодиод 42	Светодиод 42				V
507	Светодиод 43	Светодиод 43				V
508	Светодиод 44	Светодиод 44				V
509	Светодиод 45	Светодиод 45				V
510	Светодиод 46	Светодиод 46				V
511	Светодиод 47	Светодиод 47				V
512	Светодиод 48	Светодиод 48				V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осцилограмм, сигналы, отмеченные “V” в соответствующих графах, не выводить на регистрацию дискретных сигналов и не осуществлять от этих сигналов пуск аварийного осциллографа.


Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Г.1 без ограничений.

Приложение Д

(справочное)

Приложение Д1. Векторная диаграмма терминала БЭ2704 308
при "прямом" чередовании фаз (A,B,C)

екга. Присоединение 110кВ. Защита трансформаторов
Дата: 14.06.2014, время: 11:58:08.281
Базовый вектор: U1

**Уставки из раздела ОБЩАЯ ЛОГИКА**

№	Вектор	Значение	
1	BH/BH1-Ia, A /°	1.000 / 0.00C	
2	BH/BH1-Ib, A /°	1.001 / 119.95L	
3	BH/BH1-Ic, A /°	1.001 / 119.88C	
4	HH1la, A /°	0.999 / 150.18L	
5	HH1lb, A /°	0.999 / 89.83C	
6	HH1lc, A /°	1.001 / 30.03L	
7	ДТ3-А Iиб. о.е. /°	0.002 / 90.00C	
8	ДТ3-В Iиб. о.е. /°	0.002 / 28.23L	
9	ДТ3-С Iиб. о.е. /°	0.002 / 63.18L	
	Базисный ток стороны №1 (BH, BH1), А	1.001	
	Базисный ток стороны №3 (HH1), А	1.001	
	Схема соединения стороны №1 (BH, BH1)	Y	
	Схема соединения стороны №3 (HH1)	D	
	Сторона №1 (BH, BH1)	есть	
	Сторона №3 (HH1)	есть	

**Приложение Д2. Векторная диаграмма терминала БЭ2704 308
при “обратном” чередовании фаз (A,B,C)**

Екга. Цифровые защиты: 21893
Дата: 16.07.2014, время: 11:00:15.688
Базовый вектор: HHU1



№	Вектор	Значение
1	BH1a,A/*	1,003/0,06L
2	BH1b,A/*	1,005/119,76C
3	BH1c,A/*	1,003/120,02L
4	HH1a,A/*	1,001/149,95C
5	HH1b,A/*	1,004/90,20L
6	HH1c,A/*	1,003/29,83C
7	ДЗТ АТ-А ИНб,о.е./*	0,002/41,19L
8	ДЗТ АТ-В ИНб,о.е./*	0,002/153,25C
9	ДЗТ АТ-С ИНб,о.е./*	0,001/122,84L

Уставки из раздела ОБЩАЯ ЛОГИКА
Базисный ток стороны №1 (BH, BH1), A 1.000
Базисный ток стороны №3 (HH1), A 1.000
Схема соединения стороны №1 (BH, BH1) Y
Схема соединения стороны №3 (HH1) D
Сторона №1 (BH, BH1) есть
Сторона №3 (HH1) есть

Приложение Е

(справочное)

Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока

Защищаемое оборудование	Автоматические выключатели	
	предпочтительный	допустимый
БЭ2704 (БЭ2502) - 3 шт, П1712 – 1 шт	ABB S 202M UC – K6	ABB S 202M UC – B16 ABB S 202M UC – Z25
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 1 шт	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B6 ABB S 202M UC – Z10
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 2 шт	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B8 ABB S 202M UC – Z10
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 0 шт	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B6 ABB S 202M UC – Z8

Обозначения и сокращения

Внимание (важно)



Информация

Принятые сокращения

АПВ	автоматическое повторное включение
АЦП	аналого-цифровой преобразователь
АУВ	автоматика управления выключателем
БИ	испытательный блок
В	выключатель
ВЧ	высокая частота
Г	генератор
ДТЗ	дифференциальная защита трансформатора
ИО	измерительный орган (реагирует на две подведённые величины)
КЗ	короткое замыкание
КСС	реле команды включить
НКУ	низковольтное комплектное устройство
ОВ	обходной выключатель
ОТФ	отключение трёх фаз
ПА	противоаварийная автоматика
ПК	персональный компьютер
ПО	пусковой орган (реагирует на одну подведённую величину)
РЗА	релейная защита и автоматика
РН	реле напряжения
РПВ (KQC)	реле положения «Включено» выключателя
РПО (KQT)	реле положения «Отключено» выключателя
РЭ	руководство по эксплуатации
ТН	измерительный трансформатор напряжения
ТТ	измерительный трансформатор тока
УРОВ	устройство резервирования отказа выключателя
ЦС	центральная сигнализация
ШК	штепсель контрольный
ЭМВ	электромагнит включения
ЭМО1 (2)	электромагнит отключения первый (второй)

